

## Nota van Inlichtingen 2

Aanbestedende dienst	Gemeente Krimpen aan den IJssel
Betreft	Vragen Europese aanbesteding ten behoeve van Vervanging techniek raadzaal
Zaaknummer	1767942
Datum	14-05-2025

Nr.	Pagina	Betreft
1.	5	Bijlage 05 – Programma van eisen - Oplevering
Vraag	De geëiste opleverdatum is vastgesteld op 7 januari 2026. Is Opdrachtgever zich ervan bewust dat de trainingen en oplevering hierdoor plaats zullen vinden tijdens het kerstreces? Zo ja, zijn er medewerkers van de gemeente beschikbaar om deel te nemen aan de trainingen tijdens het kerstreces?	
Antwoord	De gestelde datum is een uiterlijke opleverdatum. Als het mogelijk is om de oplevering eerder te kunnen doen, dan is dat wenselijk. Bij tijdig doorgeven van de planning is het ook mogelijk om de training te laten plaatsvinden in het kerstreces.	
Nr.	Pagina	Betreft
2.		Programma van Eisen paragraaf 4.1.1
Vraag	Door wie dient de beschreven nieuwe patchkast in de 1e techniekruimte in de kelder geleverd te worden?	
Antwoord	Zie het antwoord op vraag 4 in de eerste Nota van Inlichtingen.	
Nr.	Pagina	Betreft
3.		Programma van Eisen paragraaf 4.1.2 & 4.6
Vraag	In de stukken wordt de term Dali gebruikt (paragraaf 4.1.2). Dient er een Dali interface geleverd te worden voor de koppeling met het beschreven reeds aanwezige verlichting- en verduistering systeem (paragraaf 4.6.1).	
Antwoord	Om de aansturing van de verlichting mogelijk te maken vanuit het AV-bedieningspaneel is een Dali interface benodigd. De benodigde interface dient door de opdrachtnemer van de AV geleverd te worden.	
Nr.	Pagina	Betreft
4.		Programma van Eisen paragraaf 4.5.4
Vraag	Dient er voor de beschreven HDMI en USB-C aansluitingen (inprikkpunten) een tafel inbouw unit (cable cubby) geleverd te worden?	
Antwoord	Gezien de beperkte ruimte in het meubilair dient de aansluiting niet uit een cable cubby te komen, maar er dient gebruik gemaakt te worden van (losse) aansluitpunten in het meubilair.	
Nr.	Pagina	Betreft
5.		Programma van Eisen paragraaf 4.3.3
Vraag	Voor de beschreven functionaliteit (ondertiteling / spraakherkenning) is de aanname juist dat dit door NotuBiz wordt gerealiseerd? Opdrachtnemer zal hiervoor op basis van analoge audio & data (actuele spreker) de gegevens aan NotuBiz beschikbaar stellen.	
Antwoord	Correct.	
Nr.	Pagina	Betreft
6.		Programma van Eisen paragraaf 4.2
Vraag	In de beschrijvingen wordt enkel gesproken over een 24-inch touchscreen. Is de aanname juist dat hiermee alle functies van het Vergadermanagement, als ook de algemene AV installatie bediend moeten worden?	

Antwoord	Het 24 inch touchscreen is primair bedoeld voor bediening van het Vergadermanagement Systeem. Gezien de beperkte ruimte die overblijft op het tafelblad, dienen de componenten bediend te kunnen worden vanuit dit touchscreen. Overige aansturingen (handelingen) kunnen ook worden uitgevoerd vanuit de draadloze aansturing (zie ook hoofdstuk 4.2 in het Programma van Eisen), dit kan als secundair scherm gezien worden.	
Nr.	Pagina	Betreft
7.		Slechthorenden
Vraag	Onze ervaring met bluetooth verbonden toestellen is veel beter dan de ervaringen met de uitgevraagde RF. is het akkoord om deze oplossingen dan ook aan te bieden?	
Antwoord	Ja het is toegestaan om de door u genoemde oplossing aan te bieden, waarbij wel de mogelijkheid moet blijven bestaan dat hoortoestellen zonder bluetooth functionaliteit ook gebruik moeten kunnen maken van de slechthorende oplossing (t-stand en anders eventueel een headset). De manier van signaaloverdracht is bij bovenstaande eis te kiezen door de opdrachtnemer.	
Nr.	Pagina	Betreft
8.		Fiber verbindingen
Vraag	Hoeveel fiber verbindingen gaan er lopen tussen het oude en het nieuwe rack ?	
Antwoord	Het oude rack komt te vervallen, dus er zullen geen fiber verbindingen lopen tussen het oude en nieuwe rack. De bekabeling tussen de raadzaal en nieuwe patchkast wordt gerealiseerd door de E-installateur, afhankelijk van de behoefte. Tussen de serverruimte en de nieuwe patchkast wordt een switch gerealiseerd.	