

Object (562) De Hoeven 17

Algemene gegevens en locatie

Code	562	Adres	De Hoeven 17 5254 JV Haarsteeg
Name	De Hoeven 17	Wijk	
Soort	Gemaal	Bemalingsgebied	
Type	Hoofdgemaal met 2 pompen	GPS X	51.70713951209673
Bouwjaar	2006	GPS Y	5.178762897849083
Opmerking	schijfdebietmeting P1= 19,57 P2= 9,56 gelijktijdig P1+P2= 9,83		

Pomp 1

Fabrikaat	Flygt	Pomptype	MP 3068 HT 1,7 kW
Serienummer	1661306	Bouwjaar	2016
Voltage	400 V		

Waaier

Type	212		
-------------	-----	--	--

Mechanische installatie Pomp 1

Leidingwerk

Materiaal	Gegalvaniseerd	Diameter	2"
Projectnr.	06M0015/01	Bouwjaar	2006

Koppeling

Diameter	2"	Materiaal	GY
Uitvoering	Voetbocht		

Hijsketting

Afmeting	WLL 200 KG L=3 mtr	Materiaal	RVS
Cert. nr.			

Geleideconstructie

Diameter	3/4"	Materiaal	RVS
-----------------	------	------------------	-----

Terugslagklep

Diameter	2"	Materiaal	GY
Fabrikaat	NVT		

Afsluiter

Diameter	NW 65	Materiaal	GY
Fabrikaat	AVK		

Pomp 2

Fabrikaat	Flygt	Pomptype	MP 3068 HT 1,7 kW
Serienummer	1661307	Bouwjaar	2016
Voltage	400 V		

Waaier

Type	212		
-------------	-----	--	--

Mechanische installatie Pomp 2

Leidingwerk

Materiaal	Gegalvaniseerd	Diameter	2"
Projectnr.		Bouwjaar	2006

Koppeling

Diameter	2"	Materiaal	GY
Uitvoering	Voetbocht		

Hijsketting

Afmeting	WLL 200 KG L=3 mtr	Materiaal	N.B.
Cert. nr.			

Geleideconstructie

Diameter	3/4"	Materiaal	RVS
-----------------	------	------------------	-----

Terugslagklep

Diameter	2"	Materiaal	GY
Fabrikaat			

Afsluiter

Diameter	N.B.	Materiaal	
Fabrikaat			

Electrische installatie

Buitenopstellingskast

Afmetingen	1150x1200x350 mm Staka RH 1200 EN (HxBxD)	Materiaal	RVS
EAN code	'871687940006557278	Meternr.	202275
Kleur	RAL 6005 (mosgroen)	Bouwjaar	2006

Slot

Type	Stuv		
-------------	------	--	--

Fabrikaat schakelkast

Fabrikaat	ITT	Automaat	F2DM206
Projectnr.	06M0015/01	Bouwjaar	2006
PLC	FMC 206	Inschakeling	Direct

Communicatielijn

Soort	GPRS	Tel.nr./IP	10.1.232.8:4002
Provider	M2M Services		

Niveau apparatuur drukopnemer/vlotter(s)

HW noodcircuit	Ja	Type niveauregeling	ITT LS-100
Type HW wipper	Flygt ENM-10		

Verlichting

Aanwezig	Ja		
-----------------	----	--	--

Kastverwarming

Aanwezig	Nee		
-----------------	-----	--	--

WCD 1

WCD 1	230 V	WCD 2	
WCD 3			

Bouwkundig

Put

Afmeting (lxb)	Zie civiele tekening	Materiaal	Beton
Bouwjaar	n.b.	Aansluiting	1x 300 mm
Coating	NVT	Putdiepte	3,70 meter

Toegangsluik(en)

Afmeting	Dagmaat 800x1500 mm, afm.luiken 800x900 mm	Materiaal	Aluminium
-----------------	--	------------------	-----------

Veiligheidsrooster(s)

Aanwezig	Ja		
-----------------	----	--	--

Geurfilter					
Stankfilter					
Hekwerk					
Aanwezig		Nee			
Rioolspindelschuif 1					
Diameter		300 mm		Materiaal	
Fabrikaat		TBS		GY	
Rioolspindelschuif 2					
Diameter				Materiaal	
Fabrikaat					
Diameter persleiding					
Diameter		63 mm HDPE		Lengte (m)	
Lozingspunt		naast put 5033, riool loopt van put 5033 naar rg, persleiding pompt het naar put naast 5033 en vervolgens onder vrijverval richting haarsteeg		1	
Conditie					
Pomp 1		Goed	2021-11-04	Leidingwerk 1	
Pomp 2		Voldoende	2021-11-04	Leidingwerk 2	
Buitenopstellingskast		Goed	2021-11-04	Schakelkast	
Put		Goed	2021-11-04		