

Object (576) Kasteeldreef-Edisonweg

Algemene gegevens en locatie

Code	576	Adres	Kasteeldreef 5151 RR Drunen
Name	Kasteeldreef-Edisonweg	Wijk	Industrieterrein Groenewoud
Soort	Gemaal	Bemalingsgebied	
Type	RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp	GPS X	51.6929959930517
Bouwjaar	2011	GPS Y	5.15883450841707

Opmerking overstorten zijn HWA en de Marconilaan vult de WADI schijfdebietmeting put 1 dwa: P1= 71,33 put 2 rwa: P1= 73,25

DWA pomp

Fabrikaat	Flygt	Pomptype	NP 3127 MT 4,7 kW
Serienummer	1140400	Bouwjaar	2011
Voltage	400 V		

Waaier

Type			
-------------	--	--	--

Mechanische installatie DWA pomp

Leidingwerk

Materiaal	HDPE	Diameter	NW 80
Projectnr.	11M0281/00	Bouwjaar	2011

Koppeling

Diameter	NW 80	Materiaal	GY
Uitvoering	Voetbocht		

Hijsketting

Afmeting	Kortschalmig	Materiaal	RVS
Cert. nr.			

Geleideconstructie

Diameter	2 x 2"	Materiaal	RVS
-----------------	--------	------------------	-----

Terugslagklep

Diameter	DN 80	Materiaal	GY
Fabrikaat	AVK		

Afsluiter

Diameter	NVT	Materiaal	NVT
Fabrikaat	NVT		

RWA pomp

Fabrikaat	Flygt	Pomptype	NP 3127 MT 4,7 kW
Serienummer	1140399	Bouwjaar	2011
Voltage	400 V		

Waaier

Type			
-------------	--	--	--

Mechanische installatie RWA pomp

Leidingwerk

Materiaal	HDPE	Diameter	NW 80
Projectnr.	11M0281/00	Bouwjaar	2011

Koppeling

Diameter	DN 80	Materiaal	GY
Uitvoering	Voetbocht		

Hijsketting

Afmeting	Kortschalmig	Materiaal	RVS
Cert. nr.			

Geleideconstructie

Diameter	2"	Materiaal	RVS
-----------------	----	------------------	-----

Terugslagklep

Diameter	DN 80	Materiaal	GY
Fabriek			

Afsluiter

Diameter		Materiaal	
Fabriek			

Electrische installatie

Buitenopstellingskast

Afmetingen	1450x1200x350 mm Staka RE 1200 (HxBxD)	Materiaal	RVS
EAN code	871687940004648107	Meternr.	326803
Kleur	RAL 6005 (mosgroen)	Bouwjaar	2011

Slot

Type	Stuv		
-------------	------	--	--

Fabriek schakelkast

Fabriek	ITT	Automaat	F2SA721-201
Projectnr.	11M0557/00	Bouwjaar	2011
PLC	APP 721	Inschakeling	Ster/Driehoek

Communicatielij

Soort	ADSL	Tel.nr./IP	87.195.212.137:4001
Provider			

Niv. regeling DWA

Type	Vegawell 52	HW melding	Ja
-------------	-------------	-------------------	----

Niv. regeling RWA

Type	Vegawell 52	HW melding	Ja
-------------	-------------	-------------------	----

Verlichting

Aanwezig	Ja		
-----------------	----	--	--

Kastverwarming

Aanwezig	Nee		
-----------------	-----	--	--

WCD 1

WCD 1	400 V	WCD 2	230 V
WCD 3	24 V		

Pompput DWA

Put

Afmeting (lxb)	120x80	Materiaal	Beton
Bouwjaar	1980	Aansluiting	1x 400 mm
Coating	NVT	Putdiepte	5,00 meter

Toegangsluik(en)

Afmeting		Materiaal	Aluminium
-----------------	--	------------------	-----------

Veiligheidsrooster(s)

Aanwezig	Ja		
-----------------	----	--	--

Rioolspindelschuif 1

Diameter	400 mm	Materiaal	RVS / HDPE
Fabriek	KWT		

Rioolspindelschuif 2

Diameter		Materiaal	
Fabriek			

Pompput RWA

Put

Afmeting (lxb)		Materiaal	
Bouwjaar	1980	Aansluiting	
Coating		Putdiepte	

Toegangsluik(en)

Afmeting		Materiaal	Aluminium
-----------------	--	------------------	-----------

Veiligheidsrooster(s)

Aanwezig			
-----------------	--	--	--

Rioolspindelschuif 1

Diameter		Materiaal	
Fabriek			

Rioolspindelschuif 2

Diameter		Materiaal	
Fabriek			

Bouwkundig algemeen

Geurfilter

Stankfilter	Nee		
--------------------	-----	--	--

Hekwerk

Aanwezig	Nee		
-----------------	-----	--	--

Diameter persleiding

Diameter	110 mm HDPE	Lengte (m)	1225
Lozingspunt	Boscheweg		

Conditie

Put	Goed	2022-10-19	Pomp	Goed	2022-10-19
Leidingwerk	Goed	2022-10-19	Buitenopstellingskast	Goed	2022-10-19
Schakelkast	Goed	2022-10-19			