



RENVOOI BRANDWERENDE VOORZIENINGEN

- uitgang transparantverlichting
- nooduitgang transparantverlichting
- algemene noodverlichting 1 lux/ m²
- 30 min. WDBBO
- 60 min. WDBBO
- 30 min. weerstand tegen rookdoorslag
- 30 min. brandwerende deur zelfsluitend
- 60 min. brandwerende deur zelfsluitend
- paniekespagolet
- brandslanghaspel 20-20-6 NEN 6711 inbouw met hand brandmelder gekoppeld aan brandmeldcentrale
- Skag CO2
- CO2 blustoestel inhoud 5kg
- opm! het totale gebouw wordt voorzien van een ontruimingsinstallatie

PLATTEGROND BEGANE GROND

PLATTEGROND VERDIEPING

niet voor
maatvoering

Pellikaan bouw
Tilburg-Ratingen-Brussel-Londen

Dr. Hub van Doorneweg 95
5026 RB Tilburg
Tel: 013-4657600
Fax: 013-4685002

Project
Sporthal Molenzoom
Te Houten

Onderwerp
Voorzieningen brandbeveiliging

| | | | |
|-------------|------------|----------|-----------|
| Schaal | Get. | Datum | Teknr. |
| 1:100 | ? | 18-10-00 | 60101 W14 |
| Wijziging | B 07-02-01 | D | F |
| A: 01-11-00 | C 26-03-01 | E | G |

© copyright Pellikaan bouwbedrijf bv
Niets van deze tekening mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.