

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	51	52
	Centrale algemeen brand																											
	Centrale algemeen storing											X				X	X	X			X						X	X
	Funcies uitgeschakeld																											
	Centrale zoemer actief																											
	Centrale led test																											
1	AM Raadhuis begane grond		X													X	X	XX		X	X						X	X
2	HM Raadhuis begane grond															X	X	X		X	X						X	X
3																												
4	HM Raadhuis 1e verdieping		X													X	X	X		X	X						X	X
5	AM Raadhuis zolder			X												X	X	X		X	X						X	X
6	HM Raadhuis zolder		X													X	X	X		X	X						X	X
7																												
8	HM Linker deel souterrain		X													X	X	X		X	X						X	X
9	AM Linker deel etage			X												X	X	X		X	X						X	X
10	HM Linker deel etage		X													X	X	X		X	X						X	X
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
31																												
32																												
33																												
34																												
35																												
36																												
37																												
38																												
39																												
40																												

Toelichting:

X

= Aansturing door omschreven melding

XX

= Aansturing, ook bij storing en uitschakeling

AM

= Automatische brandmelder

HM

= Handbrandmelder

BA

= Brand alarm

TM

= Technische melding

ST

= Storing

TA

= Technisch alarm

bam

BAM Bouw en Techniek - Noordwest

Postbus 94595, 1090 GN Amsterdam ZO

Tel: (020) 660 03 00

E-mail noordwest@bam.com

Project:

Gemeentehuis Halfweg

Brand- en ontruimingsinstallatie

Wijziging

Naam

RK

Akkoord

Datum

30-06-20

Onderwerp:

Stuurfunctiematrix groep 1 tot 40, sturing 1 tot 52

Schaal

n.v.t.

A3

Naam

RK

Datum

15-05-20

Proj.nr.:

NW087641

Fase:

Revisie

Akkoord

Tek.nr.:

104 - 11

Doc.nr.

Printdatum: 30-6-2020, 11:54

Pagina 1 van 1