Algemene informatie

Aanbesteding:	Onderhoud stoom- en condensaatdistributienetwerk Groningen Seaports
Aanbestedende Dienst:	Groningen Seaports n.v.
Referentie:	P010092

Toelichting:
De Aanbestedingsleidraad is op de volgende punten aangepast:

Bijlage A – Programma van Eisen: er is een bijlage 6, ‘Calamiteitenprocedures’, toegevoegd aan het Programma van Eisen.

Bijlage B – Algemene Voorwaarden voor de inkoop van zaken en diensten: Artikel 3 – Aansprakelijkheid is aangepast.

Vraag en antwoord

Ref.nr.	**Onderwerp:**
1	Inspectie

Vraag:
Moet tijdens de inspectie van de stoom en condensaatleidingen de isolatie van bij de flenzen verwijderd worden?

Antwoord:
Nee, er wordt gevraagd naar sporen van lekkage te zoeken. Bij geïsoleerde flensen hoeft de isolatie niet verwijderd te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen:	P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports
Beantwoord op:	10 feb. 2025

Ref.nr.	**Onderwerp:**
2	Storingen

Vraag:
Kunt u een indicatie geven van de hoeveelheid storingen en storingsoproepen in de afgelopen jaren?

Antwoord:
Afgelopen 5 jaar is de calamiteitenprocedure niet toegepast / nodig geweest. Overige geconstateerde tekortkomingen zijn tijdens gepland onderhoud verholpen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Inbedrijfstelling

Vraag:
Is assistentie bij inbedrijfstelling na stilstand van de stoom en condensaatleiding deel van de aanvraag? (ontwateren)

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Vallen de toekomstige uitbreiding van de stoomleidingen automatisch onder dit beheers- en onderhoudscontract?

Antwoord:
Dit is wel de wens van opdrachtgever. Uiteraard wordt in overleg de impact van deze uitbreiding bepaald. Opdrachtgever behoud het recht om uiteindelijk het onderhoud van eventuele uitbreidingen niet onder te brengen in deze opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage 1 indicatief trace, pagina 1

Vraag:
Wordt er gezien eventuele uitbreiding (eventueel bij huidige gebruikers) een verandering in de productspecificaties voorzien?

Antwoord:
Op dit moment heeft opdrachtgever geen aanleiding om veranderingen in product specificaties te voorzien.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bijlage 1 indicatief trace, pagina 1

Vraag:
GSP kent een toestroom van nieuwe bedrijven. Wordt er uitbreiding van het net voorzien in de contractperiode?

Antwoord:
Ervaring uit het verleden leert dat het interessant is voor nieuwe bedrijven om een aansluiting op het stoomnet te krijgen. Opdrachtgever stimuleert dit. Op dit moment zijn er geen concrete uitbreidingsplannen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bijlage 1 indicatief trace, pagina 1

Vraag:
Kunt u specificeren; De lengte van elk van de secties (30bar, 23bar en 12bar) en het jaar van ingebruikname/oplevering?

Antwoord:

30bar(2900m/2016); 23bar(2500m/2010);12bar(600m/2010). De jaartallen van ingebruikname/oplevering zijn de jaartallen van de eerste aanleg. Uitbreidingen op betreffende netten hebben een latere ingebruikname.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bijlage A Programma van Eisen 3.1, pagina 9

Vraag:
Is het mogelijk om een conditiebepaling uit te voeren bij de aanvang van het contract?

Antwoord:
Ja. Opdrachtnemer mag dit als een T0-meting gebruiken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage A Programma van Eisen 2.2.1.4, pagina 8

Vraag:
Is er op dit moment een systeem (IT data) koppeling tussen de systemen van de beheerder en die van GSP of haar afnemers?

Antwoord:
Er is een IT-data koppeling tussen de producenten en afnemers van stoom die gebruik maken van de stoomleidingen. GSP heeft geen koppeling met dit IT-systeem.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 4, pagina 21

Vraag:
Welke controlsystemen zijn er op het leidingsysteem? Komen er alarmen binnen bij calamiteiten of komen die van aanbieders en afnemers?

Antwoord:
Er zijn meerdere controlesystemen op het leidingsysteem. Alarmen uit dit controlesysteem komen in eerste instantie binnen bij aanbieders en/of afnemers van stoom. Vervolgens worden GSP en de operators EEW en Nobian geïnformeerd conform de Calamiteitenprocedure. Deze Calamiteitenprocedure wordt toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. 11

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 4, pagina 21

Vraag:
Kan/moet deze voorraad worden overgenomen?

Antwoord:
Eventueel aanwezige voorraad kan in overleg worden overgenomen door opdrachtnemer. Een en ander ter afstemming en beoordeling van opdrachtgever en opdrachtnemer. De reeds aanwezige voorraad m.b.t. het onderhoud van de leidingen is eigendom van opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. 12

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitaspect 4, pagina 21

Vraag:
Wordt er door huidige aanbieders of GSP een voorraad aangehouden t.b.v. het snel weer in gebruiknemen van de asset?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 3, pagina 20

Vraag:
Beschikbaarheid; wat is de waarde/impact van een uur downtime van het systeem voor GSP en voor de verschillende aanbieders en afnemers?

Antwoord:
De waarde wordt niet gekwantificeerd in deze uitvraag. De impact is enorm. Meerdere aangesloten bedrijven zijn voor hun productie afhankelijk van het goed functioneren van het stoomleidingennet. Het niet beschikbaar zijn van het systeem heeft direct gevolgen voor de productie bij zowel opwekkers van stoom als ook afnemers van stoom.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 3, pagina 20

Vraag:
Wat is de huidige uptime van het systeem?

Antwoord:
Het systeem is in 2024 niet als geheel uit bedrijf geweest.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 3, pagina 20

Vraag:
U geeft aan een onderhoudsplan voor meerdere jaren te willen zien uitgaande van een levensduur van 30 jaren. Echter er wordt een plan gevraagd t/m einde contractduur (2033, zie Bijlage A par 2.2.1.4): wat is de leeftijd van de verschillende segmenten? (zie ook eerdere vraag t.a.v. bijlage 1)

Antwoord:
Zie antwoord vraag 7. Opdrachtgever verwacht dat aan het einde van dit nieuwe onderhoudscontract de leidingen nog een aanzienlijke restlevensduur hebben.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitaspect 2, pagina 19

Vraag:
Is het mogelijk de stakeholder analyses van recente jaren te delen?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitaspect 2, pagina 19

Vraag:
In hoeverre is het systeem afhankelijk van de stabiliteit van de afnemers?

Antwoord:
De stabiliteit van het systeem wordt bepaald door de stabiliteit van afname en productie. Dit wordt geborgd door een centraal systeem van nominaties, waarbij vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De operationele verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gebruikers van het systeem.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitaspect 2, pagina 19

Vraag:
Kunt u een beeld geven van de wijze waarop de afnemers georganiseerd zijn? Welke functionarissen/rollen zijn de huidige aanspreekpunten?

Antwoord:
Afnemers zijn niet centraal georganiseerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 1, pagina 18

Vraag:
In hoeverre kan het werk worden gehinderd door broedende vogels of andere zeldzame dieren of bijzondere bij u bekende omgevingsfactoren?

Antwoord:
Tot op heden heeft deze situatie zich nog niet voorgedaan. Opdrachtgever verwacht niet dat deze situatie zich voordoet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 1, pagina 18

Vraag:
Indien dat niet mogelijk is, dan graag een statisch overzicht met de aard van de incidenten.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 19.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 1, pagina 18

Vraag:
Zijn er grote incidenten (aanrijdingen, brand, molest, aardbevingen) geweest die de integriteit van het systeem nadelig hebben beïnvloed?

Antwoord:
Daar waar incidenten hebben plaatsgevonden met een nadelige invloed op de integriteit van het systeem zijn noodzakelijke reparaties en/of aanpassingen

uitgevoerd. Er zijn voorvallen met aanrijdschade geweest.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 1, pagina 18

Vraag:
Kunt u enkele recente root-cause-analyses van incidenten delen?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 1, pagina 18

Vraag:
Is het mogelijk meldingen rond veiligheidsincidenten te delen zodat nieuwe

aanbieders hiervan een voldoende beeld krijgen?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 6.1 Kwaliteitsaspect 1, pagina 18

Vraag:
Heeft GSP inzicht in de aanwezigheid van explosieven in het terrein rond de leiding?

Antwoord:
Voor het uitvoeren van het onderhoud acht opdrachtgever het niet noodzakelijk deze informatie te delen. Dit is vooral relevant bij werkzaamheden onder maaiveld. Als dit voorkomt zal opdrachtgever aanwezige relevante informatie beschikbaar stellen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 2.2 De opdracht, pagina 6

Vraag:
Is er een koppeling tussen taken en de regelgeving waar zij uit zijn voortgekomen?

Antwoord:
Er is een koppeling. Voldoen aan relevante wet- en regelgeving is een vereiste.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 2.2 De opdracht, pagina 6

Vraag:
Op welke wijze wordt compliance momenteel ingevuld?

Antwoord:
Jaarlijks wordt er een buisleidingjaarrapportage opgesteld door onderhoudspartij waarbij onderhoudspartij aangeeft dat het uitgevoerde onderhoud er voor heeft gezorgd dat er blijvend is voldaan aan de relevante van toepassingzijnde wet- en regelgeving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 2.1 aanleiding, pagina 6

Vraag:
Kunt u meer informatie verschaffen over het aantal meldingen in de tijd en de verdeling over het trace, en hun aard?

Antwoord:
De meldingen zijn zeer beperkt in aantal. Hierover is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 2.1 aanleiding, pagina 6

Vraag:
Is het mogelijk recente kwartaal- en jaarrapportages te delen?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 2.1 aanleiding, pagina 6

Vraag:
Zijn er overeenkomsten/contracten die GSP wenst voort te zetten en die door de Asset Manager zullen moeten worden gecoördineerd?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 2.1 aanleiding, pagina 6

Vraag:
Zijn er kwaliteitsverschillen in informatie of conditie van de assets opgetreden die door de nieuwe partner moeten worden vereffend?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 2.1 aanleiding, pagina 6

Vraag:
Welke eisen stelt GSP aan haar eigen asset managementsysteem en hoe worden deze doorgezet naar beheerpartijen?

Antwoord:
Het assetmanagementsysteem van opdrachtgever is ingericht conform ISO55000.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 2.1 aanleiding, pagina 6

Vraag:

Welke generieke standaard/richtlijn hebben deze partijen tot op heden gevolgd?

Antwoord:
NEN3650, PED, RToD, ISO55000, Arbo-wet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. 33

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 2.1 aanleiding, pagina 6

Vraag:
Kunt u een indicatie geven van het huidige budget?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

34 Aanbestedingsleidraad artikel 2.1 aanleiding, pagina 6

Vraag:
Hoeveel partijen zijn er nu bij het huidige onderhoud vanuit Groningen Seaports betrokken?

Antwoord:
Vier.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
35 Bijlage A Artikel 4.3 punt 4, pagina 11

Vraag:
Vraag; Wij nemen aan dat deze korting alleen in rekening wordt gebracht indien het niet behalen van bepaalde waarden aan aannemer toerekenbaar is? Is deze aanname juist?

Antwoord:
Dat is juist. Het gaat over toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bijlage A Artikel 4.2, pagina 11

Vraag:
Vraag; Wij volgen de Metalektro index, bent u bereid deze hier van toepassing te verklaren?

Antwoord:
Nee, de door GSP gehanteerde index komt in de bedrijfsvoering van GSP in meerdere contracten voor.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage A Artikel 4.2, pagina 11

Vraag:
Wij stellen voor om de indexatie in te laten gaan per 1 januari 2026. Immers GSP krijgt dan de daadwerkelijke prijzen zonder risico toeslag indexatie voor het jaar 2026. Kan GSP akkoord gaan met een indexatie per 1 januari 2026?

Antwoord:
Nee, GSP kan niet akkoord gaan met een indexatie per 1 januari 2026.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bijlage A Artikel 3.1, pagina 9

Vraag:
In de laatste alinea, zin: Enige activiteit..... Stellen onderhoudsplan. Dit is een onredelijke bepaling, want voor eventueel benodigde extra werkzaamheden worden wij niet extra betaald. Bent u bereid deze bepaling te schrappen ?

Antwoord:
Opdrachtgever vraagt aan inschrijver om in het gevraagde onderhoudsplan op voorhand werkzaamheden te vermelden waarvan inschrijver in deze fase reeds weet dat deze volgens inschijver uitgevoerd moeten worden, terwijl deze werkzaamheden niet zijn opgenomen door opdrachtgever. De hiermee gemoeide kosten kunt u apart benoemen in uw inschrijving. Wel dient dit dan transparant, herleidbaar en eenduidig te zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bijlage D, pagina 1

Vraag:

In de documenten wordt niets geëist omtrent de financiële gegoedheid van de aannemer, daarom is dit antwoord per definitie '"nee". Is deze aanname juist?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 4.13, pagina 14

Vraag:
Laatste alinea zin; Deze....risico van Inschrijver. Wij nemen aan dat dit alleen geldt voor zover wij de onduidelijkheden/onvolkomenheden redelijkerwijs hadden kunnen constateren. Is deze aanname juist?

Antwoord:
Dat is juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. 41

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 4.10, pagina 13

Vraag:
Wij stellen voor om de indexatie in te laten gaan per 1 januari 2026. Immers GSP krijgt dan de daadwerkelijke prijzen zonder risico toeslag indexatie voor het jaar 2026. Kan GSP akkoord gaan met een indexatie per 1 januari 2026?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. 42

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 4.10, pagina 13

Vraag:
Vraag; Wij volgen de Metalektro index, bent u bereid deze hier van toepassing te verklaren?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 36.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Bijlage C , pagina 1

Vraag:
Definitieve leverings-/dienstverleningsovereenkomst die met de definitieve NvI wordt meegezonden. Als wij deze overeenkomst pas krijgen bij de definitieve NvI dan kunnen we hierover geen vragen meer stellen en dat is strijdig met de aanbestedingsregelgeving. Kunnen wij deze overeenkomst eerder ontvangen ?

Antwoord:
De overeenkomst wordt gevormd door het Programma van Eisen, de inschrijving, de Nota van Inlichtingen etcetera. Verwijzing naar de definitieve leverings-/dienstverleningsovereenkomst is niet juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Bijlage B artikel 3, pagina 2,

Vraag:
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor indirecte- c.q. gevolgschade, zoals voor, maar niet beperkt tot omzet- of winstderving. Bent u bereid om de aansprakelijkheid voor indirecte- c.q. gevolgschade uit te sluiten ?

Antwoord:
Het risico voor opdrachtnemer wordt in de genoemde algemene

voorwaarden beperkt tot €1.000.000,--. Aansprakelijkheid voor indirecte- c. q. gevolgschade kan worden uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Bijlage B artikel 3, pagina 2, laatste zin; Indien .... € 1.000.000,-

Vraag:
Tekst: indien....€ 1.000.000,-. In deze gevallen zouden we dan onbeperkt aansprakelijk zijn en dat is in strijd met ons bedrijfsbeleid. In iedere overeenkomst die wij sluiten dient de aansprakelijkheid te worden gelimiteerd, wij accepteren nimmer onbeperkte aansprakelijkheid. Bent u derhalve bereid om de laatste zin te schrappen?

Antwoord:
"Opdachtgever zal de tekst van art. 3 als volgt aanpassen:
De aansprakelijkheid van Leverancier onder de overeenkomst met GSP zal in alle gevallen zijn beperkt tot ten hoogste het bedrag van € 1.000.000,- (één miljoen euro) behoudens opzet of grove schuld."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Bijlage B artikel 3, pagina 2, (iii)

Vraag:
Wij verstrekken nimmer inzage in onze verzekeringspolissen. Kunnen wij volstaan met de afgifte van verzekeringscertificaten?

Antwoord:
Niet meer nodig zie antwoord op vraag 45.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bijlage B Artikel 3, pagina 2 , (i)

Vraag:
Bent u bereid om deze voorwaarde te verwijderen? Indien immers de verzekeraar op goede grond weigert niet uit te keren dient de 1 mln van toepassing te zijn en kan het niet zo zijn dat er dan geen enkele aansprakelijkheidsbeperking meer bestaat.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 45.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bijlage B Artikel 1 pagina 2

Vraag:
Bent u bereid het volgende op te nemen: .....op hem rusten en die voor de uitvoering van de werkzaamheden relevant zijn. De orginele tekst is te algemeen, het dient immers te gaan om voorschriften die voor de werkzaamheden relevant zijn en geen betrekking hebben op alle wettelijke voorschriften.

Antwoord:
Opdrachtgever heeft in art 1 al een afbakening gemaakt van de relevante onderwerkpen. Een verdere afbakening acht opdrachtgever niet wenselijk. De orginele tekst wordt niet aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bijlage 2 Condensaatleiding pagina 1

Vraag:
Klepafsluiter; Heeft GSP een werkinstructie beschikbaar voor de klepafsluiter?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bijlage 2 Condensaatleiding pagina 1

Vraag:
Klepafsluiter; Graag ontvangen wij indien mogelijk een specificatieblad of andere gegevens van de klepafsluiter

Antwoord:
Het technisch dossier wordt na gunning beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bijlage 2 Condensaatleiding pagina 1

Vraag:
Klepafsluiter Tie-In; Heeft opdrachtgever een werkinstructie beschikbaar voor de klepafsluiter?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bijlage 2 Condensaatleiding pagina 1

Vraag:
Klepafsluiter Tie-In; Graag ontvangen wij indien mogelijk een specificatieblad of andere gegevens van de klepafsluiter.

Antwoord:
Het technisch dossier wordt na gunning beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bijlage 2 Condensaatleiding pagina 1

Vraag:
Ont/Beluchting; Graag ontvangen wij indien mogelijk een specificatieblad of andere gegevens van de Ont/Beluchting.

Antwoord:
Het technisch dossier wordt na gunning beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Bijlage 2 Stoomleiding pagina 1

Vraag:
Klepafsluiter; Heeft GSP een werkinstructie beschikbaar voor de klepafsluiter?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Bijlage 2 Stoomleiding pagina 1

Vraag:
Klepafsluiter; Graag ontvangen wij indien mogelijk een specificatieblad of andere gegevens van de klepafsluiter.

Antwoord:
Het technisch dossier wordt na gunning beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Bijlage 2 Stoomleiding pagina 1

Vraag:
Condenspot; Graag ontvangen wij indien mogelijk een specificatieblad of andere gegevens van de condenspotten.

Antwoord:
Het technisch dossier wordt na gunning beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bijlage 2 Stoomleiding pagina 1

Vraag:
Ont/Beluchting; Graag ontvangen wij indien mogelijk een specificatieblad of andere gegevens van de Ont/Beluchting

Antwoord:
Het technisch dossier wordt na gunning beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Bijlage 2 Stoomleiding pagina 1

Vraag:
Veiligheid; Graag ontvangen wij indien mogelijk een specificatieblad of andere gegevens van de veiligheid.

Antwoord:
Het technisch dossier wordt na gunning beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Bijlage 2 Stoomleiding pagina 1

Vraag:
Schuifafsluiter; Heeft GSP een werkinstructie beschikbaar voor de schuifafsluiter?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Bijlage 2 Stoomleiding pagina 1

Vraag:
Schuifafsluiter; Graag ontvangen wij indien mogelijk een specificatieblad of andere gegevens van de schuifafsluiter.

Antwoord:
Het technisch dossier wordt na gunning beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Stoomleiding (n.a.v. bezichtiging)

Vraag:
Langs de stoomleiding 23 bar zitten op diverse plaatsen meetpunten (luikjes in de isolatie). In de ontvangen documentatie is niet duidelijk wat hier de functie van is cq wat hier preventief aan uitgevoerd moet worden. Kan GSP aangeven of de Leverancier hier rekening mee moet houden in de aanbesteding / periodiek metingen aan moet verrichten?

Antwoord:
Hier hoeft niet apart rekening mee gehouden te worden. Deze luikjes zijn aangebracht om, indien gewenst, de leiding op enkele plekken te kunnen bekijken zonder de isolatie volledig te verwijderen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Spare Parts

Vraag:
Kan GSP aangeven waar de spare parts dienen worden opgeslagen?

Antwoord:
Naar keuze opdrachtnemer, waarbij de betreffende spare parts binnen 90 minuten op locatie aanwezig kunnen zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Spare Parts

Vraag:
Worden er spare parts ter beschikking gesteld door GSP?

Antwoord:
Ja, de huidige voorraad en in overleg nader te bepalen onderdelen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Spare Parts

Vraag:
Wie (GSP of Leverancier) dient strategisch voorraadbeheer uit te voeren?

Antwoord:
De opdrachtnemer is hiervoor verantwoordelijk.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Bijlage 5 - PID Valgenweg_ZHK_CPD_Heveskes

Vraag:
Wij missen een duidelijke P&ID 'P&ID tracé Zeehavenkanaal 13821-08' m.b.t. alle assets. Kan GSP deze verstrekken?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft geen andere P&ID beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Bijlage B - Algemene Voorwaarden voor inkoop van Zaken en Diensten - Artikel 5 - Toepasselijk recht en geschillen (lid 1)

Vraag:
In het geval van geschillen stellen wij voor naar keuze óf de rechtbank Noord-Groningen óf de geschillen voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen. Kan GSP hiermee instemmen?

Antwoord:
Nee, er wordt niet afgeweken van deze bepaling in de algemene voorwaarden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bijlage B - Algemene Voorwaarden voor inkoop van Zaken en Diensten - Artikel 4 - Betaling (lid 2)

Vraag:

Wij stellen voor dat het opschorten van enige betalingsverplichting door GSP wordt voorafgegaan door Leverancier in gebreke te stellen en Leverancier in staat stelt om alsnog na te komen binnen een redelijke termijn. Immers, in principe is de enige verplichting van GSP na oplevering te voldoen aan de betaalverplichting. Kan GSP hiermee instemmen?

Antwoord:
Dit voorstel neemt opdrachtgever over. Opdrachtgever stelt de redelijke termijn vast op 4 weken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Bijlage B - Algemene Voorwaarden voor inkoop van Zaken en Diensten - Artikel 3 - Aansprakelijkheid (lid 1)

Vraag:
Wij stellen voor de laatste zin in artikel 3 lid 1 “Indien … beperking van €1.000.000,-“ in het geval niet aan één van de voorwaarden (i) t/m (iii) in artikel 3 lid 1 wordt voldaan te laten vervallen met in achtneming van eerder door ons gestelde vragen. Kan GSP hiermee instemmen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 45.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. 69

Onderwerp:
Bijlage B - Algemene Voorwaarden voor inkoop van Zaken en Diensten - Artikel 3 - Aansprakelijkheid (lid 1)

Vraag:
De Leverancier is degene die de aansprakelijkheidsclaims zal melden op haar verzekeringspolis. Begunstiging is niet akkoord. De herstelplicht ligt bij de Aannemer. De schadepenningen die worden uitgekeerd zijn nodig om de fouten te herstellen. Om een beroep te doen op de verzekering zou de schadeveroorzakende partij verantwoordelijk moeten zijn voor het betalen van eventuele eigen risico’s en schade die in redelijkheid kan worden toegerekend. Verrekening is niet akkoord. Kan GSP hiermee instemmen?

Antwoord:
"Zie antwoord vraag 45.
"

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. 70

Onderwerp:
Bijlage B - Algemene Voorwaarden voor inkoop van Zaken en Diensten - Artikel 3 - Aansprakelijkheid (lid 1)

Vraag:
'Leverancier op eerste verzoek van GSP inzage in de polis verstrekt en GSP machtigt om de dekking bij de verzekeraar te verifiëren.'

Ons bedrijfsbeleid schrijft voor dat wij alleen verzekeringscertificaten overleggenen geen -polissen. Op deze certificaten is de premiebetaling bevestigd. Wij overleggen hiermee geen separaat bewijs van premiebetaling. Kan GSP hiermee instemmen?

Antwoord:
Niet meer relevant zie ook antwoord vraag 45.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Bijlage B - Algemene Voorwaarden voor inkoop van Zaken en Diensten - Artikel 3 - Aansprakelijkheid (lid 1)

Vraag:
GSP stelt een aansprakelijkheid voor Leverancier voor van (één) €1.000.000,- per geval of het bedrag dat aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier zal uitkeren aan GSP met een drietal voorwaarden voor een beroep op de aansprakelijkheidsbeperking. In dit geval omvat de €1.000.000,- per geval directe en indirecte en/of gevolgschade waarbij het aantal gevallen niet is beperkt, waarmee de aansprakelijkheid ongelimiteerd is hetgeen vanuit ons bedrijfsbeleid onacceptabel en disproportioneel is.

Wij stellen derhalve het volgende voor:
Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte- c.q. gevolgschade, waaronder in elk geval begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde winst of omzet en/of andere zuivere vermogensschade, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. In het geval Leverancier uit hoofde van het bepaalde in de overeenkomst dan wel uit anderen hoofde toerekenbaar aansprakelijk is (inclusief uit hoofde van alle door de Opdrachtnemer te geven vrijwaringen), is Opdrachtnemer enkel aansprakelijk voor de ontstane directe schade en is deze aansprakelijkheid cumulatief beperkt tot 100% van de opdrachtsom/aanneemsom per opdracht met een cumulatief maximum van de opdrachtwaarde per kalenderjaar voor

alle opdrachten in dat betreffende kalenderjaar.

Wat is de visie van GSP in relatie tot het nuanceren van het limiteren van de aansprakelijkheid en kan GSP instemmen met de voorgestelde nuancering?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 45.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Bijlage 4 - PvA gunningscriterium Kwaliteit - Functionaliteit

Vraag:
Gunningscriterium Kwaliteit, paragraaf 'Invulling bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen verschillende rollen.'

Hoe ziet GSP deze invulling voor zich. Aan welke norm is deze op te hangen?

Antwoord:
Een mogelijkheid is om via een RASCI-matrix hier invulling aan te geven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet

Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bijlage 2 - inspectie en preventieve acties rev1.0

Vraag:
- Controle veerhangers én ont-/ beluchting
- 2 x per jaar 2vST / 5nST

Kan GSP aangeven daar waar mogelijk met hoogwerker, of is dit altijd met een steiger?

Antwoord:
Dit is ter beoordeling van de opdrachtnemer. Er is geen dwingende voorkeur van opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Bijlage 2 - inspectie en preventieve acties rev1.0 - Onderhoud nav inspectie

Vraag:
Op basis van kolom 'Wanneer' dienen flenzen/pakkingen cq verdachte pakkingen uit inspectie vervangen te worden tijdens een (complete) stop. Kan GSP aangeven waarom hier een stop voor nodig is?

Antwoord:
Betreft een voorbeeld: hierbij is opgenomen dat indien pakkingen vervangen moeten worden dit bij voorkeur wordt gepland tijdens een geplande uitgebruikname van het leidingendeel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Bijlage 2 - inspectie en preventieve acties rev1.0 - Onderhoud nav inspectie

Vraag:
Op basis van de kolom 'wie' dient de 'opdrachtnemer' een STOP aan te vragen. Kan GSP deze interpretatie bevestigen, of dient de opdrachtnemer te wachten op een geplande STOP om onderhoud nav inspectie uit te voeren?

Antwoord:
Indien mogelijk wacht opdrachtnemer op een geplande STOP om onderhoud naar aanleiding van inspectie uit te voeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 4.1 Grootte van de betalingstermijn

Vraag:

Wij stellen voor om na eventuele gunning gezamenlijk een facturatieschema op te stellen die gebaseerd is op een neutrale cashflow. Kan GSP hiermee instemmen?

Antwoord:
Standaard hanteert opdrachtgever een betalingstermijn van 30 dagen. Opdrachtgever wijkt hiervan niet af.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 3.1 Algemeen

Vraag:
'Enige activiteit die niet, of onvoldoende, is beschreven in deze werkomschrijving, maar die redelijkerwijs noodzakelijk is naar mening van de Opdrachtnemer voor het goed uitvoeren van het onderhoud van dit distributienet behoort tevens tot de leveringsomvang, zonder dat hier extra kosten voor de Opdrachtgever aan verbonden zijn.' (laatste alinea)

Leverancier gegarandeerd alleen de werkzaamheden en de keuze van de materialen en constructie(methoden) die expliciet deel uitmaken per opdracht of inkooporder zoals door GSP is gespecificeerd, dan wel als en voor zover niet gespecificeerd, bij Leverancier bekend is dan wel redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld.

Hetgeen Leverancier niet weet of niet bekend is gemaakt kan zij ook niet nakomen. Kan GSP hiermee instemmen en de voorafgaande nuancering?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 38.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 2.2.1.3 Service Provider(s)

Vraag:
“Fit for purpose” (tweede alinea) kan Leverancier alleen geven indien we exact het doel (the purpose) kennen. Fit for purpose wordt door Leverancier alleen gegarandeerd als het ontwerp en de keuze van de materialen en constructie(methoden) deel uitmaakt van de inkooporder en de bedrijfsvoering en het doel in de aanvraag van GSP is gespecificeerd, dan wel als en voor zover niet gespecificeerd, bij Leverancier bekend is dan wel redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld. Kan GSP hiermee instemmen?

Antwoord:
De leiding voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Keuzes met betrekking tot ontwerp en gebruikte materialen zijn niet aan de orde. Opdrachtgever wenst hiermee te borgen dat de leiding blijvend voldoet om haar huidige functie (the purpose) te vervullen. Opdrachtgever kan niet instemmen met het voorstel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 2.2.1.2 Asset Manager

Vraag:
'Werkzaamheden aan de leiding die niet tijdens het in bedrijf zijn van de leiding kunnen worden uitgevoerd, moeten in deze stopperiode gepland en uitgevoerd worden.'

Wanneer is er een stopperiode in 2025 gepland?

Antwoord:
Vooralsnog is in week 25 een stopperiode (duur en exacte moment nog niet) gepland.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 2.2.1.2 Asset Manager

Vraag:
'In voorkomende situaties kan het in overleg met de gebruikers van het distributienet ca. 1 werkweek per jaar uit bedrijf worden genomen.'

Is dit in een bepaalde periode (voor- en/of najaar)?

Antwoord:
Dit is niet vastgelegd in een periode.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 2.2.1.2 Asset Manager

Vraag:
'In principe wordt de leiding alleen voor de 4 jaarlijkse inspectie uit bedrijf genomen.'

Wanneer is de eerstvolgende 4 jaarlijkse inspectie (uit bedrijfname) gepland?

Antwoord:
De eerstvolgende 4 jaarlijkse inspectie is gepland in 2028.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 2.2.1.2 Asset Manager

Vraag:
'Het uit- en in bedrijf nemen gebeurt onder verantwoordelijkheid van Nobian en/of EEW, waarbij namens Asset Manager ten minste twee vakbekwame personen gedurende maximaal 48 uur aanwezig zijn voor assistentie tijdens in bedrijfname.'

Wat verstaat GSP onder vakbekwaam? Worden hier aanvullende eisen qua kennis & opleiding aan gesteld?

Antwoord:
Vakbekwaam: aantoonbare kennis door opleiding en/of ervaring met het werken aan onder druk en hoge termperatuur staande leidingsystemen, bij voorkeur stoomleidingen. In staat zijn de veiligheid, gerelateerd aan het werk, voor zichzelf en omgeving goed te kunnen borgen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 2.2.1.2 Asset Manager

Vraag:
'Het uit- en in bedrijf nemen gebeurt onder verantwoordelijkheid van Nobian en/of EEW, waarbij namens Asset Manager ten minste twee vakbekwame personen gedurende maximaal 48 uur aanwezig zijn voor assistentie tijdens in bedrijfname.'

Wat is de inhoud van de werkzaamheden van deze assistentie?

Antwoord:
Werkzaamheden gerelateerd aan het ontwateren van de stoomleiding bij het op druk en temperatuur brengen van de stoomleidingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 2.2 Werkwijze

Vraag:
Dient Leverancier rekening te houden met het stormseizoen verbonden aan werkzaamheden in de nabijheid van de dijk? Zo ja, welke periode mag dan niet worden gewerkt?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 2.2 Werkwijze

Vraag:
In relatie tot de werkwijze en daaraan verbonden af te geven garantie door Leverancier stellen wij het volgende voor:

'Garantietermijn vanuit opdrachtnemer naar opdrachtgever betreft maximaal 12 maanden na (op-)levering. Voorts zullen wij een gebrek kosteloos oplossen als ons ter zake een verwijt kan worden gemaakt en er derhalve geen sprake is van o.a. geen of onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik of normale slijtage of bij gebreken die door opdrachtgever zelf of derden buiten ons om zijn hersteld.'

Kan GSP hiermee instemmen?

Antwoord:
Opdrachtgever herkent deze vraag niet in de tekst van Bijlage A, art. 2.2 en kan derhalve hiermee niet instemmen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Bijlage A - Programma van Eisen versie 1.0 - 1.1 Aanleiding

Vraag:
'In 2023 is het distributienet verder uitgebreid naar het nieuw ontwikkelde deelgebied Heveskes waar inmiddels de eerste afnemer is aangesloten op het stoom- en condensaat- distributienet.'

De tekst geeft aan dat deze leiding inmiddels is aangesloten, kan GSP bevestigen dat deze uitbreiding inmiddels ook in bedrijf is genomen?

Antwoord:
Van deze uitbreiding is de stoomleiding reeds in gebruik, de betreffende condensaatleiding wordt binnenkort in gebruik genomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad versie 1.0 - 4.13 Tegenstrijdigheden

Vraag:
In het geval van tegenstrijdigheden, stellen wij de volgende rangorde in documenten voor:
1. Nota van Inlichtingen.
2. De overeenkomst inclusief bijlagen.
3. Algemene Voorwaarden voor de inkoop van zaken en diensten.
4. De inschrijving van Leverancier.

Kan GSP hiermee instemmen?

Antwoord:
Ja, opdrachtgever neemt dit voorstel over.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad versie 1.0 - 4.13 Tegenstrijdigheden

Vraag:
Kan GSP bevestigen dat de inschrijver alleen behoeft te waarschuwen c.q. te melden indien er sprake is van kennelijke c.q. klaarblijkelijke tegenstrijdigheden, omissies, fouten e.d.?

Antwoord:
We verwijzen naar de tekst van eerste alinea par. 4.13 die helder aangeeft

wat van inschrijver wordt verlangd en dan met name de laatste zin: "Inschrijver is dus zelf verplicht te onderzoeken of, en Groningen Seaports onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien de aan hem verschafte informatie zodanige onduidelijkheden/onvolkomenheden bevat, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verlenen van de opdracht op deze informatie zou voortbouwen." We nemen dus de suggestie niet over om de bijvoeglijke naamwoorden "kennelijke en klaarblijkelijke" over te nemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad versie 1.0 - 3.13 Planningsoverzicht

Vraag:
Wij verzoeken GSP om de datum 'uiterlijke ontvangst van inschrijvingen' met één maand te verlengen om een passende inschrijving te maken. Kunt u bevestigen of dit mogelijk is en zo ja, wat de aangepaste planning zal zijn?

Antwoord:
Opdrachtgever kan de datum uiterlijke ontvangst inschrijvingen niet met één maand verlengen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet

Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. 90

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad versie 1.0 - 3.13 Planningsoverzicht

Vraag:
Graag zouden wij op basis van de antwoorden uit de eerste Nota van Inlichtingen de mogelijkheid willen hebben om een tweede Nota van Inlichtingen ronde toe te voegen aan de planning. Kan GSP hiermee instemmen?

Antwoord:
Nee, opdrachtgever heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een dynamische Nota van Inlichtingen. Zie de Aanbestedingsleidraad artikel 3.3. Hierbij worden vragen zo snel als mogelijk na het indienen beantwoord en ontstaat er de mogelijkheid om door te vragen. De door u ingediende vragen zijn kort voor sluiting ingediend en kunnen niet meer dynamisch worden beantwoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. 91

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad versie 1.0 - 1.3 Opdracht

Vraag:
'Indien dit na oordeel van opdrachtgever niet leidt tot gewenste aanpassingen kan opdrachtgever de opdracht zonder verdere schadeloosstelling na jaar 5 (in 2030) beëindigen.'

In het geval van ontbinding 5 jaar na ingang meerjarige overeenkomst gaan wij ervan uit dat alle tot dan gemaakte kosten zullen worden door GSP aan

Leverancier. Is deze aanname juist?

Antwoord:
De reeds gemaakte kosten die aantoonbaar verband houden met de uitvoering van het onderhoudscontract zullen voor de periode waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de voorwaarden gesteld in deze opdracht worden vergoed. Er vindt geen vergoeding plaats ter compensatie van eventuele derving van inkomsten of omzet door eerdere ontbinding van de meerjarige overeenkomst volgens het genoemde artikel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Aansprakelijk

Vraag:
Kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot de jaarlijkse contractwaarde?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 45.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Garantstelling

Vraag:
Voor inschrijver is een 403-verklaring afgegeven zoals ook vermeld in de KvK. Waarom moet dan Bijlage D worden ingevuld als ware het een concerngarantie?

Antwoord:
Bijlage D maakt het ondubbelzinnig helder dat indien van toepassing moeder /concern zich garant stelt voor alle verplichtingen uit deze aanbesteding. De 403 verklaring heeft betrekking op de verplichtingen voor de jaarrekening van moeder/dochter, maar is voor GSP minder interessant.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Inspectieplannen

Vraag:
Heeft GSP de bestaande inspectieplannen beschikbaar en kunnen deze gebruikt worden voor toekomstige inspecties?

Antwoord:
Bijlage 2 van bijlage A is bij de aanbestedingstukken verstrekt. Andere plannen zijn niet beschikbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen:	P1 Onderhoud stoom- en condensaatdistributienet Groningen Seaports
Beantwoord op:	10 feb. 2025