A B C D E F G H I J K

4800 2100 3150 2100 1050 3150 3150 3150 2100 4200

28950

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4800 2100 3150 2100 1050 3150 3150 3150 2100 4200

28950

24x wervelrooster
Fabr.: Trox
type RFD-A-D-US
Afm.: 315

4x Afzuigrooster
Fabr.: Trox
type: SL-AG
Afm. (lxb): 525x325

V.V.-box
Fabr.: Trox
Type: TEWE
grootte 5

4x Afzuigrooster
Fabr.: Trox
type: SL-AG
Afm. (lxb): 525x325

Geluidsdemp.
Type: T.S.W.

Afzuigrooster
Fabr.: Trox
type: SL-AG
Afm. (lxb): 825x225

--x uitbl.rooster
Fabr.: Krantz
Type: 2
Afm.: Ø125

Wandmkap
Fabr.: ITHO
type: DWK
in 3 RVS-uitvoer

bsh

Ø225

Ø315

Ø350

Ø375

Ø450

Ø630

Ø800

Ø850

Ø300

Ø200

Ø250

Dakafzuigventilator
Fabr.: STORK
Type: VDA 200/6D
400m3/h bij 65Pa

Anemostaat
Fabr.: Trox
type: LVK 150

Geluidsdemper
Type: T.S.W.

V.V.-box
Fabr.: Trox
Type: TEWE
grootte 4

Geluidsdemp.
Type: T.S.W.

Dakafzuigvent.
Fabr.: STORK
Type: VDA 280/8D
Cap.: 1200m3/h bij 50Pa

8x uitbl.rooster
Fabr.: Krantz
type: 2
Afm.: Ø125

Afzuigrooster
Fabr.: Trox
type: SL-AG
Afm. (lxb): 825x225

10x uitbl.rooster
Fabr.: Krantz
type: 2
Afm.: Ø125

3x Anemostaat
Fabr.: Trox
type: LVK 150

Beluchting

Dakafzuiging

8x uitbl.rooster
Fabr.: Krantz
type: 2
Afm.: Ø125

Voor installatie
technische ruimte zie ook
tekening met barcode 000462857

0	30-09-17		
Deze tekening vervangt:			
	Werktuigbouwtechnische installatie Luchtinstallatie 1e verdieping	Formaat: A0	Schaal: 1:50
ProRail	VL-Post Groningen 01	Gewijzigd:	Versie: A
		As-built	
		1	

Opdrachtgever : ProRail
Gebouwnaam : VL Post Groningen
Gebouwcode : FaZ_2NO_VLGRO
Adres : Zaanstraat 10 Groningen

Revisie : A.2

Bestandsnaam : FaZ_2NO_VLGRO_W5700_01-.dwg

Gepubliceerd door KONTEK op:
25-10-2017

Deze tekening is eigendom van ProRail en mag niet worden gekopieerd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van ProRail.
Copyright ProRail. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or published in any form or by any means without prior written permission of ProRail.