

Algemene informatie

Aanbesteding: Beheer & onderhoud OVL 2025 - 2029
Aanbestedende Dienst: Gemeente Kaag en Braassem
Referentie: 788151

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 36
Onderwerp: Deelnemers interview

Vraag:

In de leidraad 6.5.3. Presentatieronde, geeft u aan dat de presentatie gedaan dient te worden door de beoogde uitvoerder en de monteur. In onze wijze van organiseren en uitvoeren van een onderhoudscontract hebben wij geen uitvoerder. Wij hebben wel een contractbehandelaar die naast de monteur de regelmatige (dagelijkse) contacten heeft met de gemeente. Mogen wij de presentatie lezen dat u met de uitvoerder bedoeld: "de persoon die de dagelijkse contacten heeft met de gemeente"?

Antwoord:

Met Uitvoerder bedoelt de Opdrachtgever de technisch inhoudelijke leidinggevende die de monteurs aanstuurt, overzicht heeft in alle projecten en onderhoudswerkzaamheden en het aanspreekpunt voor de gemeente is. Als dat bij u de contractbehandelaar is, is dat akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Beheer & onderhoud openbare verlichting 2025-2029.

Beantwoord op: 28 apr. 2025

Ref.nr. 37
Onderwerp: UEA

Vraag:

In TenderNed is doorgaans een optie om het UEA in te vullen, (ingevuld) te downloaden en daarna een getekende versie te uploaden. Deze wijze betekent, minder invullen en minder kans op fouten en minder werk. Wilt u alsnog de UEA via die manier op TenderNed beschikbaar stellen?

Antwoord:

De UEA zoals beschikbaar gesteld bij de aanbestedingsdocumenten is de UEA die de Aanbestedende Dienst graag compleet ingevuld ziet. Er wordt geen UEA vanuit TenderNed gegenereerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Beheer & onderhoud openbare verlichting 2025-2029.

Beantwoord op:

28 apr. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bestek deel 2.2. hoofdstuk 1500 Verwijderen lichtmasten

Vraag:

In bestekposten 150010 t/m 150040 wordt er gesteld dat grond- kabel en straatwerk verrekend dient te worden conform hoofdstuk 16 van het bestek. Wanneer er een mast verwijderd dient te worden, dan dient de uitkomende kabel bij een in-aansluiting af geïsoleerd te worden d.m.v. een eindmof en bij een in- uit aansluiting d.m.v. een verbindingsmof om te voorkomen dat er vocht in de kabel komt en bij een in- uit aansluiting, zodat de de rest van de verlichting op de streng in bedrijf blijft. Hoofdstuk 16 / 17 voorzien niet in deze werkzaamheden. Kan AD hiervoor posten toevoegen in het bestek? Zo nee, hoe dient gegadigde hiermee om te gaan?

Antwoord:

In besteksposten 150010 en 150020 zal het aanbrengen van een tijdelijke einddop of mof worden meegenomen. Bij het verwijderen van een lichtmast welke is aangesloten op het net van de netbeheerder zal dit in opdracht van de netbeheerder geschieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Beheer & onderhoud openbare verlichting 2025-2029.

Beantwoord op:

28 apr. 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek deel 2.2. hoofdstuk 1530

Vraag:

Bestekposten 153010/20 van het bestek stellen dat eventueel grond- kabel en straatwerk verrekend dienen te worden conform hoofdstuk 16. Uitgaande van in- uit aansluiting conform uw antwoord op vraag 14 uit nota 1 is de kans aanwezig dat na verplaatsing één zijde van de voedende kabel niet lang genoeg meer is om de mast her- aan te sluiten. Deze kabel zou dan moeten worden opgelengd doormiddel van een verbindingsmof. Hoofdstuk 16 / 17 van het bestek voorzien niet in deze werkzaamheden. Kan AD hier posten voor opnemen in het bestek? Zo nee, hoe dient gegadigde hiermee om te gaan?

Antwoord:

Deze werkzaamheden komen niet voor in de gemeente Kaag en Braassem. In het uitzonderlijke geval dat dit wel voorkomt dzal de opdrachtgever nadere afspraken maken hierover.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Beheer & onderhoud openbare verlichting 2025-2029.

Beantwoord op:

28 apr. 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestek 111010

Vraag:

U geeft aan dat de aannemer via een account in Fixi storingen ontvangt. Kunt u aangeven hoe deze storingen bij de aannemer binnenkomen, bijvoorbeeld in een Excel format?

Antwoord:

De aannemer krijgt een account in Fixi om storingen en meldingen voor zichzelf inzichtelijk te krijgen. De gemeente wijst meldingen toe aan de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Beheer & onderhoud openbare verlichting 2025-2029.

Beantwoord op:

28 apr. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek paragraaf 04

Vraag:

U geeft aan dat het verwerken van gegevens in GeoVisia, het gemeentelijk beheersysteem onderdeel van de opdracht uitmaakt. Uit navraag blijkt dat GeoVisia te koppelen is met andere beheersystemen. Tevens behoort een koppeling met Fixi tot de mogelijkheden. Middels deze koppelingen kan ON via één (eigen) systeem werken. Voor u betekent dit dat de informatie correct, gebruiksvriendelijk toegankelijk en realtime beschikbaar is. Om koppelingen met GeoVisia mogelijk te maken dient de gemeente een koppelmodule via Progresity af te nemen waar kosten aan verbonden zijn. Is de gemeente bereid deze koppelmodule te realiseren?

Antwoord:

Neen, de gemeente zal deze koppeling niet aanschaffen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Beheer & onderhoud openbare verlichting 2025-2029.

Beantwoord op:

28 apr. 2025

Mededelingen

Ref.nr.

M1

Onderwerp:

Termijnen zijn gewijzigd.

Inhoud mededeling:

De termijnen zijn gewijzigd. Zie hiervoor de aangepaste Inschrijfleidraad. Start raamovereenkomst is nu 1 september 2025.

Percelen:

P1 Beheer & onderhoud openbare verlichting 2025-2029.

Aangemaakt op:

28 apr. 2025