deel 2

2e verdieping

Ruimtenaam	Hoofdtrappenhuis	Toilet	Toilet	Voorruimte	Toilet	Toilet	Voorruimte	Werkkast	Schacht	Gang	MPK	Huiskamer
Ruimtenr.	2.01	2.06	2.07	2.05	2.09	2.10	2.08	2.04	(nabij 2.08)	2.03	2.02	2.01
Luchttoevoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430	430
Luchtafvoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-72	-387
Suppletie lucht (m3/h)	x	x	x	x	x	x	159	x	x	x	-43	-43
Separate afvoer (m3/h)	-50	-53	-53	106	-53	-53	-53	-53	x	x	x	x
Voorziening	x	spleet	spleet	rooster	spleet	spleet	rooster	spleet	x	x	spleet	spleet
Brandklep	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	nee	nee	nee

Ruimtenaam	Schacht	Kantine	Briefingroom	Overlegruimte	Kantoor
Ruimtenr.	nabij str. M-10	2.23	2.24	2.26	2.27
Luchttoevoer (m3/h)	x	-1378	516	258	258
Luchtafvoer (m3/h)	x	-1238	-464	-232	-232
Suppletie lucht (m3/h)	x	150	-100	-100	-100
Separate afvoer (m3/h)	x	x	x	x	x
Voorziening	x	x	x	nee	x
Brandklep	ja	ja	nee		nee

1e verdieping

Ruimtenaam	Hoofdtrappenhuis	Toilet	Toilet	Voorruimte	Toilet	Toilet	Voorruimte	Werkkast	Schacht	Gang	MPK	Brigade adjudant
Ruimtenr.	1.01	1.06	1.07	1.05	1.09	1.10	1.08	1.04	(nabij 1.08)	1.03	1.03a	1.02
Luchttoevoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430	430
Luchtafvoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-112	-387
Suppletie lucht (m3/h)	x	-53	-53	106	-53	-53	159	-53	x	x	-318	x
Separate afvoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	-53	x	x	x	x	x
Voorziening	x	spleet	spleet	rooster	spleet	spleet	rooster	spleet	x	x	spleet	spleet
Brandklep	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	nee	nee	nee

Ruimtenaam	Schacht	Overlegruimte	Gang	Brigade comm.	Mdn.ass.	Overlegruimte	PH brigade comm.	Teamleider	Stilt
Ruimtenr.	nabij str. M-10	1.26	1.25	1.32	1.31	1.27	1.30	1.29	1.28
Luchttoevoer (m3/h)	x	430	x	344	344	258	344	344	344
Luchtafvoer (m3/h)	x	-387	x	-310	-310	-232	-310	-310	-310
Suppletie lucht (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Separate afvoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Voorziening	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Brandklep	ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee

begane grond

Ruimtenaam	Hoofdtrappenhuis	Werkkast	Toilet	Toilet	Voorruimte	Toilet	Toilet	Voorruimte	Gang	MIVA-toilet	Schacht	Technische ruimte
Ruimtenr.	0.33	0.33a	0.37	0.38	0.36	0.40	0.41	0.39	0.34	0.35	(nabij 0.32)	0.20
Luchttoevoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Luchtafvoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suppletie lucht (m3/h)	103	-53	-53	-53	106	-53	-53	159	99	-53	x	x
Separate afvoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-50
Voorziening	spleet	spleet	spleet	spleet	rooster	spleet	spleet	rooster	x	spleet	x	x
Brandklep	ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	nee	nee	ja	ja

Ruimtenaam	Briefing Politie	Opleidingsoneel Infant	Adviseur/Spiek teams	Commandokamer	Werkplek Politie	Schacht	Wooncarmer	Inst	Personeel entree
Ruimtenr.	0.47	0.44	0.42	0.43	0.46	nabij str. M-10	0.32b	0.32	0.31
Luchttoevoer (m3/h)	344	516	602	210	603	x	430	430	100
Luchtafvoer (m3/h)	-310	-464	-542	-189	-542	x	-387	-69	x
Suppletie lucht (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Separate afvoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Voorziening	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Brandklep	nee	nee	nee	nee	nee	ja	nee	nee	nee

begane grond

Ruimtenaam	Entree Politiestraat	Putruimte	Toilet	MH-Ruimte	Opbouduimte	Spreekkamer	Opbouduimte	Spreekkamer	Balie Politiestraat	Technische ruimte	Schacht	Vluchttrappenhuis
Ruimtenr.	0.23	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.22	0.21	(uit ruimte 0.32)	0.06
Luchttoevoer (m3/h)	758	x	x	398	171	281	171	257	86	x	x	x
Luchtafvoer (m3/h)	-675	x	x	-438	-188	-253	-188	231	x	x	x	x
Suppletie lucht (m3/h)	x	-53	-53	x	x	x	x	x	x	x	x	106
Separate afvoer (m3/h)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-50	x	x
Voorziening	x	spleet	spleet	x	x	x	x	x	x	spleet	x	Spleet
Brandklep	ja	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee

Ruimtenaam	Gang	Gang	Technische ruimte	Opslag	Opslag	Opslag	Opslag	Opslag	Opslag	Opslag	Opslag	Opslag
Ruimtenr.	0.12	0.15	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09
Luchttoevoer (m3/h)	x	x	x	200	100	80	100	200	200	100	x	x
Luchtafvoer (m3/h)	x	x	x	-180	-90	-72	-90	-180	-180	-90	x	x
Suppletie lucht (m3/h)	x	x	-50	x	x	x	x	x	x	x	-53	-53
Separate afvoer (m3/h)	x	x	spleet	x	x	x	x	x	x	x	spleet	spleet
Voorziening	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Brandklep	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee

Ruimtenaam	Rulmte apparaten	Toilet	Toilet	Voorruimte	MIVA-toilet	Balie	Wachtgebied	Aalgrifferuimte NP	Aalgriffruimte KMAR	Stf-lokaal	Publieke entree
Ruimtenr.	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.03a	0.03	0.05	0.04	0.02	0.01
Luchttoevoer (m3/h)	100	x	x	x	x	274	786	230	230	288	184
Luchtafvoer (m3/h)	-90	x	x	x	x	-274	-548	-207	-207	-260	x
Suppletie lucht (m3/h)	x	-53	-53	106	-53	x	-159	x	x	x	x
Separate afvoer (m3/h)	x	spleet	spleet	x	spleet	x	x	x	x	x	x
Voorziening	x	nee	nee	rooster	nee	x	x	nee	nee	nee	nee
Brandklep	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee

LEGENDA:

- Luchttoevoer, inductieunit met VAV-box
- Luchtafvoer, afvoer rooster met overspraakdemper
- Luchttoevoer, inductieunit met CAV-box
- Luchttoevoer, rond rooster
- Luchtafvoer, rond rooster
- Luchttoevoer, wandrooster
- Luchtafvoer, wandrooster
- Kleppenregister
- Geluiddemper
- Toeren-geregelde ventilator
- Filter met kwaliteit Fx
- Buitenlucht
- Motor
- Temperatuurtransmitter
- Temperatuuropnemer Extern
- Temparatuur Controller
- Pressure Controller
- Pressure Transmitter
- Pressure Alarm
- Pomp
- Brandklep
- Handmelder
- Druppelvanger
- Kleppenregister
- Koeler / Verwarmer
- Afsluiter
- Inregel afsluiter

Versie	Datum	Omschrijving	Get.	Gezien
8.0	10-02-2025	TO/Bestekfase	WHO	HSC
7.0	06-11-2024	Rijksvastgoedbedrijf (RVB)	WHO	HSC
3.0				
2.0				
1.0				

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Project: Huisvesting KMAR-NP te IJmuiden

Onderwerp: Principe Schema Luchtbehandeling

DVTadvies B.V.
Savannahweg 25b
3542 AW Utrecht
www.dvtadvies.nl
info@dvtadvies.nl
+31 (0)30 22 38 690

Schaal: 1:100 | Status: definitief

Dossiernummer: HV22086 | Formaat: A1 | Bladnummer: 01

Tekeningnummer: HV22086-TW-070

© DVTadvies B.V.