

Zonering

-  Gevaarsbron
 Zone 0
 Zone 1
 Zone 2
 Niet Gevaarlijk Gebied (NGG)
 Afwijkend Gebied (AG)
 Zone 1 - met ventilatievoorwaarden
 Zone 2 - met ventilatievoorwaarden

Gassoorten	A	B
Gas	Aardgas	Biogas
Ontstekingstemp.	670	595
Temp. groep	T1	T1
Explosiegroep	IIA	IIA

Witteveen + Bos

Postbus 233
7400 AE Deventer
Telefoon 0570 69 79 11
Telefax 0570 69 73 44

Getekend	J. Tjon-A-San
Gecontroleerd	D. Katgert
Goedgekeurd	F.W. Wubs
Datum	21-12-2020

Schaal 1:500

113352.4.1101

blad 1 van 13

Formaat A1

Login: TJ0J Pløtdatum: 21 december 2020

Ugten 1997 - Planatien 21 oktober 2009			
Situatie Sluibuffer aangepast		11-11-2015	JM
WKK installatie toegevoegd		20-10-2014	JM
Primaïrslibinstallatie aangepast		14-08-2014	JM
 waterschap vallei en veluwe Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn Tel.: 055 522 29 11 Fax: 055 522 27 04 www.vallei-veluwe.nl UW WATERSCHAP		Getekend : JM Datum : 14-03-2014 Schaal : 1:500 Locatie code :	
Project: RWZI Elburg		Formaat:	Blad:
		A1	n.v.f.
Omschr.: SITUATIE ZONERING		Tekeningnummer:	