



Belasting (Pw)			Totaal (W)
Fase-1	Fase-2	Fase-3	
360W	270W	180W	810W
375W	270W	270W	915W
735W	540W	450W	1725W

TOTALE VERSPREIDINGSWEERSTAND 1.10Ω

Provincie Noord-Brabant

TT-Stelsel INSTALLATIETEKENING

BRABANTLAAN1,5216TV.S-HERTOGENBOSCH
TELEFOON: (073)6812812

N389
OVL505

AS-BUILT
form. A3

SCHAAL N.T.S.
reg.nr. N389-OVL505

V1.0	FRVE	02-12-20		ETGR	02-12-20	
rev	gewijzigd	datum	paraaf	gezien	datum	opmerking

00.000.000