Algemene informatie

Aanbesteding: Voorbelasting deelgebied 5-6, Het Oosterland, Mijdrecht
Aanbestedende Dienst: Kavel Projectontwikkeling II B.V.
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Post 880090

Vraag:
U vraagt hier om een tijdelijke afrastering. Echter u vraagt hier wel een leverantie van 130,00 meter bouwhek. Wat is correct?

Antwoord:
Het betreft het toepassen van een tijdelijke afrastering. Leverantie is komen te vervallen en gewijzigd naar een hoeveelheid ter inlichting.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Voorbelasting deelgebied 5-6

Beantwoord op: 21 mrt. 2025

Ref.nr. 2
Onderwerp: Post 341110

Vraag:
U geeft aan met materiaal van de aannemer. Echter u geeft ook aan dat de barrier geleverd dient te worden. Wordt hij overgenomen door de opdrachtgever?

Antwoord:
Het betreft het toepassen van een geleidebarrier. Leverantie is komen te

vervallen en gwijzigd naar een hoeveelheid ter inlichting. Bestekspost 341130 toegevoegd. Dit betreft het verwijderen van de barrier.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Voorbelasting deelgebied 5-6

Beantwoord op: 21 mrt. 2025

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Post 340090

Vraag:
U vraagt hier om een leverantie van draglineschotten. Kan u type en aantal aangeven?

Antwoord:
Het type en aantal is toegevoegd aan de bestekspost.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Voorbelasting deelgebied 5-6

Beantwoord op: 21 mrt. 2025

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Post 126320 en 226320

Vraag:
U vraagt een nulmeting maar in de laatste zin vraagt u ook de gegevens van

de continue monitoring. Wat is correct?

Antwoord:
Monitoring vind continu plaats d.m.v. de datalogger aanwezig in de peilbuis. De monitoring dient gedurende het aanbrengen van de voorbelasting en de gehele voorbelastingsperiode tot aan het verwijderen van de peilbuizen uitgelezen te worden via een website.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Voorbelasting deelgebied 5-6

Beantwoord op: 21 mrt. 2025

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Post 126210 en 226210

Vraag:
U vraagt hier het leveren en het aanbrengen van een waterspanningsmeter. U vraagt ook de inzage in gegevens van de monitoring. Bedoelt u de monitoring gedurende de werkzaamheden?

Antwoord:
Monitoring vind continu plaats d.m.v. de datalogger aanwezig in de spanningsmeter. De monitoring dient gedurende het aanbrengen van de voorbelasting en de gehele voorbelastingsperiode tot aan het verwijderen van de waterspanningsmeters uitgelezen te worden via een website.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Voorbelasting deelgebied 5-6

Beantwoord op: 21 mrt. 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Posten 125010, 125020, 224030, 225010 en 225020.

Vraag:
Hoeveelheid ter inlichtingen is niet gelijk aan hoeveelheid resultaatsverplichting. Wat is correct?

Antwoord:
Hoeveelheden resultaatsverplichting gelijk gezet aan hoeveelheden ter leverantie. Besteksposten zijn gewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Voorbelasting deelgebied 5-6

Beantwoord op: 21 mrt. 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de NvI verwerkt toevoegen aan de NvI?

Antwoord:
Ja, zie bijlagen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Voorbelasting deelgebied 5-6

Beantwoord op: 21 mrt. 2025

Ref.nr. 8

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Kunt u een gewijzigd RSX-bestand met daarin de NvI verwerkt toevoegen aan de NvI?

Antwoord:
Ja, zie bijlagen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Voorbelasting deelgebied 5-6

Beantwoord op: 21 mrt. 2025

Ref.nr. 9

Onderwerp:
Posten 326120 en 326130

Vraag:
Moet de hoeveelheid resultaatsverplichting voor beide posten niet zijn 10 st (is gelijk aan het aantal zakbakens uit post 326110)?

Antwoord:
Dat is correct. Hoeveelheden zijn aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Voorbelasting deelgebied 5-6

Beantwoord op: 21 mrt. 2025