

| Ref. Nr. | Onderwerp                | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | Bestekpost 010020        | kunt u hier een stelpost van maken? het is niet duidelijk wat wij moeten afprijzen i.v.m. hoeveelheid resultaatsverplichting van 100 dagen, exacte locaties en periodes niet bekend zijn en de te treffen maatregelen ter goedkeuring van de leidingbeheerders moeten zijn, welke nu nog niet bekend zijn.                                                                                    | In een RAW-raamovereenkomst is het niet mogelijk om stelposten op te nemen. Het is echter op voorhand niet mogelijk om meer informatie te geven over de te treffen voorzieningen. De bestekspost komt daarom te vervallen. Indien eventuele voorzieningen benodigd zijn, dan zullen daarover per deelopdracht prijsafspraken over gemaakt worden. |
| 7        | Bestekpost 321310        | Is deze post inclusief grondwerk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nee, het benodigde grondwerk is opgenomen in hoofdstuk 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8        | Bestekpost 331040        | Dit gaat om een zogeheten Panorama inspectie. Waarbij er d.m.v. kort op elkaar gemaakte 360 graden foto's een soort film komt uitrollen, waarbij je eenvoudiger zaken kan missen of minder goed zien. Een stromende lekkage kun je bijv. hierdoor missen.<br>Is reguliere inspectie conform Europese Norm ook toegestaan of dient het uitsluitend Panorama (3D kogelbeeld) inspectie te zijn? | De opdrachtgever wenst 3d-video inspectie, dus geen foto's. De bestekspost wordt hierop aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9        | Bestekpost 520310        | Aanbrengen verlichtingsobject. Gaan deze aangesloten worden door derden en hebben wij hier dan een coördinatie verplichting voor? Zo ja, is dit dan met Stedin en moeten wij hier de aanvraag voor doen?                                                                                                                                                                                      | Ja, deze lichtmasten worden aangesloten door derden.<br>Deze werkzaamheden worden door gemeente in opdracht gegeven bij Stedin of Van Gelder en de aannemer heeft hiervoor de coördinatieverplichting. Zie deel 3, par. 01.11.01.<br>De aannemer hoeft de aanvraag dus niet te doen.                                                              |
| 10       | Bestekpost 741010-741030 | Verwijderen lichtmasten. De afstemming en coördinatie voor het af-en aansluiten van de masten is dit met Stedin en moeten wij hier de aanvraag voor doen?                                                                                                                                                                                                                                     | Ja, deze lichtmasten worden afgesloten door derden.<br>Deze werkzaamheden worden door gemeente in opdracht gegeven bij Stedin of Van Gelder en de aannemer heeft hiervoor de coördinatieverplichting. Zie deel 3, par. 01.11.01.<br>De aannemer hoeft de aanvraag dus niet te doen.                                                               |