GROEPENVERKLARING

HK600

Hoofdschakelaar	1000 A	Gebouw	35
Voedingskabel	7X1X185 MM2		
Aantal groepen	10	Datum wijziging	1-apr-24
Vermogen transformator	630 kVA Hoofdzek. 1000 A		

				Belastingsmeting			
Groep	Kabel	Zekering	Omschrijving aansluiting	R	S	T	kVA
K601	4x95mm	250/160	Groepenverdeler geb 32. 1e verd				
K602		250/-	Reserve				
K603		250/-	Reserve				
K604		250/-	Reserve				
K605		250/-	Reserve				
K606	2x4x95mm	400/400	Groepsverdeler geb. 32 bg				
K607		250/-	Reserve				
K608		250/-	Reserve				
K609	2X3X120	400/400	Groepsverdeler geb. 36				
K610	2X3X120	400/400	Centraal emissiepunt geb.36				
			Totaal				
			Totaalmeting				
			Gelijktijdigheidsfact.				