HAL 32

windverband niet akkoord
is hier niet mogelijk ivm deur, andere positie in hetzelfde gevelvlak lijkt makkelijk te kunnen..

constructief is op as J ook nog een kolommenrij bedacht..
nieuwe constructie op deze lijn los van bestaande constructie hal 32??
of is dit 'gedeelde' constructie van hal 32 waar we op aansluiten??

windverband positie akkoord?

windverband positie akkoord?

windverband positie akkoord?

afvalcontainers

achter uitgang

hoofd entree

vluchtdeur

kook- en vriesruimte 23,7m² P=0 2850+P

verkeers-ruimte 9,7m² P=0 2850+P

magazijn 24,1m² P=0 2850+P

toilet heren 1,5m²

toilet dames 1,5m²

was- en kleedruimte 16,4m² P=0 2850+P

kolf-/ gebedsruimte 10,1m² P=0 2850+P

MIVA toilet 4,3m² P=0 2850+P

entree 38,4m² P=0 3150+P

bereiding keuken 113,2m² P=0 2850+P

verdeelkast keuken

werkkast 4,2m²

lift

hoods- en sub-hoods-ruimte

deurgang 5 assen gebouw 32 en gebouw 33

toilet 3,2m²

voorruimte toilet heren 6,7m² P=0 3150+P

kolom nodig, ook als wand bijv kalzandsteen is?

portaal / opstelplaats trap en lift

voorruimte toilet dames 11,4m² P=0 2850+P

onbenoemde ruimte 10,1m² P=0 2850+P

spoelkeuken 15,2m² P=0 2850+P

uitgifte 61,6m² P=0 2850+P

verkeers-ruimte algemeen P=0 3150+P

trap
aantrede: 230mm
optrede: 182mm
breedte trap: 1200mm
trapleuning: 1000mm vanaf voorzijde en bovenzijde tredes
borstwering naar trapgat: 1000mm vanaf bovenzijde vloer

fitness 102,5m² P=0 2850+P

was- en kleedruimte heren 15,8m² P=0 2850+P

douche 1,6m²

douche 1,8m²

douche 1,8m²

douche 1,8m²

was- en kleedruimte dames 15,8m² P=0 2850+P

entree algemeen 21,5m² P=0 2850+P

ALG

trap naar 1e verd.

restaurant 397,2m² P=0 2850+P

opstelplaats vouwwand

opstelplaats voor vouwwand tegen dicht deel?
In dicht deel kolom ingaaken?
Of is vouwwand op deze positie misschien toch niet zo'n goed idee ivm kolommen op deze lijn..

schuifdeur naar terras

terras ca. 140m2

entree 43,4m² P=0 3150+P

10180 | 46600 | 4600

7200 | 5400 | 5400 | 7200 | 7200 | 7200 | 5400 | 5400

A | B | C | D | E | F | G | H | J

D | C | B | A

maten en vrije hoogtes deuren nog aangeven in plg!

Symbool	Armatuur omschrijving
A	C77-R600x600 3000 840 4xSM
B	C77-R600x600 4000 840 4xSM
C	C90-R600x600 LED 3600 840 CI/MP
	D70-R155 G2 1100 840 SM
	D70-R155 G2 1400 840 SM
	D70-R155 G2 1400 840 SM + IP55 CL
	D70-R195 G2 2200 840 SM
H	i40-1200 LED 4400 840 PC
K	C35-R600x600 LED 3000 840 OP
	A35-S400 2200 840

legenda binnenwanden
= dichte scheidingswand
= glazen scheidingswand

KVMC

Fokker Hal 33
verlichting BG

Glamox

Glamox BV
Postbus 7312
3280 AC Numansdorp
info.nl@glamox.com

getekend	MR	maatv.	mm	schaal	1 : 100
datum	14-11-2024			formaat	A1
projectnr	OP-6833630		tekening nummer		T-OP-6833630