

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst reinigen bijzondere voorzieningen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Eindhoven
Referentie: 614052528

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2
Onderwerp: fotos van zinkers

Vraag:

bij iedere post bij de zinkers staat een post van het maken van foto's voor en na het reinigen, alleen mogen wij achter de afsluiter aan het werk fysiek. hoe hebben jullie in in beeld

Antwoord:

Deze deelpost laten we vervallen. Middels stortbonnen dient de resultaatverplichting te worden onderbouwt m.b.t. het uitkomende slib. In afwijking op het beschrijvend document zal voor deze wijziging geen nieuw bestek bij deze nota worden gevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Raamovereenkomst reinigen bijzondere voorzieningen

Beantwoord op: 1 apr. 2025

Ref.nr. 3
Onderwerp: afsluiten riool zinkers

Vraag:

staat het riool vol met water voordat de afsluiter en in moet, en moet dus het riool leeggepompt worden. kunt u hier iets meer over vertellen

Antwoord:

Dit is per situatie anders. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dien je uit te gaan dat het riool niet volledig leeg zal zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Raamovereenkomst reinigen bijzondere voorzieningen

Beantwoord op:

1 apr. 2025