

Algemene informatie

Aanbesteding: Inspecteren en reinigen van beekriolen
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: TN 501945

Toelichting:
Nota van Inlichtingen d.d. 3-6-2025

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
bestek

Vraag:
Post 800010 melden van transporten van bouwstoffen:
Dit is niet van toepassing op onze werkzaamheden, reiniging en inspectie van beekriolen.

Antwoord:
Post 800010 komt te vervallen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Inspecteren en reinigen van beekriolen

Beantwoord op: 3 jun. 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
bestek

Vraag:
Bepalingen 01 12 01 contactgegevens van de benoemde partijen worden verstrekt aan de opdrachtnemer om deze op de hoogte te kunnen stellen?

Antwoord:
Deze contactgegevens zullen na gunning worden verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Inspecteren en reinigen van beekriolen

Beantwoord op:

3 jun. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 841110 t/m 841233 wordt met de benoemde meters uit gegaan van dubbele of enkele rijplatenbaan?

Antwoord:

841110 kunststof rijplaten voor voetgangers enkele baan, 841210 stalen rijplaten dubbele baan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Inspecteren en reinigen van beekriolen

Beantwoord op:

3 jun. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

bestek

Vraag:

25 32 01 04 er wordt hier gesproken dat er niet meer dan 2 uur mag zitten tussen de reiniging en inspectie. Dit is in strijd met 25 42 02 01 wat stelt dat

de inspectie binnen 24 uur op de reiniging moet volgen.

Antwoord:

"Artikel 25.32.01 lid 04 is komen te vervallen.
Het gestelde in 25.42.02 lid 01 is van toepassing."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Inspecteren en reinigen van beekriolen

Beantwoord op:

3 jun. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

bestek

Vraag:

25 42 02 02 het is niet altijd technisch mogelijk een begin- of eindput volledig in beeld te brengen. Dit graag aanpassen naar het zo goed als mogelijk in beeld brengen binnen de technische beperkingen.

Antwoord:

Opdrachtgever is akkoord met de aanpassing

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Inspecteren en reinigen van beekriolen

Beantwoord op:

3 jun. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

6 ecologisch uitvoeringsplan

Vraag:

We hebben het ecologisch uitvoeringsplan gelezen en snappen het doel wat er met dit plan wordt nagestreefd. Kunnen we ondersteuning verwachten bij het juist uitvoeren van het ecologisch uitvoeringsplan van de opdrachtgever?

Antwoord:

Ja, deze ondersteuning kan geboden worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Inspecteren en reinigen van beekriolen

Beantwoord op:

3 jun. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Bij het reinigen van de beekriolen graag een post opnemen voor het verwijderen van de spijl roosters die zich voor de beekriolen bevinden.

Antwoord:

Deze kosten zullen verrekend gaan worden op Stelpost. Per deelopdracht zal de Stelpost toegevoegd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Inspecteren en reinigen van beekriolen

Beantwoord op: 3 jun. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

bijlage 9 / V&G bepalingen

Vraag:

De aard van ons werk maakt dat we ons veel zullen verplaatsen binnen Beverwijk waardoor eisen rondom het inrichten van een werkplaats niet op ons van toepassing zijn.

Het verzoek om Bijlage 9. V&G bepalingen uit het de inschrijvingsleidraad te schrappen.

Antwoord:

V&G is van groot belang binnen HHNK en derhalve wordt bijlage 9 niet geschrapt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Inspecteren en reinigen van beekriolen

Beantwoord op:

3 jun. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

ecologisch uitvoeringsplan

Vraag:

In het ecologisch uitvoeringsplan staan aannames die niet kloppen. Waaronder, maar niet beperkt tot, dat riolen zichzelf ledigen wanneer ze bovenstrooms worden afgesloten en dat korte rioolstrengen makkelijker te inspecteren zijn.

Deze onjuistheden kunnen invloed hebben op het ecologisch uitvoeringsplan. Wij stellen voor na gunning en voor uitvoering met betrokken partijen te bespreken hoe we het beste invulling kunnen geven aan de ecologische wensen van de opdrachtgever.

Antwoord:

Opdrachtgever is akkoord met dit voorstel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Inspecteren en reinigen van beekriolen

Beantwoord op:

3 jun. 2025