

Gebouwmaatregelen

GA1 - Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

Toelichting

in GBS

GB1 - Isoleer spouwmuren van gebouwen.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

tijdens bouw

GB2 - Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking).

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

onder dakbedekking

GB3 - Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GB4 - Isoleer platte daken (onder de dakbedekking).

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

tijdens bouw

GB5 - Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

tijdens bouw

GB6 - Vervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

tijdens bouw

GB7 - Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GB8 - Plaats een loopdeur in overheaddeuren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GC1 - Pas een klokregeling toe en regel deze in.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

Toelichting

in GBS

GC2 - Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Alternatief uitgevoerd

Toelichting *

Is een WKK geïnstalleerd

GC3 - Pas een weersafhankelijke regeling toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

Toelichting

in GBS

GC4 - Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

uitgevoerd

GC5 - Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

uitgevoerd

GC6 - Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

aantal ruimtes *

10.00

Toelichting

uitgevoerd

GC7 - Pas frequentieregelde circulatiepompen toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

nog niet alles aangepast

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GC8 - Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GD1 - Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

Toelichting

in GBS

GD2 - Pas warmteterugwinning toe op een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

tijdens bouw

GD3 - Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.

Wat is de status van de maatregel? *

(Nog) niet uitgevoerd

Toelichting

wachten op natuurlijk moment

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel uitgevoerd? *

Weet ik niet

GD4 - Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GD5 - Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Wat is de status van de maatregel? *

(Nog) niet uitgevoerd

Toelichting

wachten op natuurlijk moment

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel uitgevoerd? *

Weet ik niet

GD6 - Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GD7 - Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.

Wat is de status van de maatregel? *

(Nog) niet uitgevoerd

Toelichting

wachten op natuurlijk moment

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel uitgevoerd? *

Weet ik niet

GE1 - Isoleer warmwaterleidingen en appendages.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

uitgevoerd

GE2 - Gebruik waterbesparende douchekoppen.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

uitgevoerd

GE3 - Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GF1 - Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

uitgevoerd

GF2 - Vervang TL8-buizen door LED-buizen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

wachten op natuurlijk moment

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GF3 - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GF4 - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

wachten op natuurlijk moment

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GF5 - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GF6 - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

wachten op natuurlijk moment

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GF7 - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GF8 - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GF9 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

wachten op natuurlijk moment

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GF10 - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

wachten op natuurlijk moment

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GF11 - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GF12 - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GF13 - Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GF14 - Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GF15 - Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

wachten op natuurlijk moment

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GG1 - Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

wachten op natuurlijk moment

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GG2 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GG3 - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GG4 - Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

niet aanwezig

GH1 - Plaats zonnepanelen op het dak.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

alleen nog elektrisch aansluiten

Jaar van implementatie *

2023

geïnstalleerd vermogen (kWp) *

300.00

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

2024

Faciliteiten

Niet van toepassing.

Procesmaatregelen

Niet van toepassing.