

4-6-2025 22020-10 ROK borden

Ref. Nr.	Fase	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
A				Bijlage 6 Inschrijfbijlet		Het inschrijfbijlet was niet toegevoegd. Deze wordt bij nota ter beschikking gesteld	
1	Inschrijffase	1	P1	Prijslijst	Het lijkt erop dat de prijslijst ontbreekt, wilt u deze toevoegen?	De inschrijfstaat is het 2e tabblad van de beoordelingsmatrix	28-5-2025
2	Inschrijffase	1	P1	PVE 2.8	u vraagt om een garantie van 15 jaar. Gebruikelijk is om een aflopende garantie van 20 jaar te geven op Ultimate Sign 20. Wilt u daarom deze eis hierop aanpassen?	De garantiebepaling wijzigen in: De leverancier garandeert gedurende 20 jaar na plaatsing: - De hechting van het beeldvlak (folie en laminaat) op de drager voor >98% van het oppervlakte; - Retro-reflectiewaarde van de geprinte signfaces blijven voldoen aan DIN 67520:2013:10 tabel 8 en 9; - Kleurdegradatie valt binnen de norm EN-12899-1. Luminantie klasse B2. Tekst wijzigen in "Ultimate Signing" 2020.2 of gelijkwaardig"	28-5-2025
3	Inschrijffase	1	P1	PVE 2.4 J	wilt u de pasage Qualisign verwijderen en aanpassen naar Ultimate Sign?	Het vermogen om herhaald wrijven, schuren of krassen te weerstaan.	28-5-2025
4	Inschrijffase	1	P1	PVE 2.3 H	U geeft aan dat borden slijtvast moeten zijn. kunt u een definitie geven van slijtvast?	Een andere garantstelling, anders dan opgenomen en van toepassing onder hst. 4.5.2 wordt niet verlangd. Bijlage 8 vervalt.	28-5-2025
5	Inschrijffase	1	P1	Aanbestedingsleidraad – Bijlage 8-model bankgarantie	In artikel 5.4 van de Leidraad (In te leveren bewijsmiddelen bij inschrijving) staat de Bankgarantie niet genoemd, mogen we hieruit opmaken dat een bankgarantie (bijlage 8) niet van toepassing is?	Ja, de model Eigen verklaring is het UEA. (Bijlage 7) Model K vervalt.	28-5-2025
6	Inschrijffase	1	P1	Aanbestedingsleidraad – Bijlage 7 – Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving	In 4.8 staat dat een "model eigen verklaring" moet worden gebruikt, en dan staat ertussen haakjes dat dit het UEA-formulier is. Moet een model eigenverklaring ingediend worden, zo ja, is dat dan de UEA of is dit (ook) Bijlage 7 -Model K (Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving)?		
7	Inschrijffase	1	P1	Aanbestedingsleidraad – Bijlage 2 – Eigen Verklaring	Als de UEA volstaat, hoeft bijlage 7 dan niet ingediend te worden? Bijlage 2- Is het invullen en indienen van de Eigenverklaring van toepassing, de UEA wordt ingediend, en de Eigen Verklaring wordt in 5.4 (In te leveren bewijsmiddelen bij inschrijving) verder niet genoemd?	Ja, het UEA formulier wordt onder punt 1 bij hst. 5.4 gevraagd. Het opvragen van bewijsmiddelen wordt voorbehouden aan de opdrachtgever conform de laatste alinea van punt 1 van hst. 5.4.	28-5-2025
8	Inschrijffase	1	P1	A.2. referentie(s) inclusief tevredenheidsverklaringen (bijlage 3) In Bijlage 3 wordt verder niet gesproken over een	In de tabel geeft u aan dat voor GC 1.1 Prestatie het maximaal aantal punten te behalen 60 is. In art 6.2.1.1 en de beoordelingsmatrix wordt over een percentage gesproken 20%-80%. We vragen u dit te verduidelijken.	60 punten komen overeen met het in te dienen percentage tussen de 20% en 80%. 1 procent (boven de 20%) is 1 punt	28-5-2025
9	Inschrijffase	1	P1	Aanbestedingsleidraad – 5.4 In te leveren bewijsmiddelen bij inschrijving	A.2. referentie(s) inclusief tevredenheidsverklaringen (bijlage 3) In Bijlage 3 wordt verder niet gesproken over een tevredenheidsverklaring. Volstaat, bij inschrijving, enkel het indienen van een volledig ingevulde en getekende Bijlage 3, zonder aanvullende tevredenheidsverklaring?	Nee. U dient gebruik te maken van de Bijlage 3. Hierbij dient ter onderbouwing een tevredenheidsverklaring toegevoegd te worden.	28-5-2025
10	Inschrijffase	1	P1	Aanbestedingsleidraad - 4.5 Wijze van Inschrijving	U verwijst naar paragraaf 1.14 van deze offerteleidraad.	De verwijzing is onjuist. Er dient verwezen te worden naar de aanbestedingsplanning op	28-5-2025
11	Inschrijffase	1	P1	Algemeen-documenten	In de Aanbestedingsleidraad komen wij deze paragraaf (1.14) niet tegen, wat is de juiste verwijzing? Klopt het dat momenteel enkel de onderstaande 6 documenten door aanbestedende dienst zijn verstrekt? 1.TN496422 - EF16 Aankondiging van een opdracht - algemene richtlijn, standaardregeling 20250521154059 2.uea_496422_20250521153628 3.22020 beoordelingsmatrix ROK Borden 21-05-2025 4.22020 Leidraad ROK verkeersborden Flevoland 21-05-2025 5.22020 PVE verkeersborden Provincie Flevoland 21-05-2025 6.Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Flevoland 2023 voor leveringen en diensten In eis 18 wordt gevraagd om op verzoek van de opdrachtgever spoedbestellingen binnen twee werkdagen te leveren. Zou het mogelijk zijn deze termijn te verruimen naar drie werkdagen?	Tenderned. Ja, dit klopt.	28-5-2025
12	Inschrijffase	1	P1	pve18		Nee, dit is niet mogelijk. Spoedbestelling worden meestal alleen gedaan als de verkeersveiligheid in gevaar is.	28-5-2025