

Vragen- en antwoordenlijst bij de 2e Nota van Inlichtingen

Versie + status	1.0 - Definitief
-----------------	------------------



Vraagnr.	Vraag m.b.t.	Onderwerp	Vraag Inschrijver	Antwoord Opdrachtgever
26	Leidraad	BRL 11.000	Om aan deze aanbesteding te kunnen deelnemen is en BRL 11.000 certificaat vereist. Echter de BRL 11.000 heeft betrekking op Warmte en Koude Opslag. In dit bestek is geen Warmte en Koude Opslag beschreven, alleen het warmte netwerk in de wijk. Kan de opdrachtgever de BRL 11.000 niet van toepassing verklaren ?	Ja, de BRL 11.000 komt te vervallen. Zie gewijzigde paragrafen, bepalingen en Aanbestedingsleidraad
27	Bestek	1.05 onder 2	De boete/korting is niet gemaximaliseerd. Dit is niet acceptabel voor ON/aannemer. Wij verzoeken u de totaal op te leggen boete/kortingen te maximaliseren op 5% van de aanneemsom/opdrachtsom.	Zie gewijzigde paragraaf
28	Bestek	376220	Kunt u op de tekening ook aangeven, waar de lassen moeten komen?	Nee, dit is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer. Het bestek gaat uit van rollen van 100 meter.
29	Bestek	376210	Kunt u ook de diepte van de kabel aangeven?	0,60 - 0,70 m. E.e.a in overleg met de directie.
30	Tekening	6420_Dwarsprofielen bouwrijp	Kunt u op de dwarsprofielen, ook de locatie van de datakabel en laagspanningskabels aangeven	Nee, de kabels komen in dezelfde sleuf die gegraven is voor het aanbrengen van het clusternet. De exacte locatie in die sleuf zal in overleg met de directie bepaald worden.
31	Bestek	462040	Graag ontvangen wij de constructie berekening van de 'schroef'ankers	De berekening is voor de aanbestedingsfase niet van belang. De aannemer dient de schroefankers voorgeschreven in bestek af te prijzen.
32	Leidraad	3.2.2 Geschiktheidseisen d.	Inschrijver dient te beschikken over de BRL 11000 Deze BRL is met name voor bedrijven welke WKO's aanleggen. Dit is iets anders dan een warmtenet. Als wordt gekeken welke bedrijven er beschikken over deze BRL dan zit er geen enkel bedrijf bij welke warmtenetten aanlegt. Kunt u deze eis laten vervallen?	Zie het gestelde als antwoord op vraag 26
33	Bestek	Hoofdstuk 37	Is het toegestaan om PEX-materialen te gebruiken voor het warmtenet als alternatief voor Thermaflex?	Als de aannemer kan aantonen dat dit product gelijkwaardig of beter is (waaronder bijvoorbeeld in relatie tot isolatiewaarde & diffusiedichtheid en koppelingen etc.) dan mag dat. Zie ook hoofdstuk 2.1 paragraaf 15 van het bestek.
34	Bestek	462040	Kunt u aangeven wat de ankerkrachten worden, en wat de eventuele gewenste/verwachte afroesting wordt?	De ankerkrachten zijn voor aanbestedingsfase niet van belang. De aannemer dient de schroefankers voorgeschreven in bestek af te prijzen.
35	Bestek	371010	Heeft de (onder)aannemer die verantwoordelijk is voor aanleg van de warmteleidingen een BRL 11000/Protocol 11001 nodig of geldt het in het bezit zijn alleen voor het ontwerp en/of controle van de warmteleidingen?	Dit geldt alleen voor de controle van het ontwerp / warmteleidingen
36	Bestek	Huisaansluitingen	Kunnen wij er vanuit gaan dat wij de huisaansluitingen van het riool en warmtenet in een keer kunnen aanbrengen?	Dit is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer
37	Algemeen	Aanbestedingsdatum	Graag vragen wij twee weken uitstel van de aanbesteding, ivm antwoorden tweede nota	De planning is gewijzigd: zie gewijzigde Aanbestedingsleidraad en rectificatie van de termijnen vanuit Tendermed