

Algemene informatie

Aanbesteding: Propaangas en opslagtank
Aanbestedende Dienst: Spinel Veiligheidscentrum B.V.
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 5 **Onderwerp:** Aanvullende vragen naar aanleiding van publicatie

Vraag:

Naar aanleiding van de publicatie van de NVI, hebben wij nog de volgende aanvullende vraag.

Wij gaan ervan uit dat de poeren (fundering van de tank) blijven staan kunt u de hartmaten van de twee poeren opgeven?
Zodat wij hier een passende tank bij kunnen zoeken.

Graag een maatschetsje bijvoegen.dank u

Antwoord:

680 cm is de hart op hart maat van de poeren van de gastank. Zie bijgevoegde bouwtekening.

Het beantwoorden van de vraag leidt naar inzicht van de VRZHZ niet tot meer benodigde tijd tot het doen van een inschrijving en daarom zullen we de termijnen niet aanpassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Propaangas en opslagtank

Beantwoord op:

7 apr. 2025