Requirement	Test method
Uiterlijk *(Appearance)*	Visuele inspectie op productiefouten en schades zoals EN 1850
Metergewicht *(Linear mass)*	Dakbanen (eigen methode)
Maatvoering*(Dimensional characteristics)*	Isolatienorm Lengte breedte dikte volgens ISO 29465 en 29466.
Rechtheid *(Straightness)*	Isolatienorm Haaksheid EN 824
Vlakheid *(Cupping)*	Isolatienorm ISO 29468
Weerstand tegen slag of stoot met vallichaam (*Falling mass Impact resistance)*	EN 477
Uitzettingscoëfficient *(Linear Thermal expansion coefficient)*	ISO11359-2
Krimp door verhitting *(Heat reversion)*	EN 479
Opwarming *(Heat build-up)*	EN 478
Brandgedrag - beproeving met vlammen uit één bron *(Reaction to fire -single flame source test)*	EN 11925-2
Brandgedrag – SBI test	EN 13238
Thermal stability	EN-ISO182-3
Elasticiteitsmodulus bij buiging *(Modulus of elasticity in bending)*	EN-ISO 178
Buigsterkte *(Bending strength)*	EN-ISO 178
Resistance against artificial ageing, method	EN 438-2 method 29
Assessment ΔL^*, Δa^*, Δb^*, ΔE^*	EN-ISO 11664-3
Assessment Grey scale	EN 20105-A02
Uittrekking nagels en schroeven *(Nail and screw withdrawal)*	EN 13446
Weerstand tegen doortrekken schroefhoofd (*Pull through resistance)*	EN 1383
Weerstand tegen kleuraantastende schimmels *(Resistance against discolouring micro-fungi)*	
Weerstand tegen kleuraantastende algen *(Resistance against discolouring algae)*	
Zoutsproeitest *(Resistance to salt spray (NSS test))*	DIN 50018 /
Bending strength and modulus of elasticity in bending	EN 310
Swelling in thickness after 24 h immersion in water	EN 317
Tensile strength perpendicular to the plane of the panel	EN 319
Resistance to axial withdrawal of screws	EN 320
Determination of moisture resistance under cyclic test conditions	EN321
Moisture content after conditioning in the standard atmosphere	EN 322
Density	EN 323
Soft body impact test	BRL 1103 (Zandzakslingerproef) of EOTA TR001
Hard body impact test	EOTA TR001