

SBO-IB 2027 Bijlage 13 - Verplichte Documenten Keuringen					
V27 31-03-2025					
Bouwdeelbeschrijving	Standaardbenaming Keuring	Motief	Documenttype	Frequentie	Voorschrift naam
-	0000_01 - BOEI Bouwkundig (B)	3 - RVB Eis (Verplicht)		Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	
-	0000_02 - BOEI Integraal (B, E, T, W)	3 - RVB Eis (Verplicht)		Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	
-	0000_03 - BOEI Installatietechnisch (E, T, W)	3 - RVB Eis (Verplicht)		Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	
-	9999_000 - Bijwerken Condor asset	3 - RVB Eis (Verplicht)			
-	E001 - Erkende maatregel	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Jaarlijks [Elke 10 Jaren]	
-	H001 - Herstelactiviteit vanuit observatie	0 - Niet van toepassing			
-	INV - Investeringsmaatregel	4 - Klant Eis (Verplicht)			
-	V001 - Vervanging vanuit observatie	0 - Niet van toepassing		Jaarlijks [Elke 10 Jaren]	
01 - Elektrische installatie	0043_000 - Eerste inspectie elektrische installatie	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling elektrische installatie		Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
01 - Elektrische installatie	0043_000 - Eerste inspectie elektrische installatie	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling elektrische installatie		Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
01 - Elektrische installatie	0375_012 - Periodelieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie middenspanning	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
01 - Elektrische installatie	0375_012 - Periodelieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie middenspanning	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
01 - Elektrische installatie	0375_012 - Periodelieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie middenspanning	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
01 - Elektrische installatie	0379_012 - Periodelieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle noodverlichting middenspanning	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
01 - Elektrische installatie	0451_012 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
01 - Elektrische installatie	0493_036 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 3j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
01 - Elektrische installatie	0493_036 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 3j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
01 - Elektrische installatie	0493_036 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 3j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]	MP 40-21: art. 10205, 10510, 10601, 10705
01 - Elektrische installatie	0494_048 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
01 - Elektrische installatie	0494_048 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
01 - Elektrische installatie	0494_048 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	MP 40-21: art. 10205, 10510, 10601, 10705
01 - Elektrische installatie	0495_060 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
01 - Elektrische installatie	0495_060 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
01 - Elektrische installatie	0496_072 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 6j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
01 - Elektrische installatie	0496_072 - Periodelieke inspectie elektrische installatie 6j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
01 - Elektrische installatie	0497_096 - Periodelieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie en onderhoud middenspanning	Jaarlijks [Elke 8 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
01 - Elektrische installatie	0497_096 - Periodelieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie en onderhoud middenspanning	Jaarlijks [Elke 8 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
02 - Vloeistofdichte voorzieningen	0004_012 - Interne controle vloeistofdichte voorziening 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	bewijs controle vloeistofdichte voorziening	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 5.19
02 - Vloeistofdichte voorzieningen	0005_072 - Herkeuring vloeistofdichte voorziening incl.riolering 72m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. cert. vloeistofd. voorziening	Maandelijks [Elke 72 maand(en) op dag 1]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 5.19
02 - Vloeistofdichte voorzieningen	0081_000 - Eerste beoordeling vloeistofdichte voorziening	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedr. cert. vloeistofd. voorziening		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.509
02 - Vloeistofdichte voorzieningen	0083_000 - Eerste beoordeling riolering bij vloeistofdichte voorziening	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport meting vloeistofdichtheid voorziening		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 5.19
02 - Vloeistofdichte voorzieningen	0244_000 - Bodemonderzoek vloeistofdichte voorziening na amotie	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport bodemkwaliteitsond. vloeistofd. voorzien.		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 5.3
02 - Vloeistofdichte voorzieningen	0245_000 - Bodemonderzoek riolering vloeistofdichte voorziening na amotie	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport bodemkwaliteitsond. vloeistofd. voorzien.		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 5.3
03 - Bedrijfsdeuren	0007_012 - Inspectie bedrijfsdeur 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie en onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a, lid 3
03 - Bedrijfsdeuren	0023_012 - Inspectie shelterdeur 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie en onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a, lid 3
03 - Bedrijfsdeuren	0025_024 - Onderhoud A-deur 2j	4 - Klant Eis (Verplicht)	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]	Beleid vm CLAS
03 - Bedrijfsdeuren	0025_024 - Onderhoud A-deur 2j	4 - Klant Eis (Verplicht)	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
03 - Bedrijfsdeuren	0154_012 - Inspectie hangardeur 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie en onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a, lid 3
03 - Bedrijfsdeuren	0275_012 - Inspectie beweegbare scheidingswand 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. ond. beweegbare scheidingswand	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a, lid 3
03 - Bedrijfsdeuren	0411_024 - Onderhoud slotkasten bunkerdeuren 2j	4 - Klant Eis (Verplicht)	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]	Bedrijfszekerheid
03 - Bedrijfsdeuren	0412_012 - Onderhoud hydraulische cilinder shelterdeur 1j	4 - Klant Eis (Verplicht)	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Bedrijfszekerheid
03 - Bedrijfsdeuren	0457_048 - Meting en beproeving conform NEN3140 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
03 - Bedrijfsdeuren	0529_012 - Onderhoud elektrische deurbediening 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Bedrijfszekerheid
03 - Bedrijfsdeuren	0531_012 - Onderhoud EMP-deuren 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	
04 - Valbeveiliging	0008_000 - Opstellen RI&E valbeveiliging	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport risicoinventarisatie (RI&E) valbeveiliging		Arbeidsomstandighedenwet: art. 5
04 - Valbeveiliging	0009_000 - Veiligheidscontrole valbeveiliging bij ingebruikname	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling valbeveiliging		Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
04 - Valbeveiliging	0111_012 - Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring valbeveiliging	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0031_000 - Installatie bliksembeveiliging	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling bliksemafleiding		Arbeidsomstandighedenwet: art. 5
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0031_000 - Installatie bliksembeveiliging	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling bliksemafleiding		NEN-EN-IEC 62305, NEN 1014
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0034_000 - Installatie bliksembeveiliging munitiegebouw	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling bliksemafleiding		Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 5
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0034_000 - Installatie bliksembeveiliging munitiegebouw	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling bliksemafleiding		MP 40-21: par. 10100-10700
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0040_024 - Periodelieke inspectie bliksembeveiliging gebouw 2j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie bliksemafleiding in gebouw	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]	NEN-EN-IEC 62305, NEN 1014
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0041_012 - Periodelieke inspectie bliksembeveiliging munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie bliksemafleiding in gebouw	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	MP 40-21: par. 10100-10700
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0041_012 - Periodelieke inspectie bliksembeveiliging munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie bliksemafleiding in gebouw	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	NEN-EN-IEC 62305, NEN 1014
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0220_012 - Periodelieke inspectie bliksembeveiliging in terrein 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie bliksemafleiding in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	NEN-EN-IEC 62305, NEN 1014
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0246_006 - Visuele inspectie bliksembeveiliging munitiegebouw 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie bliksemafleiding in gebouw	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	MP 40-21: par. 10100-10700
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0246_006 - Visuele inspectie bliksembeveiliging munitiegebouw 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie bliksemafleiding in gebouw	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	NEN-EN-IEC 62305, NEN 1014
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0369_000 - Installatie statische aarding en geleidende voer	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	bewijs inbedrijfstelling statische aarding		Arbeidsomstandighedenwet: art. 5
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0369_000 - Installatie statische aarding en geleidende voer	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	bewijs inbedrijfstelling statische aarding		EN-IEC-61340-4-1
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0370_000 - Installatie statische aarding en geleidende vloeren munitiegebouw	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	bewijs inbedr. statische aarding gebouw		Arbeidsomstandighedenwet: art. 5
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0370_000 - Installatie statische aarding en geleidende vloeren munitiegebouw	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	bewijs inbedr. statische aarding gebouw		MP 40-21: art. 11107, 13110 en 13201
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0371_012 - Periodelieke inspectie statische aardpunten in gebouw 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. aardpunten statische aarding in geb	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.5c
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0371_012 - Periodelieke inspectie statische aardpunten in gebouw 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. aardpunten statische aarding in geb	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	EN-IEC-61340-4-1
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0372_012 - Periodelieke inspectie statische aardpunten munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. aardpunten statische aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.5c
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0372_012 - Periodelieke inspectie statische aardpunten munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. aardpunten statische aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	MP 40-21: par. 10100-10700
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0372_012 - Periodelieke inspectie statische aardpunten munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. aardpunten statische aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	EN-IEC-61340-4-1
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0373_012 - Periodelieke inspectie geleidende voer 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. insp. geleidende voer stat. aarding in geb	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.5c
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0373_012 - Periodelieke inspectie geleidende voer 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. insp. geleidende voer stat. aarding in geb	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	EN-IEC-61340-4-1
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0374_012 - Periodelieke inspectie geleidende voer munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. insp. geleidende voer stat. aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.5c
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0374_012 - Periodelieke inspectie geleidende voer munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. insp. geleidende voer stat. aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	MP 40-21: par. 10100-10700
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0374_012 - Periodelieke inspectie geleidende voer munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. insp. geleidende voer stat. aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	EN-IEC-61340-4-1
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0424_012 - Periodelieke inspectie statische aardstrip/aardrail in gebouw 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. insp. aardstrip/aardrail stat. aarding in geb	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.5c
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0424_012 - Periodelieke inspectie statische aardstrip/aardrail in gebouw 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. insp. aardstrip/aardrail stat. aarding in geb	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	EN-IEC-61340-4-1
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0425_012 - Periodelieke inspectie statische aardstrip/aardrail munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. insp. aardstrip/aardrail stat. aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.5c
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0425_012 - Periodelieke inspectie statische aardstrip/aardrail munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. insp. aardstrip/aardrail stat. aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	MP 40-21: par. 10100-10700
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0425_012 - Periodelieke inspectie statische aardstrip/aardrail munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. insp. aardstrip/aardrail stat. aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	EN-IEC-61340-4-1
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0428_012 - Periodelieke inspectie statische aarding in terrein 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. aarding in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.5c
05 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0428_012 - Periodelieke inspectie statische aarding in terrein 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie statische aarding in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	EN-IEC-61340-4-1
06 - Transport	0051_000 - Installatie gevelonderhoudsvoorziening	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat keuring gevelonderhoudsvoorziening		Warenwetbesluit machines
06 - Transport	0052_000 - Installatie lift	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat inbedr. pers./goederenlift		Warenwetbesluit liften 2016: art. 18
06 - Transport	0053_000 - Installatie hefinstallatie	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat inbedrijfstelling hefinstallatie		Warenwetbesluit machines
06 - Transport	0054_000 - Eerste inspectie lift	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling personen-/goederenlift		Warenwetbesluit liften 2016: art. 18
06 - Transport	0055_000 - Eerste inspectie hefinstallatie	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling hefinstallatie		Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
06 - Transport	0056_000 - Eerste inspectie hijswerktuig < 2000 kg	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling hijswerktuigen		Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
06 - Transport	0057_000 - Eerste inspectie hijswerktuig >= 2000 kg	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling hijswerktuigen		Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
06 - Transport	0060_000 - Eerste inspectie gevelonderhoudsvoorziening	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling gevelonderhoudsvoorzien.		Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
06 - Transport	0061_012 - Periodelieke keuring hijswerktuig < 2000kg 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring hijswerktuigen	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
06 - Transport	0061_012 - Periodelieke keuring hijswerktuig < 2000kg 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring hijswerktuigen	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.2a
06 - Transport	0062_018 - Periodelieke keuring lift 18m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp en certificering pers./goederenlift	Maandelijks [Elke 18 maand(en) op dag 1]	Warenwetbesluit liften 2016: art. 18
06 - Transport	0063_012 - Veiligheidskeuring gevelonderhoudsvoorziening 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport keuring gevelonderhoudsvoorziening	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
06 - Transport	0064_006 - Preventief onderhoud lift 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud personen-/goederenlift	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Warenwetbesluit liften 2016: art. 22
06 - Transport	0065_006 - Preventief onderhoud hefinstallatie 6m	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud hefinstallatie	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
06 - Transport	0066_012 - Periodelieke keuring hijswerktuig >= 2000 kg 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring hijswerktuigen	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	Warenwetbesluit machines: art. 6d & 6f
06 - Transport	0066_012 - Periodelieke keuring hijswerktuig >= 2000 kg 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring hijswerktuigen	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.2a
06 - Transport	0067_006 - Preventief onderhoud hijswerktuig 6m	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud hijswerktuigen	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
06 - Transport	0232_048 - Periodelieke keuring hijs- en hefgereedschap 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Arto Informatieblad: A1-17, hijs- en hefmiddelen
06 - Transport	0232_048 - Periodelieke keuring hijs- en hefgereedschap 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.2a
06 - Transport	0498_012 - Periodelieke keuring hefinstallatie 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie en certificering hefinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
06 - Transport	0505_012 - Preventief onderhoud gevelonderhoudsvoorziening 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud gevelonderhoudsvoorziening	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
06 - Transport	0510_012 - Preventief onderhoud roltrappen/rolbanen 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud roltrap / rolpad	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Bedrijfszekerheid
06 - Transport	0511_012 - Preventief onderhoud overige transportmiddelen 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud transportmiddel	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Warenwetbesluit machines
07 - Terreinverlichting	0073_072 - T2a-Onderhoud en reinigen verdeelinr. Terreinverlichting in gebouw 6j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]	Bedrijfszekerheid
07 - Terreinverlichting	0361_012 - T2b-Onderhoud en reinigen verdeelinr. Terreinverlichting in terrein 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Bedrijfszekerheid
07 - Terreinverlichting	0362_024 - T2c-Onderhoud en reinigen armaturen terreinverlichting 2j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]	Bedrijfszekerheid
07 - Terreinverlichting	0363_072 - T2d-Onderh. draaiende delen verdeelinr. En mastliukten terreinverl. 6j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]	Bedrijfszekerheid
07 - Terreinverlichting	0365_072 - T1-Inspectie terreinverlichtingsinstallatie NEN3140 6j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
07 - Terreinverlichting	0365_072 - T1-Inspectie terreinverlichtingsinstallatie NEN3140 6j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
07 - Terreinverlichting	0366_012 - T3-Stabiliteitsmeting lichtmasten (5% per object) 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
07 - Terreinverlichting	0367_012 - T4-Schouwen terreinverlichtingsinstallaties 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport schouw lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Bedrijfszekerheid
08 - Sportinstallaties	0078_000 - Installatie Trainingsfaciliteit WOJ	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling trainingsfaciliteit woh		Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
08 - Sportinstallaties	0079_012 - Inspectie Trainingsfaciliteit WOJ in gebouw 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. trainingsfaciliteit woh gebouwgeb.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a

SBO-IB 2027 Bijlage 13 - Verplichte Documenten Keuringen	
V27 31-03-2025	

Voorschriftbeschrijving	Standaardbenaming Keuring	Motief	Documenttype	Frequentie	Voorschrift naam
09 - Waterafoer	0122_012 - Drogge kalibratie debietmeter pomp 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport droge kalibratie afvoerpompinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 2.11
09 - Waterafoer	0123_036 - Natte kalibratie debietmeter pomp 3j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport natte kalibratie afvoerpompinstallatie	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]	Verordening zuiveringsheffing waterbeheerder
09 - Waterafoer	0123_036 - Natte kalibratie debietmeter pomp 3j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport natte kalibratie afvoerpompinstallatie	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 2.11
09 - Waterafoer	0124_012 - Silb en laagdiktemeting olielaascheider 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	NEN-EN 858-2
09 - Waterafoer	0124_012 - Silb en laagdiktemeting olielaascheider 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.515
09 - Waterafoer	0125_060 - Camera-inspectie riolering waterwin-/grondwaterbeschermingsgeb. 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie riolering	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 2.11
09 - Waterafoer	0129_120 - Camera-inspectie riolering 10j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie riolering	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 2.11
09 - Waterafoer	0450_048 - NEN 3140 inspectie pomp 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport NEN 3140 inspectie afvoerpompinstallatie	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
10 - Brandbusinstallaties	0152_000 - 03-I Eerste inspectie droge buisleiding incl. testen pomp	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud droge buisleiding		NEN 1594
10 - Brandbusinstallaties	0152_000 - 03-I Eerste inspectie droge buisleiding incl. testen pomp	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling droge buisleiding		Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.34
10 - Brandbusinstallaties	0153_012 - 03-B1a Controle en onderhoud Brandpompinstallatie 12m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. ond. grondwateronttrekking syst.	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
10 - Brandbusinstallaties	0207_012 - 02-B1 Controle brandslanghaspel 12m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud brandslanghaspel	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	NEN-EN 671-3
10 - Brandbusinstallaties	0207_012 - 02-B1 Controle brandslanghaspel 12m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud brandslanghaspel	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.35
10 - Brandbusinstallaties	0209_060 - 03-B3 Onderhoud en hydrostatische beproeving droge buisleiding 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud droge buisleiding	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	NEN 1594
10 - Brandbusinstallaties	0209_060 - 03-B3 Onderhoud en hydrostatische beproeving droge buisleiding 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud droge buisleiding	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.34
10 - Brandbusinstallaties	0213_012 - 01-B1 Controle brandkraan 12m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport schouw terreinleiding brandkraan-/hydrant	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
10 - Brandbusinstallaties	0215_060 - 02-B2 Drukbeproeving brandslanghaspel 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud brandslanghaspel	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	NEN-EN 671-3
10 - Brandbusinstallaties	0215_060 - 02-B2 Drukbeproeving brandslanghaspel 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud brandslanghaspel	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.35
10 - Brandbusinstallaties	0295_060 - 01-B2 Capaciteitsmeting brandkraan 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. terreinleiding brandkraan-/hydrant	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	NEN-EN 671-3
10 - Brandbusinstallaties	0295_060 - 01-B2 Capaciteitsmeting brandkraan 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. terreinleiding brandkraan-/hydrant	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
10 - Brandbusinstallaties	0297_003 - 07-B3 Contr. lekdictheid en techn. staat VBB met F gassen 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]	Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6
10 - Brandbusinstallaties	0297_006 - 07-B3 Contr. lekdictheid en techn. staat VBB met F gassen 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6
10 - Brandbusinstallaties	0297_012 - 07-B3 Contr. lekdictheid en techn. staat VBB met F gassen 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6
10 - Brandbusinstallaties	0297_024 - 07-B3 Contr. lekdictheid en techn. staat VBB met F gassen 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]	Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6
10 - Brandbusinstallaties	0298_003 - 05-B2 CCV controle VBB sprinkler 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]	NEN 12845: par 20
10 - Brandbusinstallaties	0298_003 - 05-B2 CCV controle VBB sprinkler 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.36
10 - Brandbusinstallaties	0299_006 - 05-B3 CCV controle VBB sprinkler 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	NEN 12845: par 20
10 - Brandbusinstallaties	0299_006 - 05-B3 CCV controle VBB sprinkler 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.36
10 - Brandbusinstallaties	0300_012 - 05-B4 CCV insp en odh VBB sprinkler 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat insp. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	NEN 12845: par 20
10 - Brandbusinstallaties	0300_012 - 05-B4 CCV insp en odh VBB sprinkler 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat insp. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.36
10 - Brandbusinstallaties	0301_036 - 05-B5 CCV insp en odh VBB sprinkler 3j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]	NEN 12845: par 20
10 - Brandbusinstallaties	0301_036 - 05-B5 CCV insp en odh VBB sprinkler 3j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.36
10 - Brandbusinstallaties	0302_120 - 05-B7 CCV insp en odh VBB sprinkler 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]	NEN 12845: par 20
10 - Brandbusinstallaties	0302_120 - 05-B7 CCV insp en odh VBB sprinkler 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.36
10 - Brandbusinstallaties	0304_006 - 06-B1 CCV insp en odh VBB schuim 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport ond. vastogp. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 6 maand(en)	

SBO-IB 2027 Bijlage 13 - Verplichte Documenten Keuringen	
V27 31-03-2025	

Voetbeldeskrywing	Standaardbenaming Keuring	Motief	Documenttipe	Frekwentie	Voorschrift naam
16 - Opslagtanks	0012_000 - Installatie ondergrondse tank voor vloeibare aardolieproducten	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat inbedr. opslagtank terrein		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.967, 4.986
16 - Opslagtanks	0013_000 - Installatie bovengrondse tank voor vloeibare aardolieproducten	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat inbedrijfstelling opslagtank		BRL SIKB 7800
16 - Opslagtanks	0013_000 - Installatie bovengrondse tank voor vloeibare aardolieproducten	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat inbedrijfstelling opslagtank		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.917, 4.929
16 - Opslagtanks	0014_000 - Ingebruikname propaantank en -leidingen	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling opslagtank in terrein		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.901
16 - Opslagtanks	0014_000 - Ingebruikname propaantank en -leidingen	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling opslagtank in terrein		PGS 19: 09-2021
16 - Opslagtanks	0016_000 - Ingebruikname productleidingen ingeterte tank	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedrijfstelling opslagtank in terrein		PGS 29: hoofdstuk 3
16 - Opslagtanks	0017_000 - Bodemkwaliteitsonderzoek bij plaatsing ondergrondse tank voor vloeibare aardolieproducten	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport bodemkwaliteitsond. opslagtank terrein		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 5.7a
16 - Opslagtanks	0018_000 - Bodemweerstandsmeting bij ondergrondse tank voor vloeibare aardolieproducten	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport bodemweerstandsmeting opslagtank terrein		BRL SIKB 7800
16 - Opslagtanks	0018_000 - Bodemweerstandsmeting bij ondergrondse tank voor vloeibare aardolieproducten	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport bodemweerstandsmeting opslagtank terrein		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.967, 4.986
16 - Opslagtanks	0019_000 - Bodemweerstandsmeting bij ondergr. leidingen van bovengrondse tanks	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport bodemweerstandsmeting opslagtank		BRL SIKB 7800
16 - Opslagtanks	0019_000 - Bodemweerstandsmeting bij ondergr. leidingen van bovengrondse tanks	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport bodemweerstandsmeting opslagtank		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.917, 4.929
16 - Opslagtanks	0020_120 - Herkeuring ondergrondse kunststof opslagtank 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 10 Jaren]	PGS 28: 08-2021
16 - Opslagtanks	0020_120 - Herkeuring ondergrondse kunststof opslagtank 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 10 Jaren]	PGS 31: 08-2021
16 - Opslagtanks	0020_120 - Herkeuring ondergrondse kunststof opslagtank 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 10 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.966, 4.997
16 - Opslagtanks	0020_180 - Herkeuring ondergrondse kunststof opslagtank 15j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 15 Jaren]	PGS 28: 08-2021
16 - Opslagtanks	0020_180 - Herkeuring ondergrondse kunststof opslagtank 15j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 15 Jaren]	PGS 31: 08-2021
16 - Opslagtanks	0020_180 - Herkeuring ondergrondse kunststof opslagtank 15j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 15 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.966, 4.997
16 - Opslagtanks	0021_000 - Tanksanering bovengrondse tank	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat tanksanering opslagtank		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.916
16 - Opslagtanks	0021_000 - Tanksanering bovengrondse tank	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat tanksanering opslagtank		PGS 30: 08-2021
16 - Opslagtanks	0021_000 - Tanksanering bovengrondse tank	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat tanksanering opslagtank		PGS 31: 08-2021
16 - Opslagtanks	0022_000 - Tanksanering ondergrondse tank	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat tanksanering opslagtank in terrein		PGS 31: 08-2021
16 - Opslagtanks	0022_000 - Tanksanering ondergrondse tank	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat tanksanering opslagtank in terrein		PGS 31: 08-2021
16 - Opslagtanks	0022_000 - Tanksanering ondergrondse tank	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat tanksanering opslagtank in terrein		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.966
16 - Opslagtanks	0084_012 - Ledigen afgewerkte olietank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Jaarliks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.996
16 - Opslagtanks	0086_012 - Grondwatermonitoring peilbus 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport grondwatermonitoring opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.970, 4.989
16 - Opslagtanks	0087_012 - Controle water-sludge ondergrondse opslagtank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. water-sludge opslagtank terrein	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.974, 4.993
16 - Opslagtanks	0087_012 - Controle water-sludge ondergrondse opslagtank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. water-sludge opslagtank terrein	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	BRL SIKB 6800
16 - Opslagtanks	0088_012 - Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie water-sludge opslagtank	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.916
16 - Opslagtanks	0088_012 - Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie water-sludge opslagtank	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	PGS 30: 08-2021
16 - Opslagtanks	0088_012 - Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie water-sludge opslagtank	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	PGS 31: 08-2021
16 - Opslagtanks	0089_012 - Controle kathodische besch. ondergr opslagtanks vloeibare brandstoffen 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.972b, 4.991
16 - Opslagtanks	0089_012 - Controle kathodische besch. ondergr opslagtanks vloeibare brandstoffen 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	BRL SIKB 6800
16 - Opslagtanks	0090_012 - Contr.kath.besch. ondergr. leidingen bovengr. opslagtank vloeibare br. stof 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle opslagtank	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.920, 4.934
16 - Opslagtanks	0090_012 - Contr.kath.besch. ondergr. leidingen bovengr. opslagtank vloeibare br. stof 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle opslagtank	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	BRL SIKB 6800
16 - Opslagtanks	0091_012 - Controle kathodische bescherming opslagtanks propaan 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.901
16 - Opslagtanks	0091_012 - Controle kathodische bescherming opslagtanks propaan 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	PGS 19: 09-2021
16 - Opslagtanks	0091_012 - Controle kathodische bescherming opslagtanks propaan 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle opslagtank in terrein	Jaarliks [Elke 1 Jaren]	BRL SIKB 6800
16 - Opslagtanks	0092_180 - Bod				

SBO-IB 2027 Bijlage 13 - Verplichte Documenten Keuringen	
V27 31-03-2025	

Deelbeschrijving	Standaardbenaming Keuring	Motief	Documenttype	Frequentie	Voorschrift naam
18 - Warmteopwekking	0479_012 - Onderhoud stookinstallatie gas 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud warmteopwekeenhed	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
18 - Wamteopwekking	0480_012 - Onderhoud stookinstallaties HBO 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud warmteopwekeenhed	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
18 - Warmteopwekking	0481_012 - Onderhoud stookinstallatie elektrische verwarming 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud warmteopwekeenhed	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
18 - Warmteopwekking	0512_012 - Onderhoud stookinstallatie elektrische boiler/geiser 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud warmteopwekeenhed	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
18 - Warmteopwekking	0516_000 - EBI stookinstallatie HBO (optelregeling)	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)			Toelichting: Eerste Bijzondere Inspectie
18 - Warmteopwekking	0517_000 - EBI stookinstallatie gas (optelregeling)	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	certificaat inbedrijfstelling warmteopwekeenhed		Toelichting: Eerste Bijzondere Inspectie
18 - Warmteopwekking	0518_048 - Inspectie stookinstallatie gas (optelregeling) 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie warmteopwekeenhed	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.38
18 - Warmteopwekking	0530_048 - Inspectie brandstofleiding stookinstallatie 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapp. inspectie brandstofleiding leidingen gas	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]	SCIOS Scope 7a
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0199_006 - Meetprogramma 06a Monstername legionella 'prioritaire gebouwen' 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername leidingen, appendages water	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Drinkwaterbesluit: par. 4.1, 4.2 en 4.3
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0199_006 - Meetprogramma 06a Monstername legionella 'prioritaire gebouwen' 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername leidingen, appendages water	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Drinkwaterregeling: art. 10
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0199_006 - Meetprogramma 06a Monstername legionella 'prioritaire gebouwen' 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername leidingen, appendages water	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	ISSO 55.1
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0235_006 - Meetprogramma 06b Monstername legionella 'zorgplicht Defensie' 6m	4 - Klant Eis (Verplicht)	rapport monstername leidingen, appendages water	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	ISSO 55.1
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0235_006 - Meetprogramma 06b Monstername legionella 'zorgplicht Defensie' 6m	4 - Klant Eis (Verplicht)	rapport monstername leidingen, appendages water	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Nota van Dien
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0251_120 - Meetprogramma 06c Monstername legionella 'zorgplicht overig' 10j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport monstername leidingen, appendages water	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]	Waterwerkblad WB: 1.4 G: art. 9
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0251_120 - Meetprogramma 06c Monstername legionella 'zorgplicht overig' 10j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport monstername leidingen, appendages water	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]	ISSO 55.2
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0251_120 - Meetprogramma 06c Monstername legionella 'zorgplicht overig' 10j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport monstername leidingen, appendages water	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]	Drinkwaterwet: art. 26 en 30
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0253_012 - Meetprogramma 05 Monstername OBVM 'drinkwaterreservoir' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername reservoir drinkwater	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	ISSO 55.1
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0253_012 - Meetprogramma 05 Monstername OBVM 'drinkwaterreservoir' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername reservoir drinkwater	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	VEWIN 1.4G, art. 9 en 10
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0253_012 - Meetprogramma 05 Monstername OBVM 'drinkwaterreservoir' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername reservoir drinkwater	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Drinkwaterwet: art. 26 en 30
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0254_006 - Meetprogramma 06f Monstername legionella 'breektank' 6m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername reservoir drinkwater	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Drinkwaterbesluit: par. 4.1, 4.2 en 4.3
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0254_006 - Meetprogramma 06f Monstername legionella 'breektank' 6m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername reservoir drinkwater	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	VEWIN 1.4G, art. 9 en 10
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0254_006 - Meetprogramma 06f Monstername legionella 'breektank' 6m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername reservoir drinkwater	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Drinkwaterwet: art. 26 en 30
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0255_001 - Meetprogramma 09a Monstername OBVM 'zwembadwaterinstallatie' 1m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername zwembadwaterinstallatie	Maandelijks [Elke 1 maand(en) op dag 1]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 15.5
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0256_006 - Meetprogramma 09b Monstername legionella 'zwembadwaterinstallatie' 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername zwembadwaterinstallatie	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 15.5
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0257_006 - Meetprogramma 06d Monstername legionella 'tandartsstoel' 6m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername tandartsinstallatie	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Drinkwaterbesluit: par. 4.2, art. 37
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0257_006 - Meetprogramma 06d Monstername legionella 'tandartsstoel' 6m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername tandartsinstallatie	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	ISSO 55.2
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0257_006 - Meetprogramma 06d Monstername legionella 'tandartsstoel' 6m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername tandartsinstallatie	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	VEWIN 1.4G, art. 9 en 10
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0258_012 - Meetprogramma 03a Monstername OBVM 'wateronthardingsstoestel' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername waterbehandelingsinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Drinkwaterregeling: art. 10
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0258_012 - Meetprogramma 03a Monstername OBVM 'wateronthardingsstoestel' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername waterbehandelingsinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	VEWIN 1.4G, art. 9 en 10
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0258_012 - Meetprogramma 03a Monstername OBVM 'wateronthardingsstoestel' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername waterbehandelingsinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Drinkwaterwet: art. 26 en 30
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0260_003 - Meetprogramma 07 en 08 Monstername legionella en OBVM 'natte koeltorens' 3m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername koeltoren	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.571, 4.572
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0261_012 - Meetprogramma 06e Monstername legionella 'luchtbehandelingskast' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername mechanische luchtbehandeling	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	ISSO 55.2
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0262_012 - Meetprogramma 02 Monstername OBVM 'objectief waterverbruik >100 m3 p/d' 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport monstername innemepunt drinkwater	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Drinkwaterregeling: art. 10
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0270_012 - Meetprogramma 10a Monstername OBVM 'collectief leidingwatermet object' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)			

SBO-IB 2027 Bijlage 13 - Verplichte Documenten Keuringen					
V27 31-03-2025					
Bouwdeelbeschrijving	Standaardbenaming Keuring	Motief	Documenttype	Frequentie	Voorschrift naam
24 - Bodemenergiesystemen	0281_012 - Jaarrapportage en evaluatie BES open systeem 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.1150, 4.1150a
24 - Bodemenergiesystemen	0282_012 - Jaarrapportage en evaluatie BES gesloten systeem 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	SIKB 11001: H7
24 - Bodemenergiesystemen	0282_012 - Jaarrapportage en evaluatie BES gesloten systeem 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.1138, 4.1138a
24 - Bodemenergiesystemen	0283_000 - Vergunning installeren en in werking hebben BES	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	bewijs vergunning bodemenergiesysteem		Besluit kwaliteit leefomgeving: art. 6.2
24 - Bodemenergiesystemen	0283_000 - Vergunning installeren en in werking hebben BES	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	bewijs vergunning bodemenergiesysteem		Provinciale milieuvordering (PMV) en vergunning waterschap
24 - Bodemenergiesystemen	0468_060 - Evaluatierapportage watervergunning 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Besluit kwaliteit leefomgeving: art. 6.2
24 - Bodemenergiesystemen	0507_060 - Start BES beheer gesloten systeem (bij aanvang contract) 5j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.1143
24 - Bodemenergiesystemen	0508_060 - Start BES beheer open systeem (bij aanvang contract) 5j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 4.1154
24 - Bodemenergiesystemen	0525_036 - Evaluatierapport WKO 36m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle warmte koude opslagsysteem	Maandelijks [Elke 36 maand(en) op dag 1]	Provinciale milieuvordering (PMV) en vergunning waterschap
24 - Bodemenergiesystemen	0525_060 - Evaluatierapport WKO 60m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Maandelijks [Elke 60 maand(en) op dag 1]	Provinciale milieuvordering (PMV) en vergunning waterschap
25 - Verkeersverlichting	0387_012 - Controle verkeerslichtinstallatie 1j	4 - Klant Eis (Verplicht)	rapport controle verkeerslichtinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	NEN-HD 638: 2002/A1: 2006
26 - Aardgasdistributiesysteem	0223_000 - EBI aardgasdistributiesysteem in terrein	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inbedr. aardgasdistributiesyst.		Besluit activiteiten leefomgeving: art. 2.11
26 - Aardgasdistributiesysteem	0224_048 - PI aardgasdistributiesysteem in terrein (bovengronds lekzoeken) 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie aardgasdistributiesysteem	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Besluit activiteiten leefomgeving: art. 2.11
26 - Aardgasdistributiesysteem	0224_048 - PI aardgasdistributiesysteem in terrein (bovengronds lekzoeken) 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie aardgasdistributiesysteem	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	NEN 7244-9
26 - Aardgasdistributiesysteem	0276_012 - Controle terreinafsluiters gasterreinleidingnet 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. ond. aardgasdistributiesyst.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Gaswet: art. 1, 2a en 10, lid 1.
27 - Vliegvelverlichting	0388_012 - VV1a Insp. En onderh. Vliegvelverlichtingsinstallatie 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. ond. vliegvelverlichting regelaars	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
27 - Vliegvelverlichting	0389_036 - VV1b-Inspectie en onderhoud regelaars vliegvelverlichtingsinstallatie 3j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. ond. vliegvelverlichting regelaars	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]	Arbidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
27 - Vliegvelverlichting	0390_001 - VV1c-Controle vliegvelverlichting 1m	4 - Klant Eis (Verplicht)		Maandelijks [Elke 1 maand(en) op dag 1]	Bedrijfszekerheid
27 - Vliegvelverlichting	0391_003 - VV2-PAPI verlichting stellen 3m	4 - Klant Eis (Verplicht)		Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]	Bedrijfszekerheid
27 - Vliegvelverlichting	0392_001 - VV3-Controle verzonken vliegvelverlichting 1m	4 - Klant Eis (Verplicht)		Maandelijks [Elke 1 maand(en) op dag 1]	Bedrijfszekerheid
27 - Vliegvelverlichting	0393_006 - VV4-Controle obstakelverlichting 6m	4 - Klant Eis (Verplicht)		Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Bedrijfszekerheid
29 - Schietbanen	0532_048 - NEN3140 inspectie doelvoorstellingsapparatuur 4j	3 - RVB Eis (Verplicht)			
32 - Brandscheidingen	0028_000 - Certificering brandscheidingen	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)			Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
32 - Brandscheidingen	0519_012 - Controle brandkleppen 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Onderhoud brandkleppen
32 - Brandscheidingen	0520_012 - Controle brandwerende doorvoeringen 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Onderhoud brandkleppen
33 - Photovoltaïsche panelen	0050_012 - Inspectie en onderhoud PV systeem 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport insp. ond. photovoltaïsch paneel/syst.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
33 - Photovoltaïsche panelen	0492_000 - Installatie PV systeem (EBI)	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	bewijs inbedr. photovoltaïsch paneel/syst.		Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 2.6
33 - Photovoltaïsche panelen	0523_036 - Inspectie en thermografisch onderzoek 3j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapp. inspectie thermogr. photovolt. paneel/syst.	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
34 - Ankerpunten Vliegtuigen	0395_060 - Keuring ankerpunten vliegtuigen en helicopters 5j	4 - Klant Eis (Verplicht)	rapport keuring ankerpunten vliegtuigen	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Arbidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
35 - Meteropname	0382_004 - Opname grondwatermeter 4m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Maandelijks [Elke 4 maand(en) op dag 1]	Besluit kwaliteit leefomgeving: art. 6.2
35 - Meteropname	0383_012 - Opnemen drinkwatermeter 1j	4 - Klant Eis (Verplicht)		Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	
35 - Meteropname	0384_006 - Opnemen hoofdmeter 6m	4 - Klant Eis (Verplicht)		Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]	Toelichting KCK
36 - Toegangscontrolesystemen	0394_012 - Controle en onderhoud toegangscontrolesysteem 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport controle toegangscontrolesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a
38 - Begroeiing Munitieobjecten	0437_012 - Brandpreventief CT onderhoud op en nabij munitiegebouwen 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rap. brandprev. CT onderh. begroeiing munitiegeb.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	MP 40-21: art. 5122
38 - Begroeiing Munitieobjecten	0464_060 - Verwijderen opschot naaldbomen op en nabij munitiegebouwen 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	MP 40-21: art. 5122
38 - Begroeiing Munitieobjecten	0465_060 - Controle laagdikte aardoverdekte munitiemagazijnen 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)		Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	MP 40-21 art.11201
41 - Grootkeukenapparatuur	0460_024 - NEN3140 inspectie grootkeukenapparatuur 2j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie vaste keukenapparatuur	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]	Arbidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
41 - Grootkeukenapparatuur	0461_012 - Preventief onderhoud grootkeukenapparatuur 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport onderhoud vaste keukenapparatuur	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Arbidsomstandighedenwet: art. 5
42 - Klimaatregelininstallatie	0499_012 - Softwarecontrole 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport controle verdeel/regelkast klimaat	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Bedrijfszekerheid
42 - Klimaatregelininstallatie	0500_012 - Onderhoud klimaatregelininstallatie 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud verdeel/regelkast klimaat	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Bedrijfszekerheid
42 - Klimaatregelininstallatie	0501_048 - Onderhoud klimaatregelininstallatie 4j	3 - RVB Eis (Verplicht)	rapport onderhoud verdeel/regelkast klimaat	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Bedrijfszekerheid
42 - Klimaatregelininstallatie	0502_048 - Inspectie NEN3140 regelininstallatie 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie verdeel/regelkast klimaat	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]	Arbidsomstandighedenbesluit: art. 3.4
43 - Laadpalen	0521_012 - Inspectie en onderhoud laadpalen 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapp. inspectie/onderh. krachtstroominstal. extern	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
43 - Laadpalen	0522_060 - Inspectie laadpalen 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport inspectie krachtstroominstallatie extern	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 3.106
44 - EPBD	0526_048 - EPBD keuring ruimteverwarming 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport EPBD warmteopwekenheid warmteopwekenheid	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.42
44 - EPBD	0527_060 - EPBD keuring comfortkoeling 60m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	rapport EPBD comfortkoeling koudeopwekenheid	Maandelijks [Elke 60 maand(en) op dag 1]	Besluit bouwwerken leefomgeving: art. 6.37