

Algemene informatie

Aanbesteding: EA Contracteren aannemer project Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg
Aanbestedende Dienst: Gemeente Stichtse Vecht
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** Bestek

Vraag:

Kunt u , gezien de looptijd van het project, de indexeringsregeling GWW van toepassing verklaren één jaar na opdracht?

Antwoord:

Nee, indexregeling wordt niet van toepassing verklaart. De looptijd is anderhalf jaar en hierdoor beperkt. Hoofdstuk 01 par. 04 artikel 01 wordt uitgesloten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Bestek

Vraag:

Deel 1, 05 Tijdsbepaling. De korting / boete is niet gemaximaliseerd. Kunt u deze maximaliseren?

Antwoord:

Nee, de boete wordt niet gemaximaliseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Deel 3: 80 17 06 volumieke massa beton- en menggranulaat komt niet overeen met bestekspost 512010+512110.

Antwoord:

Soortelijk gewicht in deel 3: 80 17 06, lid 01 is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Deel 3: 17 44 01 lid 01+02, welke waterreinigingsinstallatie wordt hierbij bedoeld?

Antwoord:

De voorzieningen van het lozingspunt zoals opgenomen in bestekspostnr. 132130.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Deel 3, 17 14 03 lid 01: Is dit lid van toepassing?

Antwoord:

Dit lid is niet van toepassing. Het is aan de aannemer om afzet voor de grond te vinden. Lid is komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Deel 3, 01 01 10 Lid 02: Waar om is dit lid toegevoegd. Worden er voorwerpen verwacht dit schade aan materieel / bedrijfsschade kunnen veroorzaken.? Kunt u deze bepaling verwijderen?

Antwoord:

Er wordt geen schade verwacht, maar hier ligt wel een risico. Het lid blijft dan ook van kracht. Echter betreft dit deel 3, 01 01 13. Dit is aangepast in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Deel 2.1 03 Kwaliteitsboring. Stoppunten 5 t/m 7 op dit moment niet van toepassing.

Antwoord:

Die zijn op dit moment niet van toepassing, maar conform stelpost 950070 moet de beplanting geleverd worden. Voor het aanbrengen van de beplanting is hoofdstuk 6 in deel 2.2. toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Tekening riolering / profielen

Vraag:

Het waterpeil (van de watergang langs de Kerkweg) komt op de rioleringstekening niet overeen met het waterpeil op de tekening te maken profielen.

Zie ook 2.1 02 1. Peilen

Antwoord:

De waterpeilen zijn nagelopen en aangepast op de bijgevoegde tekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Deel 1, lid 06 Onderhoudstermijn. Onderhoudstermijn groen en termijn plant- en groeigarantie kan vervallen. In deel 2.2 zijn geen groenwerkzaamheden opgenomen.

Antwoord:

Groenwerkzaamheden zijn middels besteksposten in hoofdstuk 6 van deel 2.2 toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Tekening profielen

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de gele vlakken in de dwarsprofielen het nutstracé wordt aangegeven?

Antwoord:

Ja, dit betreft het nieuwe nutstracé. Buiten dit tracé bevinden zich ook bestaande kabels en leidingen. Zie ook de tekening met de kabels en leidingen en de resultaten van de uitgevoerde proefsleuven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Post 355130. In deze post heeft u leveren opgenomen, dit is waarschijnlijk niet van toepassing.

Antwoord:

Dit moet inderdaad ter informatie zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Post 740040. Hoeveelheid reslutaatsverplichting ontbreekt.

Antwoord:

Resultaatsverplichting is toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Post 357110 + 392210 PE-kabelbechermhuis. Moet deze PE buis ook geleverd worden?

Antwoord:

Ja, deze buizen moeten ook geleverd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Post 591010 halfverharding. Moet in deze post de split/grind ook geleverd worden? Zo ja, hoeveel ton?

Antwoord:

Halfverharding moet ook geleverd worden door de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Post 512010 aanbrengen betongranulaat. Klopt de hoeveelheid m2 in relatie tot de hoeveelheid te leveren ton?

Antwoord:

Dit is aangepast in de betreffende bestekspost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Post 156020 Wat is de dikte van de damwand? Wat is de afmeting van de gording?

Antwoord:

Uitgangspunt is een damwand met een dikte van ca. 80mm. Uitgangspunt voor de gording is ca. 80x160mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Post 156010. Wat is de afmeting (hoogte, dikte) van de planken, palen en gording. Betreft dit onbehandeld hout? Welk type verankering is toegepast? Indien onbekend of hout wel of niet behandeld is storkosten verrekenen op stelpost.

Antwoord:

Afmetingen en hoedanigheid zijn zeer divers. Door de aannemer zelf in te schatten. Afmetingen tussen de 1 en de 6m.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Post 121220, platen/schotten t.b.v. nutsbedrijven. Van hoeveel dagen/weken moeten we uitgaan?

Antwoord:

Gedurende de volledige uitvoeringsduur van de werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Post 105020, 105030 en 105040 eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt.

Antwoord:

Resultaatsverplichting is toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Post 2441010. Moet de teelgrond/bomengrond in deze post geleverd worden? Of in post 248040?

Antwoord:

Er wordt vanuit gegaan dat hier post 244110 wordt bedoeld. Dit moet geleverd worden volgens bestekspostnr. 248040. Hier wordt klei bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Post 242010. Levering klei volgens 248040 er staat echter een L dit moet volgens ons een I zijn.

Antwoord:

Dit moet inderdaad een I zijn. Wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Post 240010, 240110, 241010 moet de Argex ook geleverd worden?

Antwoord:

Ja, die moet geleverd worden. Is toegevoegd aan de posten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Post 823110, 823120 en 823130 container t.b.v. puin-, groen en b&s-afval. Kunt u de eenheid aanpassen aan tonnen? Verrekening op basis van weegbonnen.

Antwoord:

Dit is aangepast naar tonnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Post 563010 aanbrengen betontegels. De post is in m2, Kunt u bevestigen dat de tegels in de lengte richting aangebracht moeten worden?

Antwoord:

Die moeten inderdaad in lengterichting aangebracht worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Post 200020 partijkeuring AP04 op funderingsmateriaal. Funderingsmateriaal is reeds onderzocht middels Asphalt en funderingsonderzoek 20220407K-D-AO-1.0 bijlage 5. Waarom is deze post opgenomen,?

Antwoord:

Wanneer er bij de werkzaamheden onderscheid gemaakt kan worden tussen meerdere partijen kan het zinvol zijn deze eerst te laten onderzoeken om betere afzetmogelijkheden te vinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Post 155110+155130 hebben een hoeveelheid resultaatsverplichting van 1m. Klopt dit?

Antwoord:

Dit klopt niet. Is aangepast in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Post 810040 betreft ter beschikking stellen personeel. U heeft hier een EURO post van gemaakt. Kunt u deze post opnemen in Hoofdstuk 82? Of wordt hier iets anders bedoeld?

Antwoord:

Post is komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

In post 144 en 355 moeten berekeningen, berekeningen en het toepassen van een damwand voor 4 pompputten worden afgeprijsd. Klopt het dat dit dubbel in het bestek is opgenomen? (144010+20, 355010+20)

Antwoord:

Deze zit er inderdaad twee keer in. Posten 144010 en 144020 zijn verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Leidraad, planning

Vraag:

U heeft voorzien het verificatiegesprek rond 10-8-2025 te houden. De bouwvak in midden (project locatie) eindigt op 22 augustus 2025, Zuid 8 augustus en Noord 15 augustus. Kunt u hiermee rekening houden?

Antwoord:

Datum wordt aangepast naar 26 augustus van 15:00 tot 17:00.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Tekening riolering

Vraag:

Op de riooltekeningen staat voor het HWA een PVC aangegeven. Klopt het

dat u hiermee het DT-riool bedoelt?

Antwoord:

Op de riooltekening staat een DT riool aangegeven. Dit klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

2.1 Bemalingsadvies

Vraag:

U geeft in lid 14 aan dat er een bemalingsadvies is opgenomen in bijlage 06. Wij kunnen dit niet vinden. Kunt u dit alsnog toevoegen?

Antwoord:

Bemalingsadvies is toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Post 171080

Vraag:

In deze post geeft u aan dat de milieukundige begeleiding (MKB) door de opdrachtnemer uitgevoerd moet worden. Afhankelijk van het nog op te stellen saneringsdraaiboek / V&G-plan worden de kritische handelingen bepaald. Op dit moment is dat niet in te schatten. Staat u ervoor open de MKB'er op stelpost te verrekenen en/of de eenheid van de post aan te passen naar uur, verrekenbaar?

Antwoord:

Hier staan wij niet voor open. De inzet is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer en dient door de aannemer bepaald te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Post 171080

Vraag:

In de post wordt verwezen naar de BRL 6001. Met ingang van de omgevingswet is de BRL 6005 van toepassing, tenzij er overgangsrecht op de locatie van toepassing is. Op de website van de ODRU (zie link) lijkt de verontreiniging niet geregistreerd. Klopt het dat de saneringswerkzaamheden hiermee niet onder het overgangsrecht vallen en dus onder de BRL 6005?

Antwoord:

De saneringswerkzaamheden vallen niet onder het overgangsrecht, dus is BRL 6005 van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Beantwoord op:

25 jun. 2025