

Algemene informatie

Aanbesteding: Vernieuwing audiovisuele middelen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilvarenbeek
Referentie: K10678

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 14.5 Geluidswaergave / STI

Vraag:

U stelt hier dat er voor de deelnemers gerekend mag worden met een STI van 0,52 wat een redelijke spraakverstaanbaarheid is. Daarnaast geeft u aan dat voor de overige aanwezigen minimaal een STI van 0.45 geldt. Wat een slecht tot redelijke spraakverstaanbaarheid is. Zou u deze eis willen aanpassen naar minimaal 0.61 wat een goede spraakverstaanbaarheid is? En zo nee waarom niet?

Antwoord:

Akkoord. Wij stemmen in met uw voorstel en passen de eis aan naar een minimale STI van 0,61 voor alle aanwezigen, overeenkomstig een goede spraakverstaanbaarheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Schouw

Vraag:

Kan de Aanbestedende Dienst aangeven waar in de Raadzaal alsmede in de

Ontmoetingsruimte vloerpotten aanwezig zijn?

Antwoord:

In de raadzaal zijn de vloerpotten aangegeven met gele markering (zie bijlage III). In samenspraak met de E-installateur zal echter een nieuw kabeltracé moeten worden aangebracht, aangezien de centrale apparatuur boven de raadzaal wordt geplaatst.

Voor de ontmoetingsruimte zijn vloerpotten aanwezig, maar deze zijn mogelijk niet toereikend. Ook hiervoor is afstemming met de E-installateur noodzakelijk. In deze ruimte kan eventueel een verbinding worden gerealiseerd tussen de tafel en de bank achter de voorzitter (zie bijlage III).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

PVE - Eis 243

Vraag:

De Aanbestedende Dienst geeft aan dat 'vaste' posten vereist zijn. Inschrijver verwacht in de uitvraag voor de ontmoetingsruimte vanwege het multifunctioneel gebruik van de ruimte draadloze posten, welke snel verwijderd kunnen worden ten gunste van andersoortig gebruik van de ruimte.

Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat met 'vaste' posten bekabelde posten bedoeld wordt? Of bedoelt de Aanbestedende Dienst hiermee draadloze posten met een vaste positie? Graag uw verduidelijking.

Antwoord:

Met "vaste posten" worden bekabelde spreekposten bedoeld die fysiek op tafel worden geplaatst, maar indien noodzakelijk ook weer verwijderd of verplaatst kunnen worden. Het betreft dus geen draadloze posten. Bij de plaatsing van deze vaste posten zal zorgvuldig moeten worden nagedacht over de ligging van de bekabeling en de voorzieningen, zodat zowel de

functionaliteit als de flexibiliteit behouden blijft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

PVE - Eis 397

Vraag:

Opdrachtnemer vermeldt in het prijzenblad onder het stuk "Diversen" ter kennisgeving (geen onderdeel van de beoordeling) de eenmalige en jaarlijkse EXTRA kosten indien de maximale uitval wordt teruggebracht naar 1 uur.

Kan de Aanbestedende Dienst aangeven waar op het Prijzenblad "Diversen" is aangegeven?

Antwoord:

Aan het Inschrijvingsbiljet is een extra tabblad "diverse" toegevoegd. Het gewijzigde Inschrijvingsbiljet (Bijlage 1. Inschrijvingsbiljet v2) toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

5 Beschrijvend Document - K2. Implementatieplan

Vraag:

Op pagina 27 geeft de Aanbestedende Dienst aan dat maximaal 4x A4 toegestaan is. Gaat de Aanbestedende Dienst akkoord met 1x A3 extra voor het schematische weergeven van de planning?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 23.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PvE

Vraag:

In PvE kan Eis 224 op meerdere manieren uitgelegd worden waar het gaat over de gewenste bronnen. Kunt u aangeven welke aansluitingen exact verwacht worden?

Antwoord:

Opdrachtnemer levert voldoende verloopkabels inclusief adapterringen voor het aansluiten van: DisplayPort naar HDMI, Mini DisplayPort naar HDMI, Apple Lightning-adapter naar HDMI, Micro-USB naar USB, USB-C naar HDMI = PvE 162

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
PvE Eis 224

Vraag:

Wat is de exacte positie van de katheders in de raadzaal?

Antwoord:

In de opening van de raadsbanken tegenover de voorzitter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Wat is de positie van AV Rack 2?

Antwoord:

Bij de ontmoetingsruimte (Bijlage III) wordt AV3 aangegeven; inschrijver dient hiervoor AV2 te hanteren. Op zolder wordt de AVMER geplaatst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PvE

Vraag:

Welke voorzieningen kunnen we verwachten in de vloerpotten?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

PvE

Vraag:

Waar komen de vloerpot-verbindingen uit?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlage 4

Vraag:

In Bijlage 4 wordt regie zowel weergegeven bij Asp1 als bij Asp2. Wordt de tafel bij Asp2 gezien als regie-eiland?

Antwoord:

Indien met “raadzaal” wordt bedoeld, geldt: ASP1 is de positie van de voorzitter en ASP2 betreft de griffie/regie, oftewel de ondersteuners van de raadsgriffier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
PvE / bijlage 6

Vraag:

In PvE pagina 41 wordt gesproken over de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen V2020, echter spreekt men in Bijlage 6 over V2024 gesproken. Welke versie wordt aangehouden hierin?

Antwoord:

Inschrijver dient hierbij Bijlage 6 ICT-kwaliteitsnormen V2024 aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

PvE Eis 339

Vraag:

Hier wordt aangegeven dat het camerasignaal NDI of vergelijkbaar mag zijn. Is SDI ook toegestaan in deze, aangezien deze een hele lage latency heeft en gunstiger in prijs kan zijn?

Antwoord:

Inschrijver dient het PvE aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

PvE Eis 224

Vraag:

Zijn er voorzieningen gepland voor de kathedr?

Antwoord:

Inschrijver dient op het kathedr een microfoon te plaatsen en daarnaast voorziening draadloos presenteren te faciliteren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

PvE Eis 224

Vraag:

Waar wordt het HDMI Inprikpunt verwacht? Deze kunnen we niet op de tekening terugvinden.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

PvE Eis 265

Vraag:

In PvE kan Eis 265 op meerdere manieren uitgelegd worden waar het gaat over de gewenste bronnen. Kunt u aangeven welke aansluitingen exact

verwacht worden?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

PvE Eis 320

Vraag:

Opdrachtgever verstrekt 2 PC's, maar er worden 3 posities monitoren , keyboard en muis gevraagd. Mogen wij hieruit de positie van de voorzitter en griffier 1 PC gebruiken en de griffie ondersteuning de 2e PC?

Antwoord:

Deze PC's zijn voor de hybride toepassing. Verder dient inschrijver eis 321 te hanteren "Tijdens het design dient afgestemd te worden of er een PC oplossing wordt toegepast en indien wel, waar deze PC's precies worden geplaatst"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
PvE Eis 320

Vraag:

Wat is de verwachte locatie van de PC's? (AV-rack of onder de tafels)

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 17, PvE eis 321.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bijlage 4

Vraag:

Er worden een aantal posities genoemd die wij niet in de positietekening kunnen terugvinden. Voorbeelden als CER, MER en 1 AV rack. Heeft u een volledige positietekening?

Antwoord:

CER MER en 1AV zijn gepositioneerd binnen 100 meter van de raadszaal en ontmoetingsruimte. De kabeltraces dienen te worden afgestemd met de E-installateurs.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bijlage 4

Vraag:

Mogen wij ervan uitgaan dat de bekabeling in de kabellijst is voorzien en niet meer aangeboden hoeft te worden?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient de bekabeling aan te leveren met een verder (na design) uitgewerkt kabelplan. PvE eis 324 en 325

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:

K1. functionele beschrijving:

Op pagina 25 staat dat er maximaal 4 pag. mogen worden ingediend. Vraag: mogen dit er 6 zijn?

Antwoord:

Dit wordt aangepast naar: "Maximaal zes pagina's A4. Indien het maximaal aantal pagina's wordt overschreden, worden alleen de eerste zes pagina's beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

K1. functionele beschrijving

Mogen wij hier bijlages aan toevoegen; bijv. 1x A3 met opzet van de touchpanel lay-out.

Antwoord:

Niet akkoord. Conform PvE 3.1.8 (designfase) dient de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever overeenstemming te bereiken over de volgende ontwerpaspecten:

Uitwerken van de gewenste wijze van ondersteuning van vergaderingen, inclusief workflowbeschrijvingen en use cases. Ontwerpen en vaststellen van de benodigde schermen en schermindelingen, in afstemming met de medewerkers die vergaderingen voorbereiden en begeleiden. Een vooraf toegestuurde opzet weerspiegelt niet de gewenste werkwijze van de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

K2. Implementatieplan

Op pagina 27 staat dat er maximaal 4 pag. mogen worden ingediend. Vraag: mogen dit er 6 zijn?

Antwoord:

Dit wordt aangepast naar: "Maximaal zes pagina's A4 en één pagina A3 ten behoeve van de planning. Indien het maximaal aantal pagina's wordt overschreden, worden alleen de eerste zes pagina's A4 en eerste pagina A3 beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

K2. Implementatieplan

Mogen wij hier bijlages aan toevoegen; bijv. 1x A3 met opzet van de planning?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 23.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
PVE

Vraag:

Par. 3.1.8 Designfase; punt 7
U stelt hierin dat de beveiligingsaspecten aan de BIO 2.0 dienen te voldoen.
Is het dan ook niet noodzakelijk dat de opdrachtnemer in het bezit is van een
ISO27001 certificering?

Antwoord:

Dit is niet noodzakelijk als aan de BIO 2.0 wordt voldaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op: 18 aug. 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bijlage V

Vraag:

Hergebruik apparatuur
Is de aanneme correct dat deze apparatuur volledig aan de
fabrieksspecificaties voldoet en nog goed werkt?

Antwoord:

Deze functioneren, inschrijver heeft deze bij de schouw kunnen
aanschouwen. verder zie PvE Hoofdstuk 16

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Factuurtermijnen:

Welke factuurtermijnen hanteert gemeente Hilvarenbeek. Gaat u akkoord met 50% bij opdracht, 40% bij aanvang installatiewerkzaamheden en 10% na oplevering?

Antwoord:

Facturering van de eenmalige kosten geschiedt conform volgende betalingsschema: 30% na de ondertekening overeenkomst door beide partijen; 30% bij aanvang van bouwfase; 25% bij vooroplevering (technisch kunnen vergaderen met de apparatuur); 15% bij oplevering restpunten, en dus ook de koppelingen. Zie bijlage 1 PvE, hoofdstuk 8 en 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vernieuwing audiovisuele middelen

Beantwoord op:

18 aug. 2025