

T726.label.pdf.heading 31156813: Vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK)

T726.label.pdf.aanbesteding 31156813: Vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK)

T726.label.pdf.aanbestedendeDienst Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

T726.label.pdf.referentie 31156813

T726.label.pdf.omschrijving:

Het bedienings- en besturingssysteem van de Hollandsche IJsselKering, waarmee vanuit het Centrale Bediengebouw de Bovenstroomse schuif, de Benedenstroomse schuif, de sluis en de brug wordt bediend, maakt voor de bediening gebruik van WinCC, een Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) systeem van Siemens. De bedienlaag van het bedienings- en besturingssysteem (SCADA bovenlaag), is zowel hardware matig als software matig aan het einde van zijn technische levensduur en moet worden vervangen.

Voor een volledige overzicht van de scope en de werkzaamheden zie het bestek van de overeenkomst.

T726.label.pdf.toelichting:

Vraag en Antwoord TenderNed

T726.label.pdf.nr

T726.label.pdf.categorieLabel
Proces

T726.label.pdf.betreft geschiktheidseis 3d.

38

T726.label.pdf.vraag

Naar aanleiding van de antwoord in de NVI op de door ons gestelde vraag (Nr.10) zijn we gaan twijfelen over de wijze van aantonen van geschiktheidseis 3d. In paragraaf 3.2 van de Aanbestedingsleidraad staat dat we dit moeten aantonen met een 'aantoonbaar geborgd proces' en in Bijlage E (punt 1) staat dat we een referentieopdracht nodig hebben en daar een referentieopdracht-nummer moeten invullen.

Wat is de juiste manier om geschiktheidseis 3d aan te tonen?

Wij zijn ISO27001 gecertificeerd en is het meesturen van ons certificaat voldoende?

T726.label.pdf.antwoord

T726.label.pdf.vrijgegeven 15-05-2020

Ja, dat klopt. Het meesturen van het certificaat is voldoende of het aantonen middels een geborgd proces zoals vermeld in de Aanbestedingsleidraad.