

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Gouda  
**Referentie:** 2025-10

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                012602 Doelgroep:

**Vraag:**

Er wordt een eis gesteld in de aanbesteding van 5% van de ingeschatte opdrachtwaarde. Wat zijn de wegingen van de aangegeven individuele verplichtingen?

**Antwoord:**

Er is geen weging per individuele verplichting. De eis wordt gewijzigd van 5% naar 2% en mag naar eigen invulling ingevuld worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
2                                012701 Bouwvergaderingen:

**Vraag:**

Met welke samenstelling, locatie en frequentie moet rekening worden gehouden?

**Antwoord:**

De samenstelling bestaat uit de opdrachtgever, de vertegenwoordiger(s) van

de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Frequenties in overleg, afhankelijk van complexiteit en omvang van de deelopdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026**Beantwoord op:** 17 jul. 2025**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Bestekpost 200010:

**Vraag:**

Er wordt gesproken van een HVK, mag dit ook een KAM adviseur of MVK zijn?

**Antwoord:**

Voor de bevoegdheden verwijzen we naar de CROW400. Voor de vaststelling van de veiligheidsklasse betekent dit dat bij klasse Rood of hoger een HVK betrokken is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026**Beantwoord op:** 17 jul. 2025**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Aanbestedingsprocedure

**Vraag:**

Vraag:

In het kader van de proportionaliteit dient niet naar de aanneemsom maar naar de loonsom gekeken te worden daar het om personele inzet gaat. Graag dit aanpassen.

**Antwoord:**

Het percentage voor de SROI verplichting wordt bijgesteld naar 2%. Dit percentage geldt voor de gehele waarde van de deelopdrachten, dus niet alleen over de loonsom.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Aanbestedingsprocedure

**Vraag:**

Wij hebben kennisgenomen van de SROI-verplichting zoals opgenomen in de stukken. Los van het feit, dat wij de aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit maatschappelijk oogpunt van harte onderschrijven, plaatsen wij in de algemeenheid een vraagteken bij de keuze, dat deze arbeidsmarktproblematiek bij aanbestedingen een plaats zou moeten krijgen. Daarmee wordt immers een tijdelijke oplossing gezocht daar waar de betrokkenen meer gebaat zullen zijn met een meer permanente, lange termijn oplossing, waarbij bijvoorbeeld opleiding van mensen binnen de bouw, zoals dat al ruimschoots gebeurt, meer effect sorteert. Zo al voor toepassing van de arbeidsmarktproblematiek binnen aanbestedingen gekozen zou moeten worden, vragen wij ons meer specifiek echter af of de SROI-verplichting juist in deze aanbestedingsprocedure wel passend en meer nog werkbaar is. Dit project vraagt om nauwgezette uitvoering en precieze coördinatie van werkzaamheden met inzet van gekwalificeerd personeel. Wij zijn van mening, dat de SROI-verplichting daarbij niet werk gerelateerd is. Vraag: kan de SROI-verplichting voor dit bestek worden geschrapt?

**Antwoord:**

Nee, het percentage wordt gewijzigd van 5% naar 2%.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

VCA

**Vraag:**

Ons bedrijf is niet VCA-gecertificeerd. Ons bedrijf heeft wel de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) voor de bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven ondertekend.

Al onze medewerkers beschikken wel over een VCA-VOL certificaat. Daarnaast volgen zij jaarlijks de GPI en leggen de toets daarvoor af om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en daarmee de kans op ongevallen te verkleinen. Stelt u de persoonlijke VCA-VOL en de GPI gelijkwaardig aan de bedrijfs VCA-certificering?

**Antwoord:**

"Indien de Inschrijver zich beroept op een kwaliteitssysteem-certificaat op basis van een norm gelijkwaardig aan de norm zoals genoemd bij de Minimumeisen technische bekwaamheid, dient de gelijkwaardigheid te volgen uit een bij de Inschrijving verstrekte verklaring van de desbetreffende certificerende instelling. Zonder deze verklaring stellen we de persoonlijke VCA-VOL en de GPI niet gelijkwaardig aan de bedrijfs VCA-certificering."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Deel 2.2

**Vraag:**

Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de informatie zou moeten liggen (afwijkende ligging). Of iemand vindt een net dat niet op de geleverde informatie staat (onbekend net). Dit zijn zogenoemde afwijkende situaties. Volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) moet u als grondroerder afwijkende situaties aan het Kadaster melden.

Wilt u een bestekpost toevoegen om deze afwijkende situaties bij het Kadaster te melden?

**Antwoord:**

Zie bestekspost 125030.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Milieukundige bodem informatie

**Vraag:**

Wij mogen niet in verontreinigde grond graven zonder daar melding van te hebben gemaakt bij het bevoegd gezag en daarnaast vinden wij de veiligheid van onze medewerkers belangrijk en wensen wij deze goed te informeren over de lokale risico's.

Worden bij elke deelopdracht verkennende bodemonderzoeksrapportages meegezonden / ter beschikking gesteld?

**Antwoord:**

Nee. De Opdrachtgever vraagt een BIS-toets uit bij de Omgevingsdienst. Als de BIS-toets/Bodemkwaliteitskaart aanleiding geeft voor verder onderzoek, zal de Opdrachtgever een bodemonderzoeksrapportage uitvoeren en aanleveren aan de Opdrachtnemer. De BIS-toets wordt bij iedere deelopdracht aangeleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

bodemmateriaal

**Vraag:**

De gemeente Gouda heeft in het verleden met regelmaat bims gebruikt als ophoogmateriaal. (proef)sleuven graven in bims is vrij lastig i.v.m. het snel toestromende grondwater. In dit soort gevallen vergt de bemaling extra inzet en aandacht. Bent u voornemens een stelpost op te nemen bij een deelopdracht waar dit soort situaties zich voordoen?

**Antwoord:**

Er wordt geen stelpost opgenomen voor deze situaties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2 hoofdstuk 21.

**Vraag:**

Graven Proefsleuven.

Kan er een gemiddelde lengte worden aangegeven per proefsleuf?

**Antwoord:**

Ten behoeve van de hoeveelheden zijn de gegevens van de afgelopen jaren geïnventariseerd. Uitgangspunt is per 2 jaar: 30 deelopdrachten, 400 proefsleuven (gemiddeld 13 proefsleuven per deelopdracht). Gemiddelde lengte per proefsleuf 3 m; totale lengte proefsleuven 1200 m. Deze hoeveelheden zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 01.21.10

**Vraag:**

Kan er worden aangegeven wanneer de indexaties precies plaatsvinden.

De 1e keer in de 1e maand van het 2e contractjaar

en dan jaarlijks, het is ons niet helemaal duidelijk.

**Antwoord:**

Ter verduidelijking; dit zal plaatsvinden in de 13e maand, 25e maand en 37e maand na definitieve gunning.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 01.17.10

**Vraag:**

Is dit hoofdstuk van toepassing? In het bestek is aangegeven dat er een depot binnen werkterrein gemaakt kan worden.

Maar er zijn in het bestek geen posten te vinden voor het laden, lossen, vervoeren e.d.

**Antwoord:**

Het artikel wordt gewijzigd. Kosten voor laden, vervoeren en lossen worden opgenomen in post 114220.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 01.11.01

**Vraag:**

Hoe kunnen wij een inschatting maken hoeveel tijd deze werkzaamheden in beslag gaan nemen met een raamovereenkomst?

Waarbij niet zeker is waar en wat er precies gedaan dient te worden?

Mogelijk artikel verwijderen of artikel 31 lid 2 van de UAV te hanteren.

**Antwoord:**

Lid 02 van artikel 01.11.01 komt te vervallen. Paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 is van toepassing.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2 post 200010

**Vraag:**

Deze post is niet af te prijzen, per locatie kan er een andere veiligheidsklasse benodigd zijn.

Graag de post aanpassen naar per proefsleuf.

**Antwoord:**

De Opdrachtgever is van mening dat post 200010 afgeprijsd dient te worden per deelopdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2 hoofdstuk 5

**Vraag:**

Er mist een gedeelte verhardingen met name de verschillende trottoirbanden

**Antwoord:**

In deel 2.2 zijn hoofdstuk 52 en onderliggende posten toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2 post 123310

**Vraag:**

Bij proefsleuven die binnen 1 dag uitgevoerd worden is deze post dan ook van toepassing?

**Antwoord:**

Het toepassen van bouwhekken is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en zodoende niet altijd van toepassing.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

17 Bestek deel 2.2 post 114210

**Vraag:**

Mogen wij ervan uit gaan dat dit een verhard terrein betreft? En deze zich op max. 5km van de werk locaties bevindt?

**Antwoord:**

Nee, de locatie zal per deelopdracht worden bepaald. Dit kan een onverhard terrein betreffen. Deze zal zich op maximaal 5 km van de werklocatie bevinden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2 post 114110

**Vraag:**

Mogen wij ervan uit gaan dat dit een verhard terrein betreft? En deze zich op max. 5km van de werk locaties bevindt?

**Antwoord:**

Nee, de locatie zal per deelopdracht worden bepaald. Dit kan een onverhard terrein betreffen. Deze zal zich op maximaal 5 km van de werklocatie bevinden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2 post 112110

**Vraag:**

Deze post is af te prijzen, u vraagt om coördinatie van verschillende zaken waarvan onmogelijk is om van tevoren vast te stellen hoeveel tijd dit met zich meebrengt.

Proefsleuven in een enkele straat zijn eenvoudiger vast te stellen dan 40 proefsleuven in een heel gebied, dat kunnen zomaar 25 verschillende verkeerstekeningen zijn.

Verzoek is om de post te verwijderen / of aan te geven welke tijdsbestek er aan zit.

**Antwoord:**

"De aannemer neemt (tijdig) contact op met de gemeentelijke raamovereenkomsthouder 'tijdelijke verkeersmaatregelen' en levert informatie aan met betrekking tot de werkzaamheden (o.a. locatie, werkgebied en planning).

De aannemer coördineert het plaatsen, in stand houden en verwijderen van de parkeerverboden, verkeersmaatregelen en omleidingsroutes door de gemeentelijke raamovereenkomsthouder 'tijdelijke verkeersmaatregelen'.

De overige werkzaamheden m.b.t. de parkeerverboden en verkeersmaatregelen (o.a. verkeerstekeningen) worden uitgevoerd door de gemeentelijke raamovereenkomsthouder 'tijdelijke verkeersmaatregelen'.

Post blijft behouden per deelopdracht."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2 post 300010 bemalingsplan

**Vraag:**

Voor het opstellen van een bemalingsplan dient wel een bemalingsadvies te worden aangedragen.

Met het bemalingsplan kan dan de vergunning worden aangevraagd bij het hoogheemraadschap.

Dan graag bij artikel 30 de opmerking wijzigen dat opdrachtgever zal zorg dragen voor een bemalingsadvies

**Antwoord:**

"Indien de Opdrachtgever een bemalingsplan verlangt, levert de Opdrachtgever een bemalingsadvies.

"

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

bestek deel 2.2 post 111020

**Vraag:**

Klikmelding per deelopdracht lijkt ons niet zinvol. Indien je een klikmelding doet dien je een gebied aan te leveren voor een bepaald gebied, aangezien dit proefsleuven zijn is dit een groter gebied dan gebruikelijk.

Per proefsleuf kun je gericht de informatie opvragen en hiernaar handelen, gelieve de post te wijzigen naar : per proefsleuf

**Antwoord:**

De KLIC-melding dient aangevraagd te worden per deelopdracht. Indien de maximale afmetingen van de KLIC-aanvraag (500mx500m) niet toereikend is, kan een extra KLIC-melding in rekening worden gebracht. Indien om praktische redenen meerdere KLIC-meldingen per deelopdracht benodigd

zijn, dient dit overlegd te worden met de Opdrachtgever.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Bestek deel 1 algemeen hoofdstuk 09

**Vraag:**

Bij artikel 9 verstrekt de opdrachtgever een aanvraag deelopdracht. kunnen we ervanuit gaan dat de opdrachtgever paragraaf 5 van de UAV 2012 heeft voldaan?

**Antwoord:**

Ja, de Opdrachtgever voldoet aan de verplichtingen uit paragraaf 5 van de UAV 2012, tenzij bepaalde onderdelen nadrukkelijk anders zijn omschreven in het bestek.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Bestek deel 1 algemeen hoofdstuk 07

**Vraag:**

Heeft OG oplaadvoorzieningen beschikbaar binnen de Gemeente grenzen?  
Zo ja kunt u aangeven waar deze zijn?

**Antwoord:**

De Opdrachtgever stelt geen oplaadvoorzieningen beschikbaar. De openbare oplaadvoorzieningen zijn o.a. te vinden via <https://www.laadpaalnodig.nl/>

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Bestek deel 1 algemeen hoofdstuk 03 en 08

**Vraag:**

Bij artikel 03 wordt aangegeven als werk locatie de gehele gemeente Gouda, bij artikel 08 wordt aangegeven dat Gemeente Gouda in de Binnenstad een zero emissie zone heeft.

Indien er oudere werktuigen met bijv. euro 5 niet te leveren zijn is er de mogelijkheid voor een vrijstelling.

Is deze vrijstelling dan ook mogelijk voor buiten de zero emissiezone?

**Antwoord:**

Buiten de binnenstad is een vrijstelling van de regels Zero Emissie Stadslogistiek-zone (ZES-zone) niet nodig. Buiten de binnenstad zijn de eisen van het SEB van toepassing (bijlage 4). Indien aan een deel van de eisen in bijlage 4 niet voldaan kan worden, dient dit overlegd te worden met de opdrachtgever.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

- Bestek deel 3 Bepalingen: 010401 Risico regeling verklaart u niet van toepassing; dat wil zeggen dat zaken als extreem weer, onverwachte bodemgesteldheid, hogere grondwaterstanden, onbekende kabels en leidingen, onbekende bodemvreemde obstakels voor rekening en risico van de aannemer zijn?

**Antwoord:**

Dat is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

- Bestek deel 3 Bepalingen: 010113 Op basis van aanbestedingsdocumenten is het voor de aannemer onmogelijk om de te betalen precarioheffing in te schatten ; kunt u hiervoor een stelpost opnemen?

**Antwoord:**

Ja, per deelopdracht kan een stelpost voor precario worden opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

- Bestek deel 3 Bepalingen: 21 Verzorgt de opdrachtgever een onttrekkings- en lozingsvergunning voor de bemalingswerkzaamheden?

**Antwoord:**

Meldingen/vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering(swijze) dienen door de Opdrachtnemer verzorgd te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

- Bestek deel 2.2: 537 Heeft de gemeente een circulair depot voor hergebruik van straatmaterialen waarvandaan inboet aan materialen om niet ter beschikking kan worden gesteld?

**Antwoord:**

Nee.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

- Bestek deel 2.2: 537 Levering bestratingsmateriaal tbv inboet: heeft u voor de tegels en betonstraatstenen een voorkeursleverancier?

**Antwoord:**

Nee.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

- Wat is de fasering van de uitvoering van de proefsleuven? Mag de

aannemer begin van het jaar een zelf een werkplan en een planning opstellen van de uit te voeren proefsleuven of is dit op ad hoc aanwijzing van de opdrachtgever?

**Antwoord:**

Dit is op ad hoc aanwijzing van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever tracht de deelopdrachten te verspreiden over het gehele jaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

- De locatie en omstandigheden van de uit te voeren proefsleuven zijn voor ons van belang om een juiste prijs te maken, kunnen wij een kaart ontvangen met daarop een indicatie waar de proefsleuven gemaakt moeten worden? Betreft dit het centrum, de woonwijken of het buitengebied en zo ja wat is dan de verhouding?

**Antwoord:**

"De te graven proefsleuven zijn op dit moment niet bekend en zodoende is er geen kaart beschikbaar.

Een inschatting: 20% van de proefsleuven in de binnenstad en 80% van de proefsleuven buiten de binnenstad; aan deze percentages kunnen geen rechten worden ontleend."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
Algemeen

**Vraag:**

- Graag zouden wij een kaart ontvangen van het gebied waarbinnen de proefsleuven gerealiseerd moeten worden.

**Antwoord:**

De te graven proefsleuven zijn op dit moment niet bekend en zodoende is er geen kaart beschikbaar. De locaties van de proefsleuven beperken zicht tot de gemeentegrenzen van de gemeente Gouda.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
bestek besteksposten 542010+542020

**Vraag:**

De diverse stortlocaties eisen een rapport waaruit blijkt dat het asfalt teervrij is, hierbij voldoet een PAK-detector niet om te kunnen storten als teervrij asfalt. Kunt u de stortkosten van het teervrij asfalt als aparte bestekspost toevoegen en een asfaltonderzoek toevoegen zodat deze kosten afgedekt kunnen worden?

**Antwoord:**

Uitgangspunt is teerhoudend, indien opdrachtgever een onderzoek beschikbaar heeft of aantoonbaar bewijs heeft dat de weg teervrij is (richtlijn CROW 210), zal deze informatie aangeleverd worden. Besteksposten onder

542 zijn aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

Bestek bestekspost 330020

**Vraag:**

U geeft een hoeveelheids resultaatsverplichting van 60 keer aan. Een zuigwagen wordt minimaal voor een volle dag ingezet. Kunt u de hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigen in uren. Per deelopdracht kan dan bepaald worden welke uren deze nodig zijn, hierdoor betaald u niet te veel en krijgt de opdrachtnemer ook het aantal wat hij nodig heeft. Daarnaast geeft u aan dat deze post inclusief acceptatiekosten is van het opgezogen materiaal maar dit dient op een stelpost te worden afgerekend zoals u aangeeft in post 222010 en 222020. Kunt u dit wijzigen?

**Antwoord:**

De inzet van de zuigwagen blijft 60 keer (dat wil zeggen 1 inzet per proefsleuf). De tekst met betrekking tot afvoer- en acceptatiekosten wordt gewijzigd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**  
36

**Onderwerp:**  
Algemeen

**Vraag:**

U geeft diverse voorbeelden van fotorapportages en revisietekeningen. Onze standaard werkwijze ziet er iets anders uit (zo houden wij de foto's apart van de revisietekening), wij nemen aan dat dit na opdracht met elkaar wordt afgestemd hoe de uitvoer eruit komt te zien van de proefsleuven en dat de bijlagen gelden als slechts een voorbeeld?

**Antwoord:**

De op te leveren producten dienen te voldoen aan het gestelde in bijlage 3 (Programma van Eisen Raamovereenkomst proefsleuven).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
Bestek bestekspost 112210

**Vraag:**

U geeft hier een hoeveelheid resultaatsverplichting po van 104 weken (de duur van het contract). Is het juist dat we deze post volledige opvoeren voor de duur van het contract en dus niet alleen de doorlooptijd van de deelopdrachten?

**Antwoord:**

Tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden van de deelopdrachten dient emissiecalc ingevuld te worden. Deze weken van uitvoering zijn verrekenbaar. De hoeveelheid wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Bestek bestekspost 112120

**Vraag:**

Hoe wordt deze post afgerekend, 1 keer per deelopdracht of wordt deze per overleg afgerekend. Bij een groot project kan het zijn dat er meerdere contactmomenten zijn waardoor we deze post meerdere keren afrekenen. Ik verneem graag uw zienswijze.

**Antwoord:**

Bestekspost behouden. Afrekening geschiedt 1 maal per deelopdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Bestek bestekspost 111010

**Vraag:**

U geeft een grote verscheidenheid aan plannen welke ingediend moeten worden. Gezien het karakter van de werkzaamheden zijn wij gewend dat wij in dit soort contracten werken met één kwaliteits V&G plan welke we aanpassen per locatie. Hierin worden de diverse onderdelen benoemd. Is dit voor u akkoord ?

**Antwoord:**

Dit is akkoord, mits het V&G-plan de deelprojectspecifieke risico's behandelt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Bestek bestekspost 111020

**Vraag:**

Het kan zijn dat we bij een deelopdracht meerdere KLIC meldingen nodig hebben. Wij nemen aan dat per deelopdracht de opdrachtnemer het benodigde aantal opgeeft en op deze manier dat verrekend wordt?

**Antwoord:**

De KLIC-melding dient aangevraagd te worden per deelopdracht. Indien de maximale afmetingen van de KLIC-aanvraag (500mx500m) niet toereikend is, kan een extra KLIC-melding in rekening worden gebracht. Indien om praktische redenen meerdere KLIC-meldingen per deelopdracht benodigd zijn, dient dit overlegd te worden met de opdrachtgever.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Bestek bestekspost 100010

**Vraag:**

U geeft aan dat deze post geldt voor tussen de 1 en 40 proefsleuven per deelopdracht. Wij zien in dit soort werkzaamheden dat men vaak een staffel gebruikt bijvoorbeeld tussen de 1 en 5 proefsleuven en 6 en meer. Kunt u deze bestekspost knippen en een dergelijke staffel toepassen?

**Antwoord:**

Nee.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

Bestek deel 1 08 Zero emissie zone

**Vraag:**

U geeft aan dat Gouda een Zero emissie zone kent. Nu is dat niet werkzaam indien we met grote vrachtwagens de binnenstad in moeten komen voor bijvoorbeeld transport van zand/puin etc. aangezien deze vrachtwagens niet bestaan op zero-emissie basis. Ook het transport met bestelbussen en bakwagens is vaak niet elektrisch verkrijgbaar of erg duur. Hoe kijkt u hier praktisch tegenaan ?

**Antwoord:**

Er kunnen in dat geval ontheffingen worden aangevraagd. Zie <https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/zero-emissiezone/> voor meer informatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

Bestek deel 1 07 Reductie emissies

**Vraag:**

U geeft aan het SEB te hebben ondertekend. Kunt u aangeven met welke zaken wij hier praktisch rekening moeten houden en in welke periode ? Betreft dit tabel 1 en 3 van de bijlage 1 Emissie-eisen bouwmaterieel van de Staatscourant nr. 31167 van 23 november 2023 ? Zo nee kunt u SMART omschrijven waar rekening mee gehouden moet worden.

**Antwoord:**

"Correct, het betreft tabel 1 en 3 van de bijlage 1 Emissie-eisen bouwmaterieel van de Staatscourant nr. 31167 van 23 november 2023. Voor de gehele looptijd van het contract (incl. eventuele verlengingen) gelden de eisen van periode 2 uit deze tabellen.

Zie ook bijlage 4. Indien aan een deel van de eisen in bijlage 4 niet voldaan kan worden, dient dit overlegd te worden met de opdrachtgever. NB. In de binnenstad gelden afwijkende eisen, zie bestek deel 1 paragraaf 08. "

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad H.5.5.1 Ervaring/referenties

**Vraag:**

U geeft aan dat er 2 op een vakkundige en regelmatig wijze uitgevoerd

opdrachten met een gefactureerd bedrag van € 15.000,- op het gebied van graven en rapporteren van proefsleuven uitgevoerd moeten zijn. Bedoeld u hiermee 2 deelopdrachten of 2 losstaande projecten met 2 verschillende opdrachtgevers ? Is het ook voldoende om één referentie aan te geven met een minimale gefactureerd bedrag van € 750.000,- ?

**Antwoord:**

Dit mogen 2 (deel)opdrachten of 2 losstaande projecten van minimaal €15.000 zijn. Deze (deel)opdrachten/projecten mogen afkomstig zijn van dezelfde opdrachtgever. 1 referentie is niet voldoende. Aangedragen (deel)opdrachten/projecten dienen afgerond te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad H5.4.2. Zekerheidstelling

**Vraag:**

U stelt dat bij de eerste betaling van een deelopdracht 5% van de factuur ingehouden wordt en deze pas na oplevering betaalbaar wordt gesteld. In ons werk moeten wij als aannemers al veel voor financieren en een inhouding van 5% lijkt me dan ook niet werkbaar. Of bedoeld u te zeggen dat wij bij opdracht van de deelopdracht en overeenstemming met de prijs wij de factuur voor uitvoering mogen indienen en 5% afgerekend wordt na de oplevering ? Hiermee hoeven wij als aannemer veel minder geld voor te financieren en lijkt ons de 5% na oplevering redelijk.

**Antwoord:**

Dit geldt per deelopdracht. De resterende 5% wordt beschikbaar gesteld na afronden van de deelopdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

Is dit contract een nieuw contract of is er al een bestaand contract binnen de gemeente op het gebied van proefsleuven? Hoe is dit in de huidige situatie geregeld?

**Antwoord:**

Dit is een nieuw contract voor gemeente Gouda; een raamovereenkomst voor proefsleuven is er niet eerder geweest.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad H 2.1 Omschrijving

**Vraag:**

U geeft aan dat het raamcontract alleen éézijdig opgezegd kan worden door de opdrachtgever. Kunt u toevoegen dat ook de opdrachtnemer de mogelijkheid krijgt om het contract te annuleren bij een mogelijke verlenging?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

48

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad H1.3 Social Return

**Vraag:**

U geeft aan dat er met 5% aan SROI gewerkt moet worden. In de praktijk blijkt dit zeer lastig is om in te vullen. Wij willen u vragen om de gehele SROI eis te laten vervallen of op z'n minst te verlagen naar 2%. Kunt u dit aanpassen?

**Antwoord:**

De eis wordt aangepast van 5% naar 2%.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:** 17 jul. 2025

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.2: 211

**Vraag:**

Bestek deel 2.2: 211 Mechanisch graven van proefsleuven pagina 21 Om schade aan kabels & leidingen en boomwortels te voorkomen zouden wij waar mogelijk graag een zuigwagen en luchtlans inzetten, is dat voor deze posten toegestaan?

**Antwoord:**

Het toepassen van een zuigwagen en luchtlans valt onder mechanisch graven. Dit is toegestaan na goedkeuring van de directie (bijvoorbeeld bereikbaarheid en aslast moeten overwogen worden). In dit geval zijn eventuele bijkomende kosten voor afvoer en leverantie van grond/zand voor rekening van de aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst Proefsleuven 2025-2026

**Beantwoord op:**

17 jul. 2025