

Algemene informatie

Aanbesteding: Reconstructie Singelring fase 3
Aanbestedende Dienst: Gemeente Roermond
Referentie: 95322-2024

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Bijlage 26 Grondbalans

Vraag:

Kunt u de onderbouwing, uitgangspunten of onderliggende berekeningen van de grondbalans ter beschikking stellen?

Antwoord:

Nee, de grondbalans voor verontreinigde grond is een directe vertaling vanuit het saneringsplan van Antea. De grondbalans voor de overige posten is gebaseerd op uittrekwerk wat heel erg lastig te herleiden is. Ten behoeve van de uitvoering wordt dit beschikbaar gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:	P1 Reconstructie Singelring fase 3
------------------	------------------------------------

Beantwoord op:	4 jun. 2025
-----------------------	-------------

Ref.nr.	Onderwerp:
2	Bestek 883010

Vraag:

In bestekpost 883010 is een onderzoekslast van 2000 m² per fase opgenomen. In het verkennend onderzoek is enkel een verdachte strook ter hoogte van Minderbroederssingel 2 aangemerkt. Waarom wil OG gehele

projectgebied gedetecteerd op OO hebben?

Antwoord:

De OG volgt advies rapport ECG bijlage 15. Er wordt voorgeschreven het in bijlage 15 als verdacht aangemerkte gebied te onderzoeken op OOO met inachtneming van het CS-OOO.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestek 260040

Vraag:

Waar komen de hoeveelheden “klasse industrie” en “klasse vrij toepasbaar” uit bestekpost 260040 vandaan? Waarom wordt voor deze grond een AP04 keuring voorgeschreven en op welke partijen grond heeft dit betrekking?

Antwoord:

Dit zijn de hoeveelheden die vervoerd worden. AP-04 keuring voor alle grond die in depot zit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek 434210 t/m 434230

Vraag:

Opmerking vanuit voorgeschreven leverancier TG Lining: Uitvoering zoals gevraagd kan niet meer worden uitgevoerd.

In het bestek zien we dat de ondergrond waarop de geleideroute aangebracht moet worden bestaat uit natuursteen. Op hardsteen brachten we al geen epoxyhars aan, en sinds kort brengen we ook geen epoxyhars meer aan op andere typen natuursteen in buitensituaties. We hebben gemerkt dat de hechtkracht vaak niet goed werkt vanwege de eigenschappen van de natuursteen ondergrond, vervuiling, beschermende coatings en kleur intensiverende tegels en de toepassing van de route in de openbare ruimte anders dan voetgangers. Wij bieden dit niet meer aan. Kan opdrachtgever een andere optie of methode voorstellen?

Antwoord:

Bestekposten aanpassen in betonnen geleidelijntegels. Kleur betontegels: Wit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek 22 02 20

Vraag:

Is deze paragraaf nog van toepassing ? Genoemde bijlage 7 is nl. vervallen.

Antwoord:

Bepaling 22 02 20 vervalt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek 17 13 04

Vraag:

Zijn er geen tussendepots voorzien in het bestek?

Antwoord:

In het bestek zijn tussendepots opgenomen; 1411 voor funderingsmateriaal en 26 voor grond. Binnen saneringsplan (bp 201, 202, 203, 204, 205, 206 en 207) gaat de verontreinigde grond rechtstreeks naar een inrichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek 17 12 05

Vraag:

In deze paragraaf schrijft u dat de verontreinigde grond dient te worden gewogen in middelen van vervoer. In deel II van het bestek wordt verrekend aan de hand van m³. Kunt u dit in deel II aanpassen of per grondsoort een omrekenfactor aangeven?

Antwoord:

In deel 3 is een bepaling 22.07.05 toegevoegd met een bepaling m3/ton per grondsoort.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PVA Bodemsanering

Vraag:

In PVA Bodemsanering wordt vermeld dat er HCN metingen moeten worden verricht. Worden deze verricht door de milieukundige begeleider? Hier zijn geen separate posten voor voorzien. Graag verduidelijken.

Antwoord:

Het meten in het kader van veiligheid is een taak van de aannemer. Deze worden niet door de MKB-er uitgevoerd. Het is aan de aannemer met z'n HVK-er om een meetregime vast te stellen. De metingen verrekenen volgens bestekpostnr. 209120.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PVA Bodemsanering

Vraag:

Beschrijving in PVA Bodemsanering strookt op onderdelen niet met zoals de sanering in het bestek is opgenomen. Bijvoorbeeld in paragraaf 5.9 wordt geschreven dat grond on-site uitgekeurd moet worden om hier een niet reinigbaarheidsverklaring voor te verkrijgen. Bestek omschrijft directe afvoer naar inrichting incl. acceptatiekosten. Voor te storten grond is een Niet reinigbaarheidsverklaring benodigd alvorens een stort cq acceptatietarief kan worden bepaald. Kunt u de stukken consistent maken?

Antwoord:

Op de locatie is geen ruimte voor het inrichten van een depot. De tekst in het bestek gaat voor op de tekst in saneringsplan. Uw tarief dient inclusief de benodigde inkeuring te zijn. In het bestek is een zo goed mogelijke indeling gemaakt in af te voeren grondsoorten. De keuring bepaald de definitieve acceptatie van de grond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek 917040

Vraag:

SPG bestaat niet meer. Kunt de post laten vervallen? Idem artikel 01.25.01 in deel III.

Antwoord:

De SPG vestiging in Limburg bestaat niet meer. Bestekspost komt te vervallen inclusief bepalingen in deel 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek 910130

Vraag:

U vraagt om het directieverblijf binnen 500 meter van het werk te plaatsen. Heeft u een locatie voor ogen? Heeft u mogelijk hiervoor al de NUTS aansluitingen voor aangevraagd?

Antwoord:

Nee, locatie door aannemer te regelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek 893010

Vraag:

Stagnatiekosten zijn niet af te prijzen daar niet bekend is tegen welke stagnatie we gaan aanlopen. Hiervoor graag een stelpost opnemen of de stagnatie verrekenen op de TBS uren.

Antwoord:

Bestekpost 893010 is aangepast in uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek 723170

Vraag:

Moeten de BOD masten voorzien worden van VRI blokken? Als deze niet nodig zijn moet de mast dan alleen verzinkt worden? Of toch voorzien worden van een coating?

Antwoord:

Voor de BOD masten de coating, kleur RAL 7016 aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestek 723170

Vraag:

Het betreft hier BOD-masten. In de aanvraag is sprake van een opzetstuk. Als hiermee verlichting/lamp boven op mast wordt bedoeld. Wat is dan de lichtpunthoogte en de aansluitdiameter?

Moeten er ook uithouders worden meegeleverd? Zo ja, wat is de aansluitdiameter?

Wat is de Hz hoogte (onderdoorrijhoogte)?

Antwoord:

Dit antwoord volgt bij de 3e nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek 723130

Vraag:

Zoals het op de tekening is aangegeven lijken het LWW masten en geen VRI masten. Moeten ze dan toch wit/zwart geblokt zijn? Als dat niet nodig is. Moeten de masten dan toch gecoat worden of alleen verzinkt?

Antwoord:

Alle masten dienen gecoat te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bestek 723130

Vraag:

In de aanvraag is sprake van een opzetstuk. Als hiermee verlichting/lamp boven op mast wordt bedoeld: wat is dan de lichtpunthoogte en de aansluitdiameter?

Moeten er ook uithouders worden meegeleverd? Zo ja, wat is de aansluitdiameter?

Antwoord:

Dit antwoord volgt bij de 3e nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bestek 883010

Vraag:

Benaderen vermoedelijke aangetroffen OOO is niet af te prijzen. Hier graag separate posten voor opnemen. Posten voor materieel en deskundige ontbreken.

Antwoord:

Extra bestekposten hoofdstuk 888 en 889 zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bestek 822110

Vraag:

Een bulldozer zal gezien het project niet aanwezig zijn. Hoe om te gaan met aan- en afvoer kosten. Kunnen we daarnaast er vanuit gaan dat inzet is gebaseerd op minimaal 8 uur ?

Antwoord:

Bestekpost 822110 vervalt,

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bestek 826610

Vraag:

Kunnen we er vanuit gaan dat minimale inzet en verrekening een dagdeel van minimaal 4 uur betreft?

Antwoord:

Minimaal half dagdeel (4 uur)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestek 458110 en 458120

Vraag:

Wat wordt bedoeld met zigzag patroon, kunt u hier een tekening van aanleveren?

Antwoord:

Met het "zigzagpatroon" (halfsteenverband) is bedoeld het bestratingspatroon voor het fietspad zoals de tekening dat aangeeft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek 458110 en 458120

Vraag:

Met hoeveel wapening dienen wij rekening te houden?

Antwoord:

Aannemer dient zelf de berekening te maken en daarbij rekening te houden met verkeersklasse D400.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bestek 01 16 06

Vraag:

Is het niet raadzamer om deze bodemsaneringsverzekering te integreren in de door OG af te sluiten CAR verzekering?

Antwoord:

Nee, de gemeente heeft een doorlopende CAR-verzekering tot maximaal 5 miljoen. Het project is aangemeld bij de verzekeraar van de gemeente maar is nog in behandeling en de voorwaarden zijn nog niet bekend. De aannemer moet een bodemsaneringsverzekering voor dit project afsluiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek 01 16 03

Vraag:

Is de CAR-verzekering specifiek afgesloten op de in het project voorkomende activiteiten?

Antwoord:

De gemeente is bezig met het afsluiten van een CAR-verzekering voor dit project.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestek 01 16 03

Vraag:

Kunt u het afschrift van de door OG afgesloten CAR verzekering verstrekken?

Antwoord:

Een afschrift van de CAR-verzekering kan nog niet worden verstrekt omdat deze op dit moment nog niet beschikbaar is. Zie tevens antwoord vraag 22.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bijlage 5 Onderzoeken intern

Vraag:

Is opdrachtnemer of opdrachtgever verantwoordelijk voor het uitvoeren van een Aeries berekening aanlegfase?

Antwoord:

Er wordt een bestekspost opgenomen voor het uitvoeren van een Aeriesberekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bijlage 22 Vergunningen

Vraag:

Welke vergunningen is OG voornemens om (nog) aan te vragen?

Antwoord:

Zie ook antwoord vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

27

Bijlage 22 Vergunningen

Vraag:

Is er een overzicht van welke vergunningen OG reeds heeft aangevraagd?

Antwoord:

Kapvergunning is verleend en verkeerbesluit inrichtingontwerp is genomen. Aangevraagd zijn omgevingsvergunningen voor keermuur, ondergrondse hemelwaterinfiltratievoorzieningen en bergingsvoorzieningen. Tevens wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor het ontgraven en afvoeren van grond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bijlage 9, 3.5

Vraag:

Moeten we in iedere fase op elk moment te allen tijde doorgang kunnen bieden aan hulpdiensten met een doorrijbreedte van 4,0 meter (met een minimum van 3,25 meter)? Deze eis is ons inziens niet realistisch in elk werkvak. Onze ervaring is dat aangepaste rijroutes ook een goede alternatief zijn voor nood- en hulpdiensten, mits dit tijdig bekend is gemaakt en is afgestemd met hen.

Antwoord:

Deze eis is in overleg met de hulpdiensten genomen, eventuele afwijkingen kan dan ook alleen met instemming van de hulpdiensten. De brandweerkazerne is gelegen aan de Minderbroederssingel met ook de uitrit op deze straat. Bij een spoedmelding vertrekken de voertuigen van de brandweer via de Minderbroederssingel. U dient uw werkzaamheden en fasering hierop aan te passen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bijlage 9, 3.3

Vraag:

De omschrijving voor fietsers is ons niet geheel duidelijk. Moeten deze altijd direct langs het werkvak doorgang krijgen, of is het ook toegestaan om fietsers om te leiden?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan maar u dient wel rekening te houden met het specifieke gedrag van fietsers en voetgangers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bijlage 9, 2.4 nevenaannemers

Vraag:

Is er een planning bij u bekend met werkzaamheden aan de tunnels van de A73?

Antwoord:

Deze planning wordt opgesteld door Rijkswaterstaat. De planning voor 2025 vindt u op <https://www.middenlimburgbereikbaar.nl/nieuws-midden-limburg-bereikbaar/overzicht-tunnelsluitingen-en-topdruktedagen-roermond-2025/>

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bijlage 9, 2.4 nevenaannemers

Vraag:

Is er afstemming geweest met de genoemde nevenaannemers onder N1 t/m N4? Wat zijn hun exacte werkzaamheden en wat is de planning van deze werkzaamheden?

Antwoord:

Ja, afstemming is geweest, planning is nog niet helemaal bekend. Deels voor de werkzaamheden en deels tijdens en in overleg. Hoofdaannemer heeft prioriteit. N1, N2, N4 is gemeente opdrachtgever. N3 is nutsbedrijven

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

32

Bijlage 9, 2.1 evenementen

Vraag:

De lijst van evenementen is niet limitatief. Mogen we voor nu van uitgaan dat we met de nu bekende evenementen rekening houden en dat dit volstaat?

Antwoord:

Nee, de lijst evenementen is niet limitatief. En er kan niet vanuit worden gegaan dat deze voor de uitvoering volstaat. Voor de inschrijving volstaat wel dat met deze evenementenlijst wordt rekening gehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 3.4.2

Vraag:

Kunt u aangeven uit hoeveel leden de beoordelingscommissie bestaat? Kunt u daarnaast ook aangeven welke rol en organisatie ieder lid van de beoordelingscommissie vertegenwoordigd?

Antwoord:

3 beoordelaars en 1 onafhankelijke consensusleider.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 3.4.2

Vraag:

In de beoordeling komt de volgend tekst aan bod: 'en/of extra aangeboden aspecten die bijdragen aan de wens / doelstelling. Wij zien wel speerpunten geformuleerd staan per criterium, maar geen wens / doelstelling. Kunt u de term wens / doelstelling vervangen door speerpunten? Als dit niet de bedoeling is, kunt u dan concreet aangeven wat de wens / doelstelling per criterium is?

Antwoord:

De wensen en doelstelling waarop beoordeeld wordt zijn omschreven in de tekst van paragraaf 3.4.2 Kwaliteit. De speerpunten zijn daar een onderdeel van, maar beschrijven niet zelfstandig waarop beoordeeld wordt, dat doet de gehele tekst per subcriterium.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 3.4.2

Vraag:

Subgunningscriterium 1, robuuste uitvoering

De beoordeling richt zich op het gestelde doel in de risicobeheersing. Welk doel bedoelt u hier?

Antwoord:

Zoals omschreven is de risicobeheersing onderdeel van een robuuste uitvoering met de daarbij aangegeven speerpunten. Een robuuste uitvoering is dus in de beoordeling een doel van de risicobeheersing net zoals de wijze

waarop de aannemer risico's beheerst en hierin verantwoordelijkheid neemt. Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat in algemene zin subcriteria ook beoordeeld worden op volledigheid, duidelijkheid, logica, beknoptheid, een goede onderlinge samenhang en de mate waarin er sprake is van project specifiek aanbod.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 3.4.2

Vraag:

Subgunningscriterium 1, robuuste uitvoering

U geeft aan dat we risico's in de breedste zin van het woord moeten verzamelen. Daarna benoemt u dat we vooral moeten denken aan omgevingsrisico's (o.a. in de vorm van hinder, overlast en/of schade voor derden). Wilt u juist hele brede risico's zien? Of specifiek op het gebied van omgevingshinder?

Antwoord:

Met "Risico's in de brede zin van het woord" is bedoeld dat een inschrijver zich niet beperkt moet voelen in zijn analyse van de top 5 risico's zoals hij deze ziet. De opdrachtgever vindt daarbij (uiteraard) omgevingsrisico's belangrijk maar dit is niet bedoeld om een inschrijver in zijn analyse te beperken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 3.4.2

Vraag:
Subgunningscriterium 1, robuuste uitvoering. Wat is uw definitieve van 'gevoelsmatige bereikbaarheid'?

Antwoord:
Bij een herinrichtingsproject zoals in dit bestek is verminderde bereikbaarheid ten opzichte van de normale situatie in de straat tijdens de uitvoering onvermijdelijk. Mensen zullen dit accepteren als ze maar niet het gevoel krijgen dat ze niet meer kunnen komen daar waar ze heen willen vanwege de werkzaamheden. Als onderdeel van bestekpost 863110 wordt daarom ook gesproken van gevoelsmatige bereikbaarheid. SMART geformuleerd is dit bijvoorbeeld: Mensen komen gedurende de uitvoering van het project niet met klachten dat een toegang (voordeur) niet meer bereikbaar is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.4.2

Vraag:
Is het toegestaan om bij de inhoudsopgave een voorwoord op te nemen?

Antwoord:
Ja, mits relevant en rekening wordt gehouden met de gewenste beknoptheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.4.2

Vraag:

Is het toegestaan om een lettertype toe te passen dat gelijkwaardig is aan Arial 10 pt.? Mits goed leesbaar.

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.4.2

Vraag:

In paragraaf 3.4.2 stelt u het volgende: Voorstellen die invulling geven aan de contracteisen leveren geen meerwaarde op, meerwaarde kan alleen worden aangetoond indien inschrijver voorstellen uitwerkt bovenop de minimale eisen c.q. contractvoorwaarden. Er zijn al veel eisen vastgelegd.

Heeft de beoordelingscommissie een volledig beeld van alle minimale eisen? Het risico dat wij zien op basis van onze ervaring met EMVI-plannen is namelijk dat als we eisen niet herhalen, dat dit ook wel eens als negatief beoordeeld kan worden. Mogen we ervan uitgaan dat de beoordelingscommissie volledig op de hoogte is van alle contracteisen, en dat het herhalen van contracteisen daarom niet nodig is in de plannen van aanpak?

Antwoord:

Inschrijvers mogen ervan uitgaan dat de beoordelingscommissie volledig op de hoogte is van alle contracteisen. Het herhalen van contracteisen is dus niet nodig in de plannen van aanpak. Door inschrijving confirmeert u zich reeds met de contracteisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek en Inschrijvingsleidraad - Tijdsbepaling

Vraag:

In de leidraad staat het werk start op 5 september 2025 en de werkzaamheden uiterlijk 1 juli 2027 moeten worden opgeleverd. Dit staat ook als zodanig benoemd in de tijdsbepaling van het bestek. In lid 01 013 04 staat daarentegen dat het werk opgeleverd dient te zijn binnen 400 werkbare werkdagen. Dit is strijdig met de eerder genoemde uitgangspunten. Waar dienen we van uit te gaan?

Antwoord:

Bepaling 01 13 04 vervalt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.4.2

Vraag:

U vraagt uitwerkingen op het niveau van een inschrijving. Gedetailleerde uitwerkingen van de planning, (sub)fasen en tijdelijke verkeersmaatregelen, zijn na gunning onderdeel van het werk. Dit is ons inziens op twee manieren te lezen: we moeten nu alles op hoofdlijnen uitwerken en pas na gunning alles in detail uitwerken óf we moeten nu al alles in detail uitwerken en dit is dan na gunning ook direct onderdeel van het werk. Onze verificatievraag: Moeten we in de plannen van aanpak alles al tot in detail uitwerken, of volstaat een uitwerking op hoofdlijnen?

Antwoord:

Het niveau van een inschrijving (hoofdlijnen) wordt door de opdrachtgever gezien als voor de inschrijver afdoende om zeker te zijn dat hij realistisch en conform het gevraagde inschrijft en voldoende duidelijk voor de opdrachtgever om de inschrijving te kunnen beoordelen op basis van de gegeven gunningcriteria.

Het plan van aanpak vormt als een onderdeel van het uitvoeringscontract de basis voor de daaropvolgende detailuitwerking na de gunning van het werk en dient ook in die zin voldoende eenduidig te zijn. Het uitwerken na gunning gebeurt onder andere via de bestekposten:

110020 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

113110 Kosten t.b.v. faseringen.

209110 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.

850010 Uitwerken van de bestekstekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.4

Vraag:

Uit (voorlopige) inzichten blijkt dat de totale te behalen fictieve meerwaarde 30-40% bedraagt ten opzichte van de inschrijfsom. Ervaring op eerdere projecten leert daarnaast dat het onderscheidend vermogen op criterium 3 'zero-emissie' klein tot zeer klein is. Gelet op voorstaande inzichten, is de kwalitatieve component ons inziens te weinig onderscheidend ten opzichte van de prijs. Wij verzoeken u daarom om de fictieve kortingen voor criterium 1 en 2 te verdubbelen.

Antwoord:

Nee, er wordt niet ingegaan op het verzoek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Bestek 863130

Vraag:

U heeft een extra bestekspost voor 'Uitvoeren Zero-emissie' toegevoegd. Ons onziens is deze overbodig, want de kosten voor mobiele werktuigen, vervoersmiddelen en klein materieel zijn afgeprijsd in de besteksposten /inschrijfstaat. Kunt u deze post laten vervallen?

Antwoord:

De post wordt gehandhaafd voor extra kosten buiten de kosten zoals benoemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 3.3.1 Referentie

Vraag:

Er wordt gevraagd naar een referentie “in een stedelijk gebied”, maar de term “stedelijk” is breed en interpreteerbaar. Het CBS hanteert vijf niveaus van verstedelijking op basis van adressendichtheid (OAD), waarbij “zeer sterk verstedelijkt” #2.500 adressen/km² inhoudt. Roermond valt in deze hoogste categorie. Het werkgebied betreft een binnenstedelijke reconstructie in een dichtbebouwd gebied met complexe fasering en verkeerssituaties.

Om de proportionaliteit van de referentie-eis te borgen én objectieve toetsing mogelijk te maken, verzoeken wij de eis aan te passen naar:

“Minimaal één referentie die is uitgevoerd in een gebied met een verstedelijkingsgraad van ten minste 'zeer sterk verstedelijkt' (# 2.500 adressen/km² volgens CBS-definitie).”

Dit zorgt voor een duidelijke en controleerbare onderbouwing en sluit aan op de complexiteit van het onderhavige project. Kunt u instemmen met dit voorstel?

Antwoord:

Nee, er kan niet ingestemd worden met het voorstel. De CBS indeling is niet eenduidig toepasbaar op dit werk en is daar ook niet voor bedoeld. Het referentiewerk moet een project zijn in een vergelijkbaar stedelijk gebied qua bebouwing/panden en de wegcategorieën gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad bijlage 7 Zero-emissie

Vraag:

In de tab 'Bewijslast' staat de kolom 'Kenteken'. Wij kunnen voor de meeste werktuigen en voertuigen nog geen kenteken aangeven, omdat we afhankelijk zijn van beschikbaarheid en onderaannemers. Het verzoek is om deze kolom voor de inschrijving leeg te laten. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Ja, akkoord. Kenteken kolom mag leeg blijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bestek 706110

Vraag:

Zijn er meer gegevens van de constructie van het kunstobject? Wat is uw visie m.b.t. de uit natuursteen elementen oogende sokkel? Hoe is het monument gefundeerd?

Antwoord:

Nee, is niet bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bestek 445

Vraag:

Types ter goedkeuring voorleggen aan directie. De types zijn toch beschreven? Wat bedoelt u hiermee?

Antwoord:

De uiteindelijk gekozen types cortenstaal ter goedkeuring bij directie voorleggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bestek 445670 en 445680

Vraag:

Pasmaken met resultaatsverplichting in meters? Hoe bedoelt u dit?

Antwoord:

Bestekposten zijn aangepast in stuks.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bestek 445

Vraag:

Hoe moeten de elementen onderling worden gemonteerd?

Antwoord:

D.m.v. bouten en de verbinding moet sterker zijn dan de plaat. De bouten moeten aan de groenvakzijde zijn. Het overige is ter keuze van de aannemer en moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie. Uitwerking cortenstaal valt onder bestekspost 850010.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bestek 445

Vraag:

In welke lengtes moeten de randen worden geproduceerd?

Antwoord:

Maximaal 3,00 m lang.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Bestek 442920

Vraag:

Hoeveel elementen of welke breedte moeten we aanhouden?

Antwoord:

Bestekpost 442920 vervalt, drempel in BSS.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bestek 442

Vraag:

De hoeveelheid opgenomen stelbeton is erg weinig. Graag aanpassen?

Antwoord:

Betreffende posten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Bestek 434

Vraag:

Kunt u separate posten opnemen voor het pasmaken van de sierbestrating ?

Antwoord:

Bestekpost 434170 is toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bestek 430030

Vraag:

Kun u aangeven hoeveel kilogram cement per m³split we moeten aanhouden?

Antwoord:

250 kg cement per m³ split.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bestek 434110 t/m 434140

Vraag:

In deze posten worden afstandhouders gevraagd. Er staan echter geen leverantie gevraagd. Kunt u de post hierop aanpassen?

Antwoord:

Bestekposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestek 431210 en 431220

Vraag:

Stenen dik 80 mm. Afmeting 300x150x120. Wat is juist ?

Antwoord:

120 mm is juist, bestekposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Bestek 381030 en 381040

Vraag:

Is de hoeveelheid ter inlichting correct?

Antwoord:

Ja dit is inclusief overlap.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Bestek 381010 en 381020

Vraag:

Laatste regel van deze post: Inclusief op maat zagen van de units. Kunt u aangeven met hoeveel meter zaagwerk we rekening dienen te houden?

Antwoord:

Nee, dit is aan de aannemer en zijn uitvoeringsmethodiek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bestek 365010 en 365020

Vraag:

Gevraagde aantallen, stuks elementen, komen niet overeen met de m3 resultaatsverplichting. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Bestekposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Tekening 00_2024-1816_ Overzicht natuursteen

Vraag:

Op tekening 00_2024-1816_ Overzicht natuursteen staat dat er een uitzetvoeg moet worden aangebracht. Dit wordt niet benoemd in het bestek. Graag hier een post voor opnemen.

Antwoord:

Bestekpost 434180 is toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Tekening 00_2024-1816_ Overzicht natuursteen

Vraag:

Op tekening 00_2024-1816_ Overzicht natuursteen staat dat er een ondervoeg van Geomix moet worden aangebracht. Dit wordt niet benoemd in het bestek. Graag hier een post voor opnemen.

Antwoord:

Zie bestekpost 434190.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bestek 327110

Vraag:
Is de vetvangput van te voren geledigd en gereinigd door de eigenaar ?

Antwoord:
Nee. Het ledigen en reinigen van de vetvangput wordt in het bestek opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Bestek 325

Vraag:
Is het vanuit kwalitatief oogpunt niet beter om de putranden achteraf in het asfalt in te boren?

Antwoord:
Ja, bestekpost is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Bestek 311110, 311210, 311310, 311320

Vraag:

Eventueel benodigde hulpstukken zijn voor rekening van de aannemer. Hier graag separate posten waarin de eventuele hulpstukken specifiek worden beschreven zodat deze éénduidig en kostenhomogeen kunnen worden afgeprijsd en indien nodig kunnen worden verrekend.

Antwoord:

Tekst vervalt. Bestekposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Bestek 260050

Vraag:

Kunt u aparte posten opnemen voor de afvoer van zand en leem? Beide materialen hebben een ander soortelijk gewicht. Voor deze hoeveelheid is het absolute verschil 4511 ton.

Antwoord:

Bestekposten zijn gesplitst. Bestekspost 260050 aangepast en bestekspost 260070 toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bestek 210070

Vraag:

De strengnummers komen niet terug op de tekeningen voor rioolaanleg.
Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Oude nummering, bestekpost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bestek 200

Vraag:

Wie gaat de milieukundige begeleiding doen vanuit de gemeente?

Antwoord:

De milieukundig begeleider is nog niet bekend, deze moet nog door de opdrachtgever (gemeente) worden ingehuurd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Bestek 170210

Vraag:

Waarvan moeten deze worden afgekoppeld, aangezien het automaten zijn op zonne-energie? Heeft OG hier geen contractant voor?

Antwoord:

Deze zijn niet gekoppeld (aangesloten). Bestekpost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bestek 170090

Vraag:

Met hoeveel overhangpalen dienen wij rekening te houden?

Antwoord:

Bestekpost is aangepast in 2 st.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bestek 170080

Vraag:

Wat moeten we verstaan onder brandstofputten? Zijn deze gereinigd en zijn daar certificaten van?

Antwoord:

Bestekpost vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bestek 160060 en 160070

Vraag:

Kunt u het maatregelenplan CROW500 beschikbaar stellen?

Antwoord:

Maatregelenplan zal bij 3e nota van inlichtingen worden toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Bestek 160060 en 160070

Vraag:

Met welke kabels en leidingen dienen we rekening te houden? Betreft het weesleidingen?

Antwoord:

Tekeningen met situatie ondergronds (1810 - 1813) geven indicatief diverse kabels en leidingen die er kunnen lopen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bestek 156110

Vraag:

Moet volgens tekening W23108_12 de huidige keerwand gehandhaafd blijven?

Antwoord:

Het plan gaat er vanuit de huidige keerwand alleen daar te verwijderen voor zover nodig voor de nieuwe situatie. Tekening W23108_12 geeft daarbij aan dat daarvoor minimaal het deel tot 500 mm onder het (nieuwe) maaiveld gesloopt wordt. Tevens dat tussen het gehandhaafde deel van de huidige keermuur en de nieuwe keermuur een koppeling wordt gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bestek 156110 en Bijlage 10

Vraag:

Bijlage 10 is enkel een besteksomschrijving terwijl de titel een tekening aangeeft. Opbreektekening geeft niet duidelijk weer wat nu gesloopt moet worden. Hier wordt de gehele wand aangegeven. Kunt u de revisietekeningen van de bestaande keermuur aanleveren, zodat we de post goed kunnen afprijzen.

Antwoord:

In de aangepaste opbreektekening is de lengte van de te verwijderen keermuur te herleiden. In de tekening in de bijlage 11 is te zien tot welke hoogte de keerwand gesloopt dient te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Bestek 155110

Vraag:

Kunnen we er vanuit gaan dat het grind als NV bouwstof geaccepteerd kan worden?

Antwoord:

ja, dit is uitgangspunt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Bestek 155110

Vraag:

Kan hier de laagdikte worden aangegeven?

Antwoord:

Bestekpost 155110 is aangepast. Laagdikte gemiddeld 100 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Bestek 150510

Vraag:
Kan hier de dikte worden aangegeven?

Antwoord:
Dikte ca. 100 mm, bestekpost 150510 is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Bestek 150410

Vraag:
Kan hier de dikte worden aangegeven?

Antwoord:
Bestekpost 150410 is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Bestek 150310

Vraag:
Kan hier de dikte worden aangegeven?

Antwoord:
Bestekpost 150310 is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Bestek 1501

Vraag:
Met hoeveel metalen stenen dienen we rekening te houden ? En in welke post worden deze teruggestraat.

Antwoord:
Dit zal ca. 25 stuks zijn, bestekpost 150100 en 431100 zijn toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Bestek 135090

Vraag:

Betreft deze post incl. acceptatie cq verwerkingskosten van het slib ?
Omschrijving is afwijkend van 392090.

Antwoord:

Conform de RAW standaard 2020 01.17.06 behoren bij het vervoeren van materialen naar een inrichting tevens het afgeven en de acceptatiekosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Bestek 130060

Vraag:

U schrijft : Incl. het benodigde grondwerk afwijkend van het grondwerk benodigd voor de nieuwe huis- en kolkaansluitingen ? Wat wordt hiermee bedoeld ? De te verwijderen buis is een hoofdriool naar wij aannemen gezien de afmeting 650/900 mm.

Antwoord:

Deze tekst kan vervallen, bestekpost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Bestek 13

Vraag:

In de hoofdposttekst schrijft u: Incl. waar mogelijk verwijderen loze kabels en leidingen NUTS. Waar is dit voorzien, hoeveel, welk type en waar worden deze werkzaamheden verrekend?

Antwoord:

Het kan voorkomen dat er loze leidingen liggen die gelijktijdig kunnen worden verwijderd. Tevens is bijlage 34, tekening M15901 30181353 Minderbroederssingel Roermond_gas-hd.dwfx.pdf met vervallen hoge druk leiding toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Bestek 113210

Vraag:

Met hoeveel locaties dienen wij rekening te houden?

Antwoord:

Het tijdelijk beschermen van bomen is een onderdeel van de afzetting van werkvakken en bijbehorende verkeersmaatregelen zoals deze horen bij de planning en fasering van het werk door de inschrijver.
Het aantal bomen is ter inlichting in de bestekspost opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Bestek 111030

Vraag:

Minimaal 5 borden. Wat is de maximale hoeveelheid ? Post graag SMART maken zodat we deze éénduidig en kostenhomogeen kunnen afprijzen.

Antwoord:

Dit is afhankelijk van plan van aanpak en fasering van de aannemer. Dus zelf bepalen. Bestekspost 111030 is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Bestel 111020

Vraag:

"Met directie te bepalen". Met hoeveel borden dienen wij rekening te houden en voor welke periode i.v.m. instandhouden ? Post graag SMART maken zodat inschrijvers deze éénduidig en kostenhomogeen kunnen afprijzen.

Antwoord:

Dit is afhankelijk van plan van aanpak en fasering van de aannemer. Dus zelf bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Bestek 111010

Vraag:

Met hoeveel borden per fase dienen we rekening te houden?

Antwoord:

Dit is afhankelijk van plan van aanpak en fasering van de aannemer. Dus zelf bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Bestek 01 11 01

Vraag:
Werken, die in elkander grijpen: kunt u aangeven met welke werkzaamheden, planning en doorlooptijd inschrijvers rekening dienen te houden?

Antwoord:
Dit is in zoverre nu bekend aangegeven in de aangepaste bijlage 9.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 3.4.2

Vraag:
Kunt u aangeven welke functies/rollen in het beoordelingsteam zitten?

Antwoord:
De beoordeling gebeurt door 3 beoordelaars die onafhankelijk van elkaar de eerste beoordeling doen. Daarna stellen de 3 beoordelaars gezamenlijk de eindbeoordeling vast onder voorzitterschap van een persoon die de inschrijvingen niet beoordeeld heeft.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Bestek 621370 en 622370

Vraag:

Hier is specifiek 2 beurten watergeven gevraagd. Dit staat niet in relatie tot de inboet als europost in onze optiek. kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Voor de Greentocolour vakken is opgenomen aparte post voor het inboeten en een aparte post voor het watergeven zoals is geadviseerd door Greentocolour.

Voor de overige beplanting is plantgarantie opgenomen.
De hoeveelheid wordt gewijzigd in 6 stuks.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Bestek 621350 en 622350

Vraag:

Specifiek wordt de meststof van Griffioen voorgesteld. Kan de opdrachtgever er mee instemmen om hier meststoffen te gebruiken die ook elders in het green to colour aanleg en onderhoud in Roermond gehanteerd worden?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Bestek 621320 en 622320

Vraag:

Waarom wordt een aparte post opgenomen voor randen onkruidbeheer? Dit kan ogenschijnlijk onderdeel uitmaken van de onkruidbeheersingsposten. Dient hier gerekend te worden met een open oppervlakte in de randen?

Antwoord:

De post voor de randen voor onkruidbeheer wordt verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Bestek 621220 en 622220

Vraag:

Voor beplanting is de nazorgtermijn (en plantgarantie) vastgesteld op 1 jaar / groeiseizoen. Hoe moeten wij de 6 maanden lezen die hier benoemd zijn?

Antwoord:

De nazorgtermijn voor Green to Colour is hetzelfde als de overige beplanting (1 groeiseizoen en overdragen op 31 december). Voor bomen geldt drie groeiseizoenen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Bestek 62

Vraag:

Er wordt verwezen naar posten die ogenschijnlijk geen relatie hebben met green to colour. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

De betreffende verwijzingen zijn niet correct. Er dient verwezen te worden naar hoofdstukken 621 en 622. Dit is gewijzigd in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Bestek 615020

Vraag:

Lezen wij het goed dat snoei in het 1e jaar na aanplant binnen deze post meegenomen dient te worden?!

Antwoord:

Tekst bestekpost 615020 is niet correct. De plantgarantie is conform de onderhoudstermijn zoals voorgeschreven in paragraaf 06 van deel 1 van het bestek. De bestekpost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Bestek 615

Vraag:

Gesteld wordt dat de inschrijvende partij dient te rekenen met 10% inboet. Hoe wordt omgegaan met een eventuele overschrijving van dit percentage? En mag de inschrijvende partij zijn watergift hier dus ook op afstemmen? Bij een europost ligt het niet voor de hand om het percentage waar mee gerekend dient te worden vast te stellen.

Antwoord:

De 10% wordt uit de besteksposten 615010 en 615020 verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bestek 615020

Vraag:

Inboet / plantgarantie voor de green to colour vakken is ogenschijnlijk niet mee genomen in deze post. In de posten van Green to colour is enkel watergeven opgenomen. Hoe wordt met plantgarantie omgegaan?

Antwoord:

Het inboeten van Green to Colour is opgenomen in de posten 621220 en 622220. De onderhoudstermijn is conform hoofdstuk 1, paragraaf 06 van het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Bestek 615

Vraag:

Het behandelen van ziektes en aantastingen is in deze post meegenomen. Dit is een onvoorziene actie en daarmee niet af te prijzen. Hoe verhoudt dit zich tot de inboet? Wij achten het niet redelijk en billijk om dit binnen deze post af te laten prijzen.

Antwoord:

Dit wordt gedaan conform de Standaard RAW-bepalingen 2020, 51.56.04 en 51.54.04.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

100

Onderwerp:

Bestek 6145

Vraag:

Blad verwijderen is niet opgenomen in de nazorg voor de green to colour vakken? Kunt u dit toevoegen?

Antwoord:

Het blad wordt niet verwijderd. alleen in extreme gevallen wordt het blad op aanwijzing van de gemeente verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

101

Onderwerp:

Bestek 6145

Vraag:

Enkel bij de green to colour is zwerfafval ruimen meegenomen: hoe wordt hier in de andere beplantingen mee omgegaan?

Antwoord:

Het zwerfafval wordt na de ingebruikname verwijderd door de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Bestek 6145

Vraag:

Randsnoei is niet mee genomen. Pleksgewijs zullen mogelijk vaste planten bijgeknipt moeten worden gaandeweg het jaar. Idem voor de posten voor green to colourvakken. Kunt u hiervoor besteksposten toevoegen?

Antwoord:

Deze bestekposten worden niet toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Bestek 614540

Vraag:

Bemesten met DCM vivimus: wordt hier bedoeld: DCM mix? In de nazorg worden daarmee 3 soorten meststof toegepast. Kan daarin één en dezelfde

meststof worden toegepast die breed inzetbaar is?

Antwoord:

Er wordt bedoeld DCM vivimus universeel. De bestekposten worden niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Bestek 6 Groen

Vraag:

Maaien, knippen en mulchen: mogen wij dit lezen als zijnde het laatste werk vlak voor oplevering? Het onderhoud is maar maximaal 1 jaar. Hoe wordt hier mee omgegaan als aanplant voor 1 mei plaats vind en oplevering dus 31-12 is?

Antwoord:

Indien de aanplant voor 1 mei plaats vindt, zullen de vaste planten niet worden afgeknipt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Bestek 6141

Vraag:

Zijn in de nazorgposten voor bomen ook de solitaire heesters mee genomen?
Anders hier graag separate posten voor nazorg en plantgarantie opnemen.

Antwoord:

De nazorg van solitaire heesters zijn opgenomen in de overige beplanting,
niet bij de bomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Bestek 6 Groen

Vraag:

We zien vaste planten op tekening staan en green to colour in het bestek.
Betekent dit dat er 2 type vaste planten worden toegepast?

Antwoord:

Correct, binnen de singelring zijn de vaste planten opgenomen in de
plantlijst in de bijlage. Binnen de GreentoColour vakken zullen deze nog
ontworpen worden (volgens stelpost 950040)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Bestek 6141

Vraag:

Er zijn ogenschijnlijk ook bomen die in boomspiegels staan (in verharding). De posten voor onkruidbeheersing in deze vakken lijkt niet te zijn opgenomen. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Deze zijn niet benodigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Tekeningen groen

Vraag:

Op de tekeningen is gazon aanwezig. Er zijn echter geen posten voor nazorg opgenomen voor gazons. Valt dit buiten de nazorg?

Antwoord:

De posten voor de aanleg en onderhoud van het gazon zijn abusievelijk niet opgenomen. Besteksposten 611000, 6130, 613010, 6140, 614010 zijn toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Bestek 6 Groen

Vraag:

Zijn varens meegenomen als zijnde vaste planten? Anders ontbreken deze als post in het werk.

Antwoord:

Varens zijn meegenomen onder het hoofdstuk vaste planten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.

110

Onderwerp:

Bestek 574020

Vraag:

Staat men toe om machinaal te maaien / knippen / mulchen?

Antwoord:

De vaste planten onder hoofdstuk 61 mogen niet machinaal gemaaid worden.
De vaste planten onder hoofdstuk 62: Green to Colour mogen machinaal gemulcht worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

111

Onderwerp:

Bestek 6 Groen

Vraag:

Dient er geen bemesting/ bodemverbetering te worden toegepast bij aanplanten bomen, heesters, hagen, vakbeplanting en vaste planten?

Antwoord:

Bodemverbetering bij bomen is niet benodigd door de toepassing van teelgrond en bomengranulaat.

De bemesting van de overige beplanting is opgenomen in bestekpost 611030.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

112

Onderwerp:

Tekening 2024-2100

Vraag:

Op de tekening ontbreken ogenschijnlijk de plantvakken op het Zwartbroekplein en het plein aan voorzijde van de rechtbank. De groentekeningen lijken daarmee niet compleet te zijn. Kunt u dit

verduidelijken?

Antwoord:

Deze vakken zijn voorbestemd voor GreentoColour en hierom niet opgenomen op deze tekening. Binnen de GreentoColour vakken zullen deze nog ontworpen worden (volgens stelpost 950040)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

113

Onderwerp:

Tekening 2024-2100

Vraag:

Op de tekening met beplantingen ontbreekt de weergave van de Green to colour waar in het bestek specifiek posten voor zijn opgenomen. De groentekeningen lijken daarmee niet compleet te zijn? Kan verduidelijkt worden waar deze vakken liggen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 112.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.
114

Onderwerp:
Algemeen - Groen

Vraag:

Wij zijn van mening dat de wederkerige inboetverplichting waarbij het totale onderhoud kosteloos uitgevoerd zou moeten worden buitenproportioneel is en ook prijsopdrijvend zal zijn. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om beplanting goed aan te laten slaan om zo min mogelijk vervanging (en dus ook kosten voor de aannemer) te hebben.
Kan dit geconcretiseerd worden?

Antwoord:

Besteksposten voor het onderhoud zijn opgenomen in het bestek. Als het onderhoud goed wordt uitgevoerd, zal de inboet minimaal zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Algemeen - Groen

Vraag:

Wederkerige plantgaranties in relatie tot de onderhoudstermijn: Lezen we het goed dat wanneer de inboet meer dan 10% bedraagt de aannemer verplicht wordt om nog een jaar onderhoud kosteloos uit te voeren? Geldt dit enkel voor dat specifieke vak of type beplanting?

Antwoord:

De 10% geldt voor alle groen dat door de aannemer wordt aangeplant. Indien meer dan 20% inboet is, wordt de onderhoudstermijn met 1 jaar verlengd. Dit is conform hoofdstuk 1, paragraaf 06 van het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

116

Onderwerp:

Bestek 01 27 01 Social Return

Vraag:

We zijn als opdrachtnemer verplicht om 5% van de totale waarde van een opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de waarde van de levering significant hoger is dan de loonsom wordt volstaan met 7% van de loonsom. Dit is het geval wanneer de loonsom minder dan 30% van de inschrijving uitmaakt. Bij een aanneemsom van € 15.000.000 betekent dit € 750.000 (5% van de aanneemsom) of € 315.000 (7% x 30% x aanneemsom). Het project mag ca. 75 weken duren wat gemiddeld € 10.000 of € 4.200 per week. Met een gemiddeld uurloon van €30 zijn dit 333 uur (8,3 fte) of 140 uur (3,5 fte) SROI. Het is onmogelijk om zoveel mensen uit de doelgroep aan het werk te krijgen en te houden. Wij verzoeken de gemeente Roermond om het percentage 1% van de aanneemsom of een maximum bedrag van € 150.000 aan te houden voor SROI. Kunt u daarmee akkoord gaan? Daarnaast de vraag of u aanvullende suggesties heeft voor het inzetten van de waarde.

Antwoord:

In het bestek is abusievelijk nog het oude SROI beleid opgenomen. Het huidige SROI beleid dat van toepassing is, is verwerkt in het bestek. Het SROI percentage wordt hierdoor vastgesteld op 2% van de aanneemsom. De invulmogelijkheden zijn verbreed t.o.v. het oude beleid. Zo worden er o.a. voor de inzet van bepaalde doelgroepen worden bonussen toegekend en als u in het bezit bent van een PSO certificering krijgt u een korting op de in te vullen SROI eis. Met de inzet van dit nieuwe beleid is het ons ziens proportioneel om een SROI eis van 2% van de aanneemsom op te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
117

Onderwerp:
Model K

Vraag:

U vraagt een Model K . Dit is toch ondervangen door het UEA? Kan dit komen te vervallen ?

Antwoord:

Model K komt te vervallen (bijlage 4).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
118

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Art. 01.11.01 Wat houden het verleggen & aanpassen nieuwe aanleg kabels en leidingen door Nutspartijen en telecombedrijven in?

Antwoord:

Maatregelenplan zal bij 3e nota van inlichtingen worden toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

119

Onderwerp:

bestek

Vraag:

art. 01.11.01 Werken, die in elkander grijpen. Kunt u een planning en uitgebreide werkschrijving van werken door derden aanleveren?

Antwoord:

Nee, e.a.a. is opgenomen in bijlage 9

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

120

Onderwerp:

bestek

Vraag:

In het kader van de CROW500, zorgvuldig graafproces, zouden wij graag het (beheers)maatregelenplan ontvangen dat is opgesteld n.a.v. de risico inventarisatie en het lokaliseren van kabels en leidingen tijdens de ontwerpfase

Antwoord:

Maatregelenplan zal bij 3e nota van inlichtingen worden toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

121

Onderwerp:

bestek

Vraag:

post 822110: Waarvoor dient de inzet van een bulldozer?

Antwoord:

Bestekpost 822110 vervalt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

122

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 706: Kunnen wij er vanuit gaan dat de funderingen van de kunstwerken ook verplaatst kunnen worden?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

123

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 706: Wat voor een funderingen zitten er onder de bestaande, te verplaatsen kunstwerken?

Antwoord:

Dit is niet bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

124

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 706150: Kunt u een foto aanleveren van kunstwerk object 5

Antwoord:

Ja, deze zal worden toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

125

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 445: Wat is de hoogte van de te leveren cortenstalen rand?

Antwoord:

Dit is aangegeven op tekening 2024-1815. De besteksposten worden hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

126

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 4427: Wat voor natuursteen banden dienen er geleverd te worden?

Antwoord:

Dit betreft betonnen banden, geen natuursteen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

127

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 3522: welke type mantelbuis t.b.v. glasvezel dient er geleverd te worden?

Antwoord:

PE-mantelbuizen zoals in bestekpost staat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

128

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 330013: Wat voor zand dient er geleverd te worden?

Antwoord:

Zand voor zandbed. De bestekspost wordt hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

129

Onderwerp:

bestek

Vraag:

posten 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2022, , 2023, 2024, 2032, 2033, 2034, 2035, 2042, 2052, 2062, 2063, 2072, 2073: Kunt u in de bestekposten aangeven om wat voor vervuiling het gaat? dit is nu niet geheel duidelijk.

Antwoord:

Dit is vertaling van tabel 5.2 grondbalans uit saneringsplan, daarin staat e.e. a. specifiek beschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

130

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 156110: Wat verstaat de OG onder "incl. netjes pas maken/ afwerken"?
Graag posten opnemen voor deze werkzaamheden of verrekenen op stelpost.

Antwoord:

Dit betreft dat alle werkzaamheden t.b.v. keerwand/metselwerkmuur in deze post begrepen moet zijn. Onder "netjes pas maken/afwerken" wordt verstaan dat niet zichtbare delen recht worden afgewerkt zonder uitstekende of scherpe delen. Zichtbare delen van de muur moeten hetzelfde uiterlijk behouden als in de huidige toestand.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.
131

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Post 155110: Van welke dikte grind dienen we uit te gaan?

Antwoord:

Dikte is toegevoegd aan bestekspost, uitgangspunt is grind die niet vervuild is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
132

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Post 13: Graag een verrekenbare posten opnemen voor het verwijderen van diverse loze kabels en leidingen.

Antwoord:

Het verwijderen van loze kabels en leidingen gebeurt alleen in opdracht van het betreffende nutsbedrijf. Er worden hiervoor geen verrekenbare posten opgenomen in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
133

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Post 113210: Kunt u van deze post een verrekenbare meterprijs (in het geval van hekwerk) of stuks (in het geval van houten latten) maken?

Antwoord:

Het tijdelijk beschermen van bomen is een onderdeel van de afzetting van werkvakken en bijbehorende verkeersmaatregelen zoals deze horen bij de planning en fasering van het werk door de inschrijver.
Het aantal bomen is ter inlichting in de bestekspost opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

134

Onderwerp:

bestek

Vraag:

01 13 04 lid 04, wat wordt bedoeld met 'de doorgang voor hulpdiensten en Veolia moet worden gegarandeerd'? Dit suggereert dat de busdienst doorgang moet hebben over het werk. Is dat het geval?

Antwoord:

Bepaling 01 13 04 vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

135

Onderwerp:

bestek

Vraag:

We missen het straatwerkplan van de opdrachtgever zoals vermeld in deel 3, 01 13 06, lid 02.

Antwoord:

straatwerkplan hoeft niet door OG gemaakt te worden. Het bepaalde in deel 3, 01 13 06 lid 02 is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

136

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad

Vraag:

3.4.2: Wat wordt verwacht t.a.v. bijlage 'de risico's inclusief beheersmaatregelen'?

Antwoord:

In de bijlage wordt verwacht de door de inschrijver geïdentificeerde top 5 risico's inclusief beheersmaatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

137

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad

Vraag:

Is het toegestaan de SROI verplichting in te vullen d.m.v. een PSO (prestatieladder sociaalgericht ondernemen) certificering?

Antwoord:

Social Return is aangepast, zie bijlage 33. Zie ook antwoord op vraag 116.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

138

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad

Vraag:

Het aandeel SROI is erg hoog en niet gangbaar in vergelijkbare bestekken. Gaat u akkoord met een aandeel van SROI van 1% van de totale aanneemsom of 2% van de loonsom?

Antwoord:

Social Return is aangepast, zie bijlage 33. Zie ook antwoord op vraag 116.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

139

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad

Vraag:

Wij missen de in deel 1, 1.2 laatste alinia aangegeven bijlage 9:

werkzaamheden welke in 4de kwartaal 2025 uitgevoerd kunnen worden.

Antwoord:

Met bijlage 9 wordt bedoeld "Bijlage 9 20250204-ROE439-MEM-VerkeersEisen20250413". In hoofdstuk 4 zijn de werkzaamheden aangegeven die in het 4e kwartaal van 2025 uitgevoerd kunnen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.

140

Onderwerp:

Bestekspost 460020

Vraag:

De divers beschreven bestratingsmaterialen zijn niet in één post kosten homogeen af te prijzen. Graag deze opsplitsen in separate bestekposten.

Antwoord:

Graag een gemiddelde aanhouden, het zijn teveel soorten om apart op te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.
141

Onderwerp:
Post 612210 en vergelijkbare posten

Vraag:
Betonstaalmatten met afm. 3 x 3 m zijn geen handelsmaat ! Mag de aan te brengen mat met afm. 3 x 3 meter uit meerdere elementen met enige overlap worden samengesteld ?

Antwoord:
De betonstaalmatten worden aangepast naar de maat 2 x 3 meter.
Besteksposten zijn aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
142

Onderwerp:
Post 702910

Vraag:
Pasmaken met resultaatsverplichting in m2 ! Hoe moeten we dit zien ?

Antwoord:
Dit betreft m2 in zij aanzicht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025

Ref.nr.
143

Onderwerp:
Post 704130

Vraag:

Welke afmeting moet de betonplaat hebben ?
Moet deze ook worden voorzien van tegelmotief ?

Antwoord:

Bestekpost is aangepast, geen tegelmotief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op:

4 jun. 2025

Ref.nr.
144

Onderwerp:
Post 704130

Vraag:

Welk type Tulipp wordt bedoeld. Welke kleur ?

Antwoord:

type TuliP Traverse fietsenrek, zie aangepaste bestekpost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reconstructie Singelring fase 3

Beantwoord op: 4 jun. 2025