


- LEGENDA - OPENBARE VERLICHTING**
- projectgebied Bannehoven
 - te plaatsen lichtmast lph=3.5m, geplaatst met project Bannehoven
 - te plaatsen lichtmast lph=8m, geplaatst met project Bannehoven
 - te plaatsen wandarmatuur
 - bestaande mantelbus
 - bestaande hoofd kabel 4x10 mm²
 - bestaande aansluitkabel 4x2.5 mm²
 - aanbrengen mantelbus diameter 63 / 110 mm
 - boren mantelbus staal, diameter 63 mm
 - aanbrengen hoofd kabel EO-4x10 mm²
 - aanbrengen aansluitkabel EO-4x2.5 mm²
 - bestaande lichtmast
 - te plaatsen lichtmast met ondermaat, lph=8 en 3.5m / armaturen Straplec Mini HWD 22K 24 leds 800mA 500Lumen M1 en Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
 - te plaatsen lichtmast, lph=3.5m / armatuur Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
 - te plaatsen lichtmast, lph=3.5m / armatuur Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
 - te plaatsen lichtmast, lph=5m / armatuur Straplec Mini HWD 22K 12 leds 350mA 1370Lumen M1
 - te plaatsen lichtmast, lph=5m / armatuur Straplec Mini HWD 22K 16 leds 500mA 2290Lumen M2
 - te plaatsen lichtmast, lph=8m / armatuur Straplec Mini HWD 22K 24 leds 800mA 5000Lumen M1
 - bestaande rof
 - aan te brengen afsluitrof
 - aan te brengen verbindingsrof
 - aan te brengen afsluit - verbindingsrof
 - aan te brengen eindrof
 - bestaande OV-voedingkast
 - te plaatsen OV-verdeelkast
 - te plaatsen 4x zekering plaat
 - aan te brengen aarding



			
maten in meters			
		+	
A	5-7-2025	Beslek	TB
W11Z	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
PROJECT			
Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat o.o. (Rooswijk) te Zaandijk, gemeente Zaanstad		TEKENAAR	STA
		A. Bruijn	Bes
		PROJECTNUMMER	12-2
		101600	
ONDERWERP			
Openbare Verlichting		gemeente Zaanstad	
-		ZNSTD	
TEKENINGNUMMER		WUZZING	BLAD
VwW8200-6.5		A	S13
DATUM		SCHAAL	FORMAAT
01-05-2024		1:200	A0
TEKENAAR		GENEESKUNDE ZAA	GENEESKUNDE
		Stationsweg 100	1000000000
		postbus 200	1000000000
		101600	www.zaanstad.nl