

Nota van Inlichtingen nr. 2

Aanbestedende dienst:	Gemeente Zaanstad
Aanbesteding:	Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat e.o. te Zaandijk
Betreft:	Vragen Europese aanbesteding Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat e.o. te Zaandijk ten behoeve van Gemeente Zaanstad
Datum:	donderdag 18 september 2025

Nummer	Document	Paragraaf / Pagina	Vraag	Antwoord
1	Offerteleidraad / bijlage Checklist		Volgens de Leidraad, hoofdstuk 3.4 dient het KVK uittreksel bij inschrijving te worden ingediend. Volgens de bij de aanbestedingsstukken gevoegde "Checklist in te dienen stukken", hoeft dat uittreksel echter pas na inschrijving te worden verstrekt, na het door Opdrachtgever gedane verzoek. Wat is juist?	De checklist is juist; uittreksel KvK moet bij de inschrijving worden ingediend.
2	Offerteleidraad / bijlage Checklist		Volgens de "Checklist in te dienen stukken" dient een Gedragsverklaring aanbesteding pas na inschrijving te worden verstrekt, na het door Opdrachtgever gedane verzoek. Op TenderNed echter, wordt onder het kopje "Eisen/geen crimineel verleden" nadrukkelijk gevraagd om het uploaden van een geldig GVA. Wat is juist?	De checklist is juist; de Gedragsverklaring aanbesteding moet na de voorlopige gunning worden ingediend.
3	Bijlage 9		<p>Bij het invullen van het formulier uit Bijlage 9 - Invulformulier Schoon- en Emissieloos Bouwen (SEB), komen we tot de ontdekking dat deze (hoogstwaarschijnlijk) een onjuistheid bevat.</p> <p>Op het tabblad "Gunningscriterium SEB" lijkt cel G39 een optelling te moeten zijn van het bereik G25:G38. Het opgetelde bereik is echter G25:G37. Evenzo voor cel F39, dat een optelling lijkt te moeten zijn van bereik F25:F38. Het opgetelde bereik is echter F25:F37. De uren voor de "verbrandingsmotor - diesel" worden daardoor niet meegenomen in het totaal.</p> <p>Kunt u een aangepast sjabloon verstrekken of toelichten hoe de werking van het document is?</p> <p>Daarnaast: op het tabblad "invulblad opdrachtnemer" kan bij type motor enkel gekozen worden tussen "elektromotor" en "stage V". In deel 3 van het bestek echter, evenals in de routekaart SEB, is omschreven dat ook stage IV is toegestaan. Kunt u dit nader toelichten en/of bijlage 9 hierop aanpassen?</p>	<p>Het bestand is gecontroleerd en aangepast op basis van deze scherpe constatering. Het document is als bijlage bij deze NvI toegevoegd onder de naam: Bijlage 9 - Invulformulier Schoon- en Emissieloos Bouwen (SEB) versie 3.0</p> <p>Voor de selectie van type moter is het type "Stage V" vervangen door "Stage IIIa of hoger" gezien dit de minimale eis is voor de categorie Mobile werktuigen licht tot 37kW.</p> <p>De aanbesteder wijst inschrijvers op de verantwoordelijkheid om te controleren dat het totaal aantal uur op het tabblad "Gunningscriterium SEB" correspondeert met het aantal uur dat is ingevuld op het tabblad "invulblad opdrachtnemer".</p>
4	Offerteleidraad / Bijlage 9		Volgens de leidraad dient na gunning het tabblad "logboek opdrachtnemer" ingevuld te worden. Dit tabblad is echter niet zichtbaar in de verstrekte Excel. Kunt u een aangepast Excel document delen, zodat inzichtelijk wordt wat verlangd wordt van inschrijver na gunning?	Voor de aanbestedingsfase is het tabblad logboek niet vereist. Het tabblad is wel ter informatie zichtbaar gemaakt zodat inzicht verkregen wordt in de inspanning na gunning. Na gunning wordt het volledige excel-bestand met alle tabbladen verstrekt aan de opdrachtnemer.