

Algemene informatie

Aanbesteding: EA Onderhoud Markeringen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Stichtse Vecht
Referentie: 2404601-RO

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
11	Gecertificeerd materiaal

Vraag:

In uw antwoord verwijst u naar Deel 3 van het bestek waarin het KOMO-certificaat wordt gevraagd. Dit is tegenstrijdig met het antwoord op vraag 7 in de Nota van Inlichtingen waarin goedkeuring wordt gegeven op EAD /EOTA resp. BRL 9142. De EAD/EOTA (CE-) eisen liggen lager dan die van de KOMO en de genoemde BRL 9142 betreft alleen 'applicatie van wegmarkeringsmaterialen' en zegt niets over de kwaliteit van het product zelf. Wij vinden het onze plicht om u hierop te wijzen. Is opdrachtgever zich bewust van deze tegenstrijdigheid?

We willen u verzoeken om hier alsnog duidelijkheid in te verschaffen. En in het kader van transparantie niet alleen naar ons maar middels een tweede NvI naar alle potentiële inschrijvers. Mocht u behoefte hebben aan inhoudelijke uitleg van bovenstaande materie dan zijn wij hiertoe bereid.

Antwoord:

Opdrachtgever geeft geen goedkeuring. Opdrachtgever bevestigt enkel dat de bouwstoffen moeten voldoen aan BRL-9142, naast de vereiste KOMO-certificaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1.

Beantwoord op: 10 apr. 2025