




Toets onderdeel minimaal eisen <i>De ledlamp past zonder aanpassingen aan het armatuur of montageplaat in standaard PLL lengtes als ook in Longlife PLL lengtes</i>	LED PL-L 24W vervanger
Lampvoet	2G11
Kleurtemperatuur [K]	3000
Kleurweergave-index [CRI]	≥ 80
Lumenstroom led lichtborn [LM]	≥ 1400
Max. opgenomen vermogen	≤14 Watt
Cosinus phi	≥ 0.85
Spanning	220-240VAC
Nominale levensduur L80B50 [uur]	≥ 50.000
Garantie [jaar]	≥ 5
Gradenbundel	360°
Lampafwerking	Frosted
Dimbaar	Nee
Lengte A	+/- 322mm



Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Stadsingenieurs
Bezoekadres Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 – 286 4323
Mail stadsingenieurs@utrecht.nl

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Project:
LED PL-L 24w vervanger

Onderdeel:
OVL Bestek

Status:	Fase:	Behoort bij:	Formaat: A1 ISO (594x841)	
Gefekend: J. Rusman	Goedgekeurd en vrijgegeven:		Paraaf:	Datum: 18-12-2024 Schaal: 1:1000
Projectnummer:	Tekeningnummer:		Bladnummer:	Aantal bladen: Wijziging:
Documentnr:			Plotdatum: 18-12-2024	
Bestandsnaam:			Auteursrechten voorbehouden	