




Toets onderdeel minimaal eisen <i>De ledlamp past zonder aanpassingen aan het armatuur of montageplaat in standaard PLL lengtes als ook in Longlife PLL lengtes</i>	LED PL-L 36W vervanger
Lampvoet	2G11
Kleurtemperatuur [K]	3000
Kleurweergave-index [CRI]	≥ 80
Lumenstroom led lichtborn [LM]	≥ 1900
Max. opgenomen vermogen	≤20 Watt
Cosinus phi	≥ 0.85
Spanning	220-240VAC
Nominale levensduur L80B50 [uur]	≥ 50.000
Garantie [jaar]	≥ 5
Gradenbundel	360°
Lampafwerking	Frosted
Dimbaar	Nee
Lengte A	+/- 415mm



Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Bezoekadres

Stadsplateau 1

Postadres

Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Telefoon

030 – 286 4323

Mail

stadsingenieurs@utrecht.nl

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Project:
LED PL-L 36W vervanger

Onderdeel:
OVL Bestek

Status:

Fase:

Behoort bij:

Formaat: A1 ISO (594x841)

Gefekend: J. Rusman

Goedgekeurd en vrijgegeven:

Paraaf:

Datum: 18-12-2024

Schaal: 1:1000

Projectnummer:

Tekeningnummer:

Bladnummer:

Aantal bladen:

Wijziging:

Documentnr:

Plotdatum: 18-12-2024

Bestandsnaam:

Auteursrechten voorbehouden