

Nota van Inlichtingen 1

Aanbesteding 'Raamovereenkomst asfaltonderhoud' Inkoopzaak 291105 / TenderNed-kenmerk TN 502757 3 april 2025

No.	Perceel	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Perceel 1 en perceel 2	Inschrijving algemeen	Begrijpen we het goed als we zeggen dat elk perceel afzonderlijk gegund wordt, dus een perceel per aannemer. Hoe moeten we dan inschrijven? Nu hebben we een inschrijfstaat voor de twee percelen. Als we moeten inschrijven op twee verschillende percelen dan hebben we ook twee verschillende inschrijfstaten nodig omdat het kan zijn dat we per perceel verschillende percentages gebruiken. Dus moet u als OG per perceel een ander rsx bestand aanleveren en het bestek geheel splitsen in perceel een en perceel twee	Het is inderdaad de bedoeling dat per perceel een aparte inschrijfstaat wordt ingediend. Het is helaas niet gelukt om het bestek aan te passen voor publicatie van deze nota. Er worden zo spoedig mogelijk (uiterlijk begin volgende week) twee aparte inschrijfstaten gepubliceerd op TenderNed.
2	Perceel 1 en perceel 2	Hfst. 140	Bij alle besteksposten waar staat vermeld frezen totale breedte tot 5.00 m daar hadden we graag vermeld gezien dat de OG ook een minimale breedte vermeld . Op deze manier is het niet mogelijk die posten op een correcte manier af te prijzen. Bijvoorbeeld in deze posten kunnen we rekenen met een 50 cm frees maar ook met een 220 cm frees plus alle daar tussen liggende maten en dat is een wezenlijk verschil. Graag deze posten aanpassen	De minimale breedte in de langsrichting is 1,20 m en in dwarsrichting is de minimale breedte 0,5 m.
3	Perceel 1 en perceel 2	post 1500	In de tekst wordt geschreven breedte ,< of > dan 3.00 mtr, deze 3 mtr komt niet overeen met de freesposten. Kunt u dit alsnog aanpassen.	De besteksposten worden niet aangepast.
4	Perceel 1 en perceel 2	post 153	In de tekst staat asfalt aanbrengen met een breedte kleiner dan 1.20 mtr deze handmatig worden aangebracht. Door deze opmerking zijn veel posten niet meer kosten homogeen, alle asfaltposten waarin staat breedte kleiner dan zijn niet meer kosten homogeen. Kunt u dit aanpassen. De beste manier om dit op te lossen is enkele posten asfalt handmatig verwerken toe te voegen aan het bestek.	De bestekspost wordt aangepast en uiterlijk begin volgende week beschikbaar gesteld op TenderNed.
5	Perceel 1 en perceel 2	post asfalt frezen.	Ook hier enkele posten toevoegen met asfalt frezen kleiner dan 1.20 mtr en de hoeveelheid gelijk stellen aan asfalt handmatig aanbrengen . Op deze manier zijn vel problemen opgelost.	De bestekspost wordt aangepast en uiterlijk begin volgende week beschikbaar gesteld op TenderNed.
6	Perceel 1 en perceel 2	post 24	bestaande putranden en deksels vervangen, hier zijn de posten voor het aanbrengen vergeten. Kunt u dit nog toevoegen.	De bestekspost wordt aangepast en uiterlijk begin volgende week beschikbaar gesteld op TenderNed.

Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen via www.tenderned.nl:
14 april 2025, 10.00 uur