

2^e Nota van Inlichtingen

**Inspanningsgericht onderhoud E&W-installaties
provincie Noord-Brabant**

Casenummer: **C2353291**

Datum:

15 september 2025

Casenummer:

C2353291

Deze 2^e Nota van Inlichtingen volgt op basis van de 1^e Nota van Inlichtingen gepubliceerd op 4 september 2025 en geldt als aanvulling op de aanbestedingsdocumenten.

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	NVI 1 antwoord 10	<p>U geeft in de beantwoording aan dat onder kleinmateriaal vallen o.a. lichtschakelaars, stopcontacten, dimmers, aardlekschakelaars en zekeringen. Op basis van deze bepaling zou elk genoemd onderdeel welke gedurende de looptijd van de overeenkomst defect gaat op kosten van gegadigde vervangen moeten worden. Door de leeftijd van de gebouwen, de grote aantallen genoemde componenten is het (binnen de aanneemsom) bij defect vervangen van deze componenten een risico voor gegadigde. Hij heeft immers geen zicht op de huidige status/kwaliteit van deze onderdelen, slijtage en mogelijke uitval en of invloed op het gebruik hiervan. Wij verzoeken u dan ook dit artikel alsnog te laten vallen of een verrekenbare stelpost op te nemen.</p>	<p>Kleinschakelmateriaal maakt geen deel uit van de aanneemsom en is verrekenbaar.</p>
2	NVI 1 antwoord 154	<p>U geeft aan dat de informatie beschikbaar is volgens update inventaris plat + bijlage 4. Het blijkt echter dat hier niet meer relevantie informatie is toegevoegd. Zonder meer informatie zoals principeschema's, merk, type en leverancier is een inschatting onmogelijk te maken en ontstaat het risico dat de aanbiedingen van de diverse inschrijvers aanzienlijk uiteen lopen en niet te vergelijken zijn. a. Derhalve het verzoek om minimaal een principeschema van de installatie aan te leveren. b. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u om, in het kader van gelijkheid van inschrijvingen, een uitgangspunt op te geven waarvan wij dienen uit te gaan, of een verrekenbare stelpost op te nemen.</p>	<p>Er is voor aanbestedende dienst niet meer informatie beschikbaar dan toegevoegd. Zij gaat ervan uit dat inschrijver op basis van haar kennis, ervaring en de verstrekte gegevens en aanvullende informatie in deze nota voldoende informatie heeft voor een correcte inschrijving.</p>
3	NVI 1 antwoord 151	<p>Bij het stellen van deze vraag is een fout ontstaan, het betreft de regel met ID 57.71.008. Op regel met ID 57.71.008 wordt gesproken over een</p>	<p>Deze luchtbehandelingskast maakt geen deel meer uit van de inventaris voor onderhoud. Zie update inventarislijst. Bijlage 4 inschrijfbiljet Nvl2.xlsx en Inventaris plat Nvl2.xlsx.</p>

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		<p>luchtbehandelingsunit, fabr. Naaykens.</p> <p>a. Kunt u meer informatie geven over de installatie zoals type/opbouw kast, m3/h luchthoeveelheid, type luchtfilters e.d.</p> <p>b. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u om, in het kader van gelijkheid van inschrijvingen, een stelpost op te geven, of een uitgangspunt waarvan wij dienen uit te gaan.</p>	
4	NVI 1 antwoord 133	<p>U geeft aan zowel in het Provinciehuis, alsook in het Museum kwartier dagelijks een persoon van de opdrachtnemer fysiek aanwezig moet zijn. Naast het uit te voeren onderhoud zijn er mogelijk extra uren voor nodig, mocht het reguliere onderhoud niet dekkend zijn voor een heel jaar.</p> <p>Kunt u aangeven waar wij de extra kosten naast het onderhoud in het inschrijfbiljet op dienen te nemen, aangezien er geen aparte regel voor is opgenomen, of zijn de extra uren verrekenbaar ?</p>	<p>Kosten voor deze fysieke aanwezigheid (niet per se gelijktijdig op dezelfde locatie) kunnen aan de kolom 'Extra kosten fysieke aanwezigheid' worden toegevoegd (tabblad 'verzamelblad per gebouw'). Eén totaalbedrag voor alle locaties. Zie bijlage 4 inschrijfbiljet NvI2.xlsx.</p>
5	NVI 1 antwoord 98	<p>U geeft aan dat de kosten voor het opstellen van een energie-audit-rapport in de aanneemsom dient te zijn opgenomen.</p> <p>Kunt u aangeven waar wij deze kosten in het inschrijfbiljet op dienen te nemen, aangezien er geen aparte regel voor is opgenomen</p>	<p>Kosten voor het opstellen van een energie-audit-rapport kunnen aan de kolom 'Kosten opstellen Energie-audit-rapport' worden toegevoegd (tabblad 'verzamelblad per gebouw'). Afzonderlijk bedrag voor provinciehuis, N-gebouw en Het Museumkwartier. Zie bijlage 4 inschrijfbiljet NvI2.xlsx.</p>
6	NVI 1 antwoord 81	<p>U geeft aan dat de installatieverantwoordelijkheid binnen de takenpakket van gegadigde valt.</p> <p>- A: Dienen de kosten hiervoor in de aanneemsom te worden opgenomen.</p>	<p>A: ja. B: correct. C: borging wordt tijdens de implementatie vastgelegd. D: Omvang: zie bijlage C Handboek Operationele Middelen</p>

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		<p>- B is onze aanneming correct dat alle beleidsdocumenten m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid beschikbaar zijn en niet meer hoeven te worden opgesteld?</p> <p>- C: Hoe borgt opdrachtgever de betrokkenheid van de installatieverantwoordelijke bij mutaties door enige partij?</p> <p>- D: Kunt u inzicht geven in de omvang en het aantal inspecties welke jaarlijks door de installatieverantwoordelijke dienen te worden uitgevoerd?</p> <p>- E: bent u bereid de kosten voor de installatieverantwoordelijke als separate post op het inschrijfbiljet zichtbaar te maken? Dit omdat het onze verwachting is dat op dit vlak grote verschillen tussen de verschillende inschrijvers kunnen ontstaan. Door deze kosten separaat te vermelden heeft opdrachtgever zicht op de marktconformiteit van deze kosten en kan zij bij grote afwijkingen hier beter op in spelen.</p>	<p>Elektrische Veiligheid van het onderhoudsbestek. Frequentie: 1e jaar, vervolgens elke 4 jaar (3x in de looptijd van 10 jaar). E: neen, kosten moeten in de kolom 'beheer' worden opgenomen (tabblad 'verzamelgebouw per gebouw').</p>
7	NVI 1 antwoord 76, 183 en 184	<p>U geeft aan dat de informatie niet beschikbaar is. Zonder meer informatie zoals principeschema's, merk, type en leverancier is een inschatting onmogelijk te maken en ontstaat het risico dat de aanbiedingen van de diverse inschrijvers aanzienlijk uiteen lopen en niet te vergelijken zijn.</p> <p>a. Derhalve het verzoek om minimaal een principeschema van de installatie aan te leveren.</p> <p>b. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u om, in het kader van gelijkheid van inschrijvingen, een uitgangspunt op te geven waarvan wij dienen uit te gaan, of een verrekenbare stelpost op te nemen.</p>	<p>Deze informatie is niet beschikbaar voor aanbestedende dienst. Zij gaat er echter van uit dat inschrijver op basis van haar kennis, ervaring en de verstrekte gegevens voldoende informatie heeft voor een correcte inschrijving.</p>
8	NVI antwoord 51, 73, 151, 186 en 187	<p>U geeft aan dat de informatie niet beschikbaar is. Zonder meer informatie zoals aantal sprinklerkoppen, type sprinklerkoppen, fabr. en type sprinklerpomp, UPD e.d. is een inschatting onmogelijk te maken en ontstaat het risico dat de aanbiedingen van de diverse inschrijvers aanzienlijk uiteen lopen en niet te vergelijken zijn.</p> <p>a. Derhalve het verzoek om minimaal een P&ID van de installatie aan</p>	<p>Deze informatie is niet beschikbaar voor aanbestedende dienst. Zij gaat er echter van uit dat inschrijver op basis van haar kennis, ervaring en de verstrekte gegevens voldoende informatie heeft voor een correcte inschrijving.</p>

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		<p>te leveren.</p> <p>b. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u om, in het kader van gelijkheid van inschrijvingen, een uitgangspunt op te geven waarvan wij dienen uit te gaan, of een verrekenbare stelpost op te nemen.</p>	
9	NVI 1 antwoord 37, 143, 161 en 204	<p>U geeft aan dat de inschrijver op basis van haar kennis en ervaring een reële inschatting kan maken van de werkzaamheden zoals beschreven in het bestek.</p> <p>Zonder meer informatie over de benodigde activiteiten zoals spoelrondes, keerklepcontroles, monsternames e.d. is een inschatting onmogelijk te maken en ontstaat het risico dat de aanbiedingen van de diverse inschrijvers aanzienlijk uiteen lopen en niet te vergelijken zijn.</p> <p>a. Derhalve het verzoek om minimaal de bestaande beheersplannen aan te leveren.</p> <p>b. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u om, in het kader van gelijkheid van inschrijvingen, een uitgangspunt op te geven waarvan wij dienen uit te gaan, of een verrekenbare stelpost op te nemen.</p>	<p>Deze informatie is niet beschikbaar voor aanbestedende dienst. Inschrijver dient zelf het beheersplan op te stellen, dat deel uitmaakt van de aanneemsom. Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat met de opgeven aantallen keerkleppen en meng- en aftapkranen de inschrijver op basis van haar kennis, ervaring en de verstrekte gegevens voldoende informatie heeft voor een correcte inschrijving.</p>
10	beschrijvend document art 4.7	<p>In de stukken lezen wij dat het overleggen van een ISO 27001-certificaat als knock-outcriterium wordt gesteld. Kunt u toelichten op welke wijze dit knock-outcriterium, gelet op artikel 1.10 van de Aanbestedingswet en de daarin opgenomen proportionaliteitseis, in verhouding staat tot de aard en omvang van de werkzaamheden (installatiewerkzaamheden)? Daarbij vragen wij u tevens of u bereid bent te overwegen deze eis te herzien, mede in het licht van de nieuwe wettelijke verplichtingen om deelname van MKB-bedrijven niet onnodig te belemmeren.</p>	<p>Conform de aanbestedingsstukken is de tweede vragenronde uitsluitend bedoeld voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze ronde niet meer in behandeling genomen.</p> <p>De door u ingediende vraag valt onder nieuwe vragen en wordt derhalve niet beantwoord.</p>

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
11	Inventaris assetlijst	Dienen we voor de daarvoor in aanmerking komende koelmachines ook de wettelijke PED keuring mee te nemen?	<p>Conform de aanbestedingsstukken is de tweede vragenronde uitsluitend bedoeld voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze ronde niet meer in behandeling genomen.</p> <p>De door u ingediende vraag valt onder nieuwe vragen en wordt derhalve niet beantwoord.</p>
12	Nota 1 vraag 2	Wij willen u verzoeken te heroverwegen om ISO27001 als Knock-out criterium te beschouwen. Conform artikel 2.96 lid 2 van de aanbestedingswet zouden gelijkwaardige bewijsmiddelen afdoende moeten zijn. Gaat u er mee akkoord als wij op schrift aantonen te voldoen aan de zaken zoals gesteld in de ISO27001 echter niet in het bezit zijn van dit specifieke certificaat?	<p>Als opdrachtgever achten wij het gezien de aard en omvang van de opdracht proportioneel om ISO 27001 als geschiktheidseis toe te passen. De inschrijvende partij zelf dient aan deze geschiktheidseis te voldoen. Indien inschrijver een gelijkwaardig gecertificeerd informatiebeveiligingssysteem heeft, gebaseerd op een andere norm dan ISO 27001, dient inschrijver naast het certificaat van de gecertificeerde instantie als bedoeld in artikel 2.96 van de Aanbestedingswet 2012 ook onderbouwd toe te lichten op welke punten en in welke mate het systeem overeenkomt en/of afwijkt van het van toepassing zijnde ISO 27001 systeem.</p> <p>Indien een inschrijvende partij op het moment van inschrijven nog niet voldoet aan de bovenstaande geschiktheidseis maar wel werkt met een informatiebeveiligingssysteem gebaseerd</p>

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
			op ISO 27001 gaan wij akkoord met een verklaring van een onafhankelijke auditor waarin deze verklaart dat de inschrijver werkt met een informatiebeveiligingssysteem gebaseerd op ISO 27001 met als aanvullende voorwaarde dat het certificeringstraject van ISO 27001 of een gelijkwaardig gecertificeerd informatiebeveiligingssysteem vóór het aflopen van het 1e contractjaar afgerond wordt (aanleveren van certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe is erkend door een accreditatie-instelling). Dit zal als aanvullende voorwaarde in de overeenkomst worden opgenomen.
13	Nota 1 vraag 122	U geeft aan dat scope 8 ieder jaar uitgevoerd moet worden. Bedoelt u hiermee ieder jaar een percentage van de installatie (bijv. 20%) of bedoelt u ieder jaar een volledige scope 8? Want wettelijk is dit niet verplicht namelijk.	Scope 8 moet het eerste jaar worden uitgevoerd, vervolgens elke 4 jaar (3x in de looptijd van 10 jaar).
14	Nota 1 vraag 122	U vraagt een jaarlijkse Scope 8 keuring kunt u bevestigen dan deze keuring naast de thermografische inspectie ook de isolatieweerstandsmetingen en impedantiemetingen betreft? Zo ja, dan gaan wij ervanuit dat deze spanningsloos uitgevoerd kunnen worden, zoals de scope 8 keuring vraagt.	Correct. Zie ook antwoord op vraag 13 van deze 2e nota van inlichtingen voor aangepaste frequentie.
15	Nvl 1 vraag/antwoord 2, 55 en 109	<p>U stelt dat uitsluitend een geldige ISO 27001-certificering van inschrijver en eventuele combinanten wordt geaccepteerd, en dat alternatieve bewijsmiddelen leiden tot uitsluiting. Wij begrijpen dat het doel van deze eis is om te waarborgen dat informatiebeveiliging op een hoog en betrouwbaar niveau is geborgd.</p> <p>Wij willen u verzoeken om heroverweging van deze knock-out-eis, op basis van de volgende onderbouwing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inschrijver voldoet aantoonbaar aan de hoogste beveiligingseisen binnen lopende contracten met o.a. Defensie. 2. Onze interne processen, beleidsdocumenten en maatregelen zijn volledig ingericht conform ISO 27001, en in veel gevallen zelfs 	Zie antwoord op vraag 12 van deze 2e nota van inlichtingen.

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		<p>strenger.</p> <p>3. De volledige ICT-dienstverlening is uitbesteed aan onze zusterorganisatie, die ISO 27001-gecertificeerd is. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst en SLA.</p> <p>4. Wij zijn momenteel zelf in het traject om ISO 27001-certificering te behalen, maar dit zal bij aanvang van de overeenkomst nog niet zijn afgerond.</p> <p>Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee aantonen dat onze informatiebeveiliging aantoonbaar voldoet aan het beoogde niveau. Wij verzoeken u dan ook om de volgende bewijsmiddelen als gelijkwaardig te accepteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 27001-certificaat van onze zusterorganisatie - Overeenkomst en SLA met deze zusterorganisatie - Beleidsdocumenten en interne maatregelen van inschrijver <p>Indien u vasthoudt aan de eis dat inschrijver en combinanten zelf gecertificeerd moeten zijn, dan zullen wij helaas moeten afzien van inschrijving. Wij merken op dat meerdere marktpartijen zich in een vergelijkbare situatie bevinden, waardoor deze eis mogelijk leidt tot een beperking van de mededinging.</p>	
16	NVI vraag 154 herziene bijlage 4	Op het verzamelblad per gebouw worden de aanneemsommen vanuit het inventarisblad niet overgenomen. Graag ontvangen wij een herzien inschrijfbiljet waar de optelling vanuit het verzamelblad wordt overgenomen op het verzamelblad per gebouw. Kunt u ons deze doen toekomen?	Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de juiste bedragen over te nemen vanuit 'A inventaris'. In bijlage 'inventaris plat Nvl2' is een draaitabel toegevoegd om de bedragen per locatie en per hoofdelementcode te totaliseren. Hiervoor is tijdelijk een waarde ingevuld bij prijs welke door inschrijver kan worden aangepast. Zie ook update van bijlage 4 inschrijfbiljet Nvl2.xlsx voor het invullen van alle kosten, tarieven en toeslagen.
17	NVI vraag 154 herziene bijlage 4	Op het inventarisblad klopt de totaal optelling niet het bedrag valt veel lager uit. Vanwege de beveiliging is het niet ter herleiden waar deze formule op gebaseerd is. Graag ontvangen wij een goed inschrijfbiljet	Inventarisblad is aangepast. Zie bijlage 4 inschrijfbiljet Nvl2.xlsx en Inventaris plat Nvl2.xlsx.

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		waar wij onze totaal optelling kunnen controleren op juistheid. Kunt u ons deze doen toekomen?	
18	NVI vraag 130	Er wordt gevraagd om een tarief op te geven voor koelspecialist, deze specialistische werkzaamheden worden uitgevoerd door een derden en zullen dus ook op die manier worden verrekend (middels het opgegeven percentage). Vandaar de vraag of het is toegestaan om een tarief van 0,- in te vullen, mocht die niet mogelijk zijn dan zouden we willen voorstellen om een vastgesteld tarief door te geven dat voor elke aanbieder hetzelfde is?	Niet akkoord. Inschrijver kan in dat geval het uurtarief van derden invullen en het percentage voor toeslag op werk derden.
19	NVI vraag 129	Wij zien grote verschillen van de gewogen inschrijving bij het invullen van de tarieven, zou u inzicht willen geven in de berekening. (bv. Bij het invullen van een tarief van circa 100,- tov een tarief van 80,- zien we een stijging van 20% maar bij tarief van 120,- tov 100,- een stijging van 50% van de gewogen inschrijving.	Neen. Gebruikte formules om de gewogen prijs te bepalen zijn voor iedere inschrijver gelijk. Het gewogen bedrag is geen realistisch bedrag, maar enkel een berekening om alle tarieven en opslagen mee te nemen.
20	NVI vraag 129	In het inschrijfblad wordt gevraagd om een aantal tarieven op te geven, aangezien er geen tarieven worden gevraagd voor projectleiding, werkvoorbereiding, etc.. Gaan wij ervan uit dat deze kosten niet separaat verrekend worden maar moeten zijn opgenomen in de opgegeven tarieven is dit juist?	Dat is juist. In tabblad 'B calc schema' is het totaalbedrag inclusief projectleiding, werkvoorbereiding, calculatie, engineering, aanleveren revisiegegevens en winst & risico. In tabblad 'C calc schema proj' is het totaalbedrag inclusief projectleiding, werkvoorbereiding, calculatie, aanleveren revisiegegevens en winst & risico.
21	NVI vraag 133	Kunt u bevestigen dat er dus wordt verwacht van de ondernemer van er op de locatie provincie huis EN locatie museumkwartier een verplichte aanwezigheid is van 8 uur per dag 5 dagen in de week? Zo nee dan graag een duidelijke uitleg hoe de provincie deze dagelijkse aanwezigheid ziet.	Neen, fysieke aanwezigheid betekent niet per se gelijktijdig op dezelfde locatie of full time, maar zodanig dat de continuïteit van de installaties/assets is geborgd en tijdig kan worden ingespeeld op meldingen, gebreken en wijzigingen in de gebruikssituatie.
22	NVI1 vraag 178, beschrijvend document	In vraag 178 in de Nota van Inlichtingen van 4-9-2025 wordt gesteld dat het maximum aantal woorden voor subgunningscriterium 3 is gemaximeerd op 1000. Dit wordt in de Nota verhoogd naar 1500 woorden. Subgunningscriterium 3 bestaat echter uit 3 onderwerpen met elk een maximum van 1000 woorden. Betekent dit dat voor elk onderwerp het maximum wordt verhoogd naar 1500 woorden, waardoor het totaal op maximaal 4500 woorden uitkomt?	Correct, per onderwerp maximaal 1500 woorden.


Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
23	NVI1 vraag 148	Indien er geen verdere gegevens zijn kunt u ons dan aangeven welk ups aannemer er nu onderhoud uitvoert, zo niet is het dan mogelijk dat de aannemers een stelpost opnemen voor de werkzaamheden van 50.000 euro.	Gevraagde informatie is niet bij aanbestedende dienst beschikbaar. Zij gaat er echter van uit dat inschrijver op basis van haar kennis, ervaring en de verstrekte gegevens voldoende informatie heeft voor een correcte inschrijving.
24	NVI1 vraag 148	U geeft als antwoord "A: typenummers staan vermeld in de assetslijst" Kunt u alsnog het aantal kva per ups aangeven en de autonomie, met deze gegevens kunnen we onze aanbieding maken?	Anders dan de beschikbare informatie in de inventarislijst is bij de aanbestedende dienst niet bekend. Zij gaat er echter van uit dat inschrijver op basis van haar kennis, ervaring en de verstrekte gegevens voldoende informatie heeft voor een correcte inschrijving.
25	NVI1 vraag 51	Gezien het ontbreken van veel informatie en alleen de huidige installateurs over deze informatie beschikken willen wij graag het volgende voorstellen. Gaat u ermee akkoord als voor alle inschrijvers een stelpost opgenomen wordt van bijvoorbeeld 50.000 euro zodat er een gelijk speelveld is?	Neen, aanbestedende dienst gaat ervan uit dat inschrijver op basis van haar kennis, ervaring en de verstrekte gegevens voldoende informatie heeft voor een correcte inschrijving.
26	NVI1 vraag 37	Gezien het ontbreken van veel informatie en alleen de huidige installateurs over deze informatie beschikken willen wij graag het volgende voorstellen. Gaat u er mee akkoord om voor alle inschrijvers een aparte stelpost op te nemen van bijvoorbeeld 100.000 euro zodat er een gelijk speelveld is?	Zie antwoord op vraag 25 van deze 2e nota van inlichtingen.
27	NVI1 vraag 37	U geeft aan "Aanbestedende dienst gaat er vanuit dat inschrijver op basis van haar kennis en ervaring een reële inschatting kan maken voor de werkzaamheden zoals beschreven in het bestek" het is voor een aannemer niet mogelijk om op basis van geen informatie een prijs vormen met betrekking tot het uitvoeren van beheersmaatregelen zonder inzage in het beheersplan. Kunt u alsnog het huidige legionella beheersplan verstrekken tijdens de tenderfase?	Aanvullende informatie is gegeven in de vorm van aantallen keerkleppen en meng- en aftapkranen. Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat inschrijver op basis van haar kennis, ervaring en de (aanvullend) verstrekte gegevens voldoende informatie heeft voor een correcte inschrijving. Zie ook antwoord op vraag 9.
28	NVI1 vraag 69	U antwoord dat inspectie van elektrische installaties met een frequentie van 1x p. jaar dient te worden uitgevoerd. Echter voor een periodieke inspectie volgens NEN3140 inclusief meting en beproeving, is een inspectietermijn van 4 of 5 jaar gebruikelijk (te bepalen op basis van het risicoprofiel). Een jaarlijkse NEN3140	Neen. Zie antwoord op vraag 13 van deze 2e nota van inlichtingen.


Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		inspectie met inbegrip van meten en beproeven werkt sterk kostenverhogend en heeft mogelijk een versturende invloed op de bedrijfscontinuïteit. Jaarlijks worden immers alle verdelers toch al volgens NEN3140 visueel geïnspecteerd. Wilt u meting en beproeving daadwerkelijk jaarlijks laten begroten?	
29	NVI1 vraag 50-211	Zou u kunnen aangeven waarom enkel bijlage 10 beschikbaar wordt gesteld als Word bestand? Daarnaast willen wij u verzoeken uw keuze omtrent de overige bijlagen te herzien en bijlage 1, 2 en 5 als Word document aan te leveren.	Akkoord.
30	beschrijvend document art 4.7	<p>in vervolg op onze eerdere vraag hierbij een toevoeging.</p> <p>We begrijpen dat het voor de aanbestedende dienst heel belangrijk is om te kunnen voldoen aan de eis 27001 certificering. Daarom hebben wij het volgende voorstel.</p> <p>Is het voor de aanbestedende dienst acceptabel als wij ons bedrijf laten certificeren binnen één jaar na aanvang van het contract en zo na het eerste jaar wel aantoonbaar 27001 gecertificeerd zijn?</p>	<p>Conform de aanbestedingsstukken is de tweede vragenronde uitsluitend bedoeld voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze ronde niet meer in behandeling genomen.</p> <p>De door u ingediende vraag valt onder nieuwe vragen en wordt derhalve niet beantwoord.</p>
31	Nvl 1 - Vragen 161 en andere	Voor een goede bepaling van de prijs voor wekelijks en maandelijks beheer, spoelen, temperatuurmetingen e.d. is de huidige situatie van groot belang. Deze verschilt sterk per gebouw. De suggestie van OG om hiervoor een inschatting te doen zal mogelijk leiden tot een ongelijk speelveld tussen inschrijvers die beschikking hebben over historische gegevens mbt de installaties ter plaatse en anderen die dat niet hebben. Daarom verzoeken wij nogmaals om deze gegevens of een gekozen uitgangspunt waar alle inschrijvers van uit kunnen gaan.	Uitgangspunt zijn de reeds verstrekte gegevens en die in deze nota. Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat inschrijver op basis van haar kennis, ervaring en de (aanvullend) verstrekte gegevens voldoende informatie heeft voor een correcte inschrijving.


Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
32	Nvl 1 - vragen 69 en anderen	U geeft aan een scope 8 inspectie te wensen op jaarlijkse basis. Dit is voor deze inspectie een ongebruikelijke frequentie, veelal ligt deze frequentie op 3-5 jaar. Wilt u dit uitgangspunt nog herzien?	Ja. Zie antwoord op vraag 13 van deze 2e nota van inlichtingen.
33	Nota van inlichtingen 1-Nr. 10- Nood- en vluchtroute aanduiding museumkwartier	In het antwoord op vraag 10 (c) wordt gesteld dat er voor de nood- en vluchtverlichting in het museumkwartier een geupdate assetlijst beschikbaar is. Wij vinden deze update echter niet terug in de inventaris van Nvl1. Kan opdrachtgever deze update alsnog doorvoeren?	Zie update inventarislijst. Bijlage 4 inschrijfbiljet Nvl2.xlsx en Inventaris plat Nvl2.xlsx.
34	Nota van inlichtingen 1-Nr. 150-Centrale noodverlichtingsunits	Graag zouden wij opdrachtgever willen verzoeken het antwoord op deze vraag verder te specificeren. Spreken we hier over 8 accu's van 12V 20 Ah per kast of over in totaal 8 accu's voor de 4 kasten en daarmee dus 2 accu's per kast?	Zie update inventarislijst. Bijlage 4 inschrijfbiljet Nvl2.xlsx en Inventaris plat Nvl2.xlsx.
35	Nota van inlichtingen 1-Nr. 143-Legionella beheer	Opdrachtgever geeft aan het legionellabeheersplan niet te kunnen verstrekken. Kan opdrachtgever aangeven of het sediment verwijderen van de boilers momenteel deel uit maakt van het beheersplan?	Dit is niet bekend voor aanbestedende dienst. Zij gaat er echter van uit dat inschrijver op basis van haar kennis, ervaring en de verstrekte gegevens voldoende informatie heeft voor een correcte inschrijving.
36	Nota van inlichtingen 1-Nr. 34 Nr. 151, nr. 184, nr. 192	Informatie over verlichtingsbronnen noodverlichting, sprinklerinstallatie etc. U geeft aan dat u geen aanvullende informatie over bepaalde assets kan geven, waaronder de verlichtingsbronnen van de noodverlichting (nr. 34), de sprinklerinstallatie (nr. 151), de WKO bron (nr. 184) en de luchtbehandelingsinstallatie (nr 192). De gecontracteerde partij die nu het onderhoud uitvoert heeft hierdoor meer informatie over deze assets waarmee zij een voordeel hebben in het aanbestedingstraject. Kunt u voor deze installaties een stelpost opgeven waardoor er tussen inschrijvers een gelijk speelveld wordt geborgd?	Uitgangspunt zijn de reeds verstrekte gegevens en de informatie in deze nota. De aanbestedende dienst gaat ervan uit dat de inschrijver, op basis van zijn kennis, ervaring en de (aanvullend) verstrekte gegevens, over voldoende informatie beschikt om een correcte inschrijving te kunnen doen.


Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
37	Beschrijvend document-4.3 Duurzaamheid- Doelstelling klimaat	U geeft het volgende doel aan: "50% reductie van broeikasgasemissies in 2030 t.o.v. 1990, energieneutraal in 2050." Kunt u aangeven hoe ver u al bent in het realiseren van deze doelstelling?	Conform de aanbestedingsstukken is de tweede vragenronde uitsluitend bedoeld voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze ronde niet meer in behandeling genomen. De door u ingediende vraag valt onder nieuwe vragen en wordt derhalve niet beantwoord.
38	Beschrijvend document-4.3 Duurzaamheid-Slim energiemangement & netcongestie	U vraagt de inschrijver om een onderhoudsstrategie te beschrijven die invulling geeft aan de slim energiemangement & netcongestie. Is netcongestie op het moment een uitdaging voor het provinciehuis en het museumkwartier en wat is de omvang van dit probleem?	Conform de aanbestedingsstukken is de tweede vragenronde uitsluitend bedoeld voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze ronde niet meer in behandeling genomen. De door u ingediende vraag valt onder nieuwe vragen en wordt derhalve niet beantwoord.
39	Planning	Gezien het feit dat er meerdere openbare aanbestedingen door verschillende provincies tegelijk zijn gepubliceerd én het feit dat voorwaarden voor de kwaliteitsdocumenten zijn verruimd verzoeken wij u hierbij de termijn voor indien te verruimen met twee weken.	Conform de aanbestedingsstukken is de tweede vragenronde uitsluitend bedoeld voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze ronde niet meer in behandeling genomen. De door u ingediende vraag valt onder nieuwe vragen en wordt derhalve niet beantwoord.


Bijlagen:

 Bijlage 1 Verklaring akkoord geen Russische betrokkenheid.docx

 Bijlage 2 Verklaring acceptatie algemene voorwaarden.docx

 Bijlage 4 Inschrijfbiljet Nvl2.xlsx

 Bijlage 5 Verklaring akkoord Conformiteitenlijst eisen.docx

 Inventaris plat Nvl2.xlsx