



Nota van Inlichtingen 1 - Antwoorden op de vragen uit de eerste vragenronde

Europese aanbesteding - Levering elektriciteit en gas (kenmerk RLA.2025.0584)

Aanvulling op Nota van Inlichtingen 1 is gepubliceerd: 11 juni 2025; de aanvulling betreft het antwoord op vraag 3.

3	2-jun-25	teruglevering & verduurzaming	Kan Opdrachtgever aangeven of er binnen de afgesproken contracttermijn plannen zijn om over te gaan tot verduurzaming zoals zonnepanelen, warmtepompen etc?	Voor de onderstaande locaties heeft UWV met de verhuurder afspraken gemaakt over verduurzaming: AMSG2/3: LED verlichting met sensoren - verbetering klimaatinstallatie (uitvoering start in 2026) BREC3: verbetering klimaatinstallatie - toepassing warmtepompen - uitbreiding zonnepanelen (uitvoering start in 2027) EINB0: verbetering klimaatinstallatie (uitvoering gepland in 2025) UTRT0: isoleren dak - zonnepanelen - LED verlichting met sensoren - verbetering klimaatinstallatie (is uitgevoerd in 2024) Specificaties voor de zonnepanelen op locatie UTRT0: 1. De installatiedatum: 15-11-2024 2. Het totale opgestelde vermogen: 22,62 kWp 3. Het aantal panelen en het vermogen per paneel: 52 stuks, vermogen 435W
---	----------	-------------------------------	---	--