

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst relinen rioolwatertransportleidingen
Aanbestedende Dienst: Waterschap Vallei en Veluwe
Referentie: P7110

Toelichting:

Mededelingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
M1 Strengenlijsten NOK1 en NOK2

Inhoud mededeling:

N.a.v. de gestelde vragen 14 en 15 zijn de strengenlijsten van de Nadere Opdrachten 1 en 2 toegevoegd aan de map Nota van Inlichtingen onder Documenten

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Aangemaakt op: 3 apr. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
M2 Nieuw prijzenblad

Inhoud mededeling:

N.a.v. de beantwoording van vraag 6 is er een nieuwe prijzenblad toegevoegd onder de map Nota van Inlichtingen. Het oude prijzenblad wordt verwijderd.

Percelen: P1 Hoofdpdracht
Aangemaakt op: 7 apr. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
M3 Correctie beantwoording vraag 5

Inhoud mededeling:

In vraagnr. 5 is de volgende vraag gesteld "Nadere uitvraag 3 t/m 6 Koker 5 stuks. De afmetingen van deze kokers en de lengte zijn niet aangegeven. Graag in het prijzenblad per koker de afmeting en lengte specificeren"

Bij nader inzien moet het niet een aantal (stuks) kokers zijn, maar (meter) 1 koker van 5 meter (afgerond naar boven). Er is namelijk maar één koker in het vrijvervalstelsel en die zit in deelopdracht 3 (Bovenheigraaf-Wezep).

Deze koker heeft de afmeting van 1000x400mm (brxhg) en is afgerond 5 meter lang. Zie ook bijgevoegd detail hiervan in de map Nota van Inlichtingen. In het nieuw toegevoegde prijzenblad is dat inmiddels aangepast.

Percelen: P1 Hoofdopdracht
Aangemaakt op: 7 apr. 2025