

# Nota van Inlichtingen t.b.v. aanbesteding: **Beheer, onderhoud, calamiteiten (storingen) en aanschaf (van delen) van putkasten / marktkasten / zwerfkasten (elektronische installaties t.b.v. markt en evenementen), '25-'27 (en mogelijk '28-'30) [II] (18-09-2025)**



Deze Nota van Inlichtingen (Nvl) behoort bij- en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken **van bovenstaand genoemde aanbesteding** met TenderNed kenmerk **TN543298**. Vragensteller dient zijn vragen in te dienen bij Aanbesteder zoals is beschreven in het 'beschrijvend document'.

De Nvl met antwoorden wordt door Aanbesteder geanonimiseerd gepubliceerd via TenderNed.

Dit was de laatste Nvl, de uiterste datum om een inschrijving te doen is **15 oktober 2025, 18:00**.

Vraag-nummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord gemeente Apeldoorn (GA)	Datum publicatie (door GA)
1	PvE	Hoofdstuk 15 Facturatie: Zou de interval facturatie periodiek onderhoud naar 1 keer per maand mogen? Om zo de voorfinanciering door ON te beperken en daarmee de gepaarde kosten.	Ja dat mag, voorkeur van gemeente blijft om 1x per half jaar een factuur te ontvangen. Dit vanwege proces efficiency. PvE is aangepast.	18-9-2025
2	PvE	Hoofdstuk 4: Gangbaar houden van drainage afvoeren. Gaarne nadere omschrijving van wat dit inhoud, hoeveel dit voorkomt en wat OG precies verwacht aan exacte werkzaamheden.	Het doel hiervan is o.a. dat een evt. aanwezige open bodem van de putkast zijn infiltratiemogelijkheid behoudt (zodat water in de grond opgenomen kan worden via de open bodem) en dat dit niet wordt voorkomen door aanwezigheid van vuil. We halen deze specifieke zin weg, maar 'Stof en vuil verwijderen uit de kast.' blijft staan. Doorspuiten van evt. aanwezige drainage valt niet onder preventief onderhoud. PvE is aangepast.	18-9-2025
3	Beschrijvend document	Eis 4.3.2.2.3 Erkenning installateur via BRL 6000-02 of BRL 6000-03. Deze borging via de genoemde normen is in onze optiek niet een passende bij de gevraagde werkzaamheden. Beide normen hebben betrekking op het ontwerpen en installeren van gebouwgebonden installaties zijnde geen woonhuizen. De uitvraag heeft betrekking op speciale installaties in een buitenkast. Daarnaast wordt er in dit bestek wordt geen ontwerp vaardigheden gevraagd. Daarmee is de invulling kwaliteitsborging volgens ons een niet passende omdat voor buiteninstallaties andere vaardigheden en vakmanschap gewenst is. Daarom verzoeken wij OG deze eis te laten vervallen. Deze borging zou ook kunnen verzorgd worden door een één of meerdere referenties naar tevredenheid voor soortgelijk werk bij andere gemeenten.	We laten deze geschiktheidseis vallen, bij nader inzien zit hier nl. overlap in. De kwaliteit m.b.t. installaties wordt al gewaarborgd door 1) de vereisten vanuit NEN 3140 (die in het PvE benoemd staan) en 2) de kerncompetenties uit hoofdstuk 3 van het PvE. Daarnaast zijn er ook nog andere kwaliteitseisen in de vorm van de geschiktheidseisen: VCA** en ISO 9001. Al met al is dit voldoende borging dat een Inschrijver die hieraan zegt te voldoen de opdracht goed kan uitvoeren. Beschrijvend document en eisen in TenderNed zijn aangepast, bovendien wordt publicatie TenderNed vanwege deze aanpassing gerectificeerd.	18-9-2025
4	PvE - marktdagen	In hoofdstuk 8 van het PvE staan de marktdagen benoemd, maar kloppen deze?	Hier zit helaas een aantal fouten in, hieronder de correcties: 1. Biologische markt is op de donderdag en niet op de vrijdag. 2. Markt op Schubertplein is op vrijdag en niet op zaterdag. 3. Markt op Marktplaats is op zaterdag en niet op zondag. PvE is aangepast.	18-9-2025
5	Prijslijst - OMS	Fijn dat dit optioneel aangeboden kan worden! Wel is ons nog onduidelijk hoeveel gebruikers en dus licenties er ongeveer verstrekt zouden moeten worden, kan u dit laten weten?	Zeker, ga voor het invullen van bijlage C – Tarievenblad uit van 5 licenties. Tarievenblad is aangepast.	18-9-2025

6	Onderaanneming	We hebben interesse in deze klus, maar willen voor een deel van de opdracht gebruik maken van onderaanneming, mag dat?	Zeker, hou wel rekening met de zaken zoals in het beschrijvend document staan onder §2.3. <i>(een partij mag maar 1x inschrijven, dus niet als onderaannemer en als hoofdaannemer)</i> en de aan te leveren zaken, zie o.a.: §4.1.4.4. en §4.1.4.7.	18-9-2025
7	NEN3140 op zwerfkasten en kabels	Mogen we er vanuit gaan dat voor de jaarlijkse keuring alle zwerfkasten op de in bijlage I opgegeven locatie zijn?	Ja, mits tijdig (i.i.g. twee weken) vooraf een geschikt tijdstip is overeen gekomen met VOP'er van de gemeente.	18-9-2025