



Vloerniveau: Peil = 0
GO = 1130 m2
170 personen

—

brandcompartimentering WBDBO 30

—

brandcompartimentering WBDBO 60

—

zelfsluitende deur, WBDBO 60

—

zelfsluitende deur, WBDBO 30

Pa

anti-panieksluiting conform NEN-EN 179 en NEN-EN 1125

S.W.

slow whoop

21

21

vluchtwegaanduiding

11

brandslanghaspel: slanglengte 30 meter

1

draagbaar blusapparaat

1

handbrandmelder

1

brandmeldcentrale

Nv

1

noodverlichting

→

brandweeringang

1

subbrandcompartiment

—

droge buisleiding

1

rookmelder

Brandvoortplantingsklasse toe te passen materialen conform Bouwbesluit afdeling 2.8 en 2.9

Brandwerendheid hoofdconstructie vlgs. opgave constructeur

Noodverlichting aan te brengen conform Bouwbesluit afdeling 6.1

Benodigde brandkleppen, etc. bepalen op basis van compartimentering tekening architect

VERDELING RUIMTEN	
ruimten Eenbes	1278 m2
gemeenschappelijk	332 m2
buiten deze aanvraag	755 m2
TOTAAL	2365 m2

HdU

ARCHITECTUUR

Basisschool Heuvelrijk te Gerwen

Aanvraag gebruiksvergunning t.b.v. Eenbes

Begane grond

i: J.W. van Wijnen
i: C.W. Smits
architecten B.N.A.

Barrieweg 219
Postbus 9007
5602.M Eindhoven
t. 040-24 30 885
f. 040-24 31 409
e. info@hkvarchitectuur.nl
i. www.hkvarchitectuur.nl

Gebruiksvergunning

architect: J.W. van Wijnen
tekenaar: E. Talpe
datum: 13-09-2016
schaal: 1:100
formaat: A0

16026

Wijziging

A: 14-10-2016
B: 21-10-2016
C:
D:
E:

G2-01

K:\1616026 Gebruiksvergunningen Eenbes Nuenen\et.demans.nl