



Vloerniveau: Peil = 0  
GO = 1277 m2  
130 personen

#### VERDELING RUIMTEN

|  |                      |         |
|--|----------------------|---------|
|  | ruimten Eenbes       | 477 m2  |
|  | gemeenschappelijk    | 577 m2  |
|  | buiten deze aanvraag | 223 m2  |
|  | TOTAAL               | 1277 m2 |

#### BRANDVEILIGHEID

- brandcompartimentering WBDBO 30
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur, WBDBO 30
- anti-panieksluiting conform NEN-EN 179 en NEN-EN 1125
- slow whoop
- vluchtwegaanduiding
- brandslanghaspel
- draagbaar blusapparaat
- handbrandmelder
- brandmeldcentrale
- Nv
- noodverlichting
- brandweeringang
- subbrandcompartiment
- sluutelkuis
- rookmelder

Brandvoortplantingsklasse toe te passen materialen conform  
Bouwbesluit afdeling 2.8 en 2.9  
Brandwerendheid hoofd draagconstructie vlg. opgave constructeur  
Noodverlichting aan te brengen conform Bouwbesluit afdeling 6.1  
Benodigde brandkleppen, etc. bepalen op basis van  
compartimentering tekening architect



#### Basisschool St. Jozef te Nederwetten Aanvraag gebruiksvergunning t.b.v. Eenbes

ir. J.W. van Wijnen  
ir. C.W. Smits  
architecten B.N.A.

Barrieweg 219  
Postbus 9507  
5602LM Eindhoven  
t. 040-24 30 885  
f. 040-24 31 409  
e. info@kdvarchitectuur.nl  
i. www.kdvarchitectuur.nl

Gebruiksvergunning  
architect: J.W. van Wijnen  
tekenaar: E. Talpe  
datum: 13-09-2016  
schaal: 1:100 / 1:500  
formaat: A1

16026

wijziging  
A: 14-10-2016  
B: 21-10-2016  
C:  
D:  
E:

Fase-Blad

G3-01