

Opname dd.: **mrt-19** Versie **221024**

Plaats **Balk**

School **t Hazzeleger & St. Ludgerus** BrinNr. **05AI**

Adres **Siemen de Jongstrjitte 4**

Postcode **8561 DP**

telefoon: **0514-602343 (school)**

E-mail: **sjors.dewolff@ludgerusskoalle.nl**

directeur: De schoolcombinatie functioneert in een beheersstichting

conciërge: contact persoon: **GECONTROLEERD**

Info: **Combinatie van 2 scholen in één gebouw één ketelhuis met 2 gescheiden installaties met 2x 2 HR ketels in cascade.**

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwwaren bouwlagen: **1**

dakvorm

Isolatie vloer wanden dak anders beglazing: **HR++**

Info: **Duco ventilatieroosters boven de ramen**

GASmeter **G** **16** stand: **20.957** opm.: bouwjaar: **2013**

Verwarming Lokalen

Verwarming radiatoren Fabricaat: **onbekend** opm.: **geen**

Therm. ventielen: ja deels Fabricaat: **Danfoss Heimeier Oventrop** opm.: **geen**

Voet ventielen: ja deels Info: **geen**

Leidingnet: kruipruimte dikwandig Info: **precisie kunststof** opm.: **geen**

Leidingnet: plafond Info: **precisie** opm.: **geen**

Info: **geen**

KETELHUIS

Bouwkundig: Asbest: **geen**

Ligging ketelruimte: **naast entree 't Hazzeleger** **aan buitengevel**

Info: **geen**

Ketel:			kW Hs	kW				
			Belasting	Vermogen	Ontsteking			
t Hazzeleger	Fabricaat: NEFIT							
1x	Type: 9000 i	HR 35		35	bougie	opm. geen		bouwjr: 2019
1x	Type: 9000 i	HR 50	45	42,1	bougie	opm. geen		bouwjr: 2019
St. Ludgerus	Fabricaat: NEFIT							
1x	Type: 9000 i	HR 35			gloeispiraal	opm. geen		bouwjr: 2020
1x	Type: 9000 i	HR 50	45	42,1	gloeispiraal	opm. geen		bouwjr: 2020
totaal			90	119,2				

Ketel:

Kleuters lokaal 0.15 Fabricaat: **NEFIT**

1x Type: **EcomLine** **HR 43** **45** **42,1** **gloeispiraal** opm. **geen** bouwjr: **2005**

Bijzonderheden:

Belasting > 130 kW? **ja:**

Vermogen > 100 kW? **ja:** **SCIOS keuren** gekeurd dd: **03 2014** herkeur dd: **03 2018**

Beluchting: **rooster gevel (helaas afgedicht)** afmeting: **ca. 400 x 400** Info:

Ontluchting: **ontluchting door dak (helaas afgedicht)** afmeting: **DN 180** Info:

Rookgasafvoer: **Alu** afmeting: **4x 80 80 125** Info:

Rookgasafvoer: **Alu** afmeting: Info:

Rookgasafvoer: **Alu** afmeting: Info:

Verbrandingslucht: **Uit gecombineerde dakkap** afmeting: Info:

Info: **geen**

Verwarming:

Info: **geen**

Overstort: **elk toestel 1/2"** Info: **geen**

Overstort: **elk toestel 1/2"** Manometer: **op ketel**

Expansievat: **Flexcon 50 / 0,5 2x** bouwjr: **1999**

Vulkraan waterleiding: **slangwartelkraan** keerklep: **EA** Info: **keerklep in aansluitleiding**

KetelPomp fabricaat: **Grundfos Nefit** Type: Volt: **230** bouwjr: **1999**

Afsluiters: **Cascadeset** DN: **1"** flens / draad: **draad/knel**

Gasleiding: **koper** DN: **28** Druk: **25** mbar Filter: **geen** Info: **geen**

Condensafvoer: **pvc** DN: **50**

Verdeler / verzamelaarDN: [geen](#)**Groep 1** Naam: [t Hazzeleger](#)

Driewegklep: [geen](#) Type:
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#) Type: [UPS 36-50 F 200](#)
Afsluiters: [STA](#)
Leidingwerk: [Staal](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Info: [Cascade 2 ketels op TwinFit openverdeler](#)

DN: Motor: bouwjr:
Volt [230](#) aansluitingen: [flens](#) bouwjr: [0](#)
DN: [draad](#) Info: [geen](#)
DN: [50](#) Info: [geen](#)

Groep 2 Naam: [St. Ludgerus](#)

Driewegklep: [geen](#) Type:
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#) Type: [UPS 36-50 F 200](#)
Afsluiters: [STA](#)
Leidingwerk: [Staal](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Info: [Cascade 2 ketels op TwinFit openverdeler](#)

DN: Motor: bouwjr:
Volt [230](#) aansluitingen: [flens](#) bouwjr: [0](#)
DN: [draad](#) Info: [geen](#)
DN: [50](#) Info: [geen](#)

Groep 3 Naam:

Driewegklep: Type:
Pomp fabrikaat: Type:
Afsluiters:
Leidingwerk:
Ontluchter:
Info:

Info:

DN: Motor: bouwjr:
Volt aansluitingen: bouwjr:
DN: Info:
DN: Info:

Regeling

Itho Cenvax VAG 4000 + VS164 **2x** Info: [geen](#) bouwjr: [1999](#)
[HCS 6000](#) Info: [bouwjr: 05 2017](#)
[Nefit](#) [ModuLine 30](#) [Kleuters](#) Info: [in kitchenette](#) bouwjr: [1999](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Tapwater verwarming

[geiser](#) vermogen [9,4](#) kW Fabricaat: [Fasto F 1450 EV51526](#) Info: [aanrecht keukentje](#) bouwjr: [2012](#)
inhoud liter Fabricaat: Info: bouwjr: [0](#)
[E-boiler](#) inhoud [50](#) liter Fabricaat: [Daalderop](#) Info: [in werkkast](#) bouwjr: [0](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Ventilatie

4x Dakventilator Stork Zehnder DAP toiletgroepen
3x Dakventilator Stork Zehnder MX 110 kleuterlokaal, speellokaal, handenarbeidlokaal
1x MV box op afzuiging toiletgroepen Stork CMF 14T toiletgroep kleuters