

Opname dd.:

Versie 221024

Plaats

School

Adres

Postcode

telefoon:

E-mail:

directeur:

conciërge:

Info:

Reahûs

St. Bonifacius
Sanleansterdyk 20

8736 JB

0515 332248

bonifacius@schoolreahus.nl

Gymzaal

BrinNr. 05BS

contact persoon:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwwaren

1922

1985

1997

2009

bouwlagen: 1+ bergzolder

dakvorm

plattendak

schuindak

Isolatie

vloer

deels

wanden

ja

dak

nee

anders

isol op syst plaf

beglazing: dubbel

Info:

GASmeter**G****6**

stand:

opm.:

bouwjaar:

2009

Verwarming Lokalen

Verwarming

radiatoren

Fabricaat: Veba

opm.:

Therm. ventielen:

ja

Fabricaat:

Heimeier

opm.: geen

Voet ventielen:

ja

Info: geen

Leidingnet:

plafond

precisie

opm.: geen

Leidingnet:

plafond

precisie

opm.: geen

Info:

geen

KETELHUIS

Bouwkundig:

op de zolder boven de kleedkamers Gymzaal

Asbest: geen

Ligging ketelruimte:

zolder verdieping

aan buitengevel

Info:

geen

Ketel:

Fabricaat: NEFIT

kW Hs

kW

Belasting

Vermogen

Ontsteking

1x

Type: 9000I

HR35

35

gloeispiraal

geen

bouwjr:

2023

Ketel:

Fabricaat:

Type: 9000I

HR35

35

gloeispiraal

geen

bouwjr:

2021

totaal

0

70

Bijzonderheden:

Belasting > 130 kW?

nee

Vermogen > 100 kW?

nee

gekeurd dd:

herkeur dd:

Beluchting:

afmeting: geen

geen

Info: geen

Ontluchting:

afmeting: geen

geen

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: DN 80

geen

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: DN 80

geen

Info: geen

Verbrandingslucht:

Uit gecombineerde dakkap

afmeting: geen

geen

Info: geen

Info:

geen

Verwarming:

Info:

geen

Overstort:

elk toestel 1/2"

Info: geen

Overstort:

elk toestel 1/2"

Manometer: op aanvoerleiding

Expansievat:

Flexcon

50/0,5

bouwjr:

0

Vulkaan waterleiding:

Wasmachinekraan

keerklep:

Info: geen keerklep zichtbaar

KetelPomp fabricaat:

Grundfos

Type:

Volt: 230

bouwjr:

2023

Afsluiters:

Cascadeset

DN:

1 1/2

flens / draad: draad

Gasleiding:

Koper

DN:

Cu 40

Druk: 25

mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer:

pvc

DN:

32

Verdelers / verzamelaar				Cascade	Nefit openverdelers	DN:	1 1/2			
Groep 1										
Naam:	alles					Info:	geen			
Driewegklep:						DN:	Motor:	bouwjr:	0	
Pomp fabrikaat:	Grundfos	Type:	UPS 25-60 180			Volt	aansluitingen:	kopp.	2003	
Afsluiters:	Kogel	TA regelventielen				DN:	div.	draad	Info: geen	
Leidingwerk:	precisie buis	knel				DN:	div.	Info:	geen	
Ontluchter:	Honeywell									
Info:	lekkage op een 22 mm kogelafsluiter									
Groep 2										
Naam:	Vloerverwarming verdeler					Therminon	Info:	geen		
Driewegklep:						Type:	DN:	Motor:	bouwjr:	
Pomp fabrikaat:	Grundfos						Type:	UPS 25-50 130	Volt	aansluitingen:
Afsluiters:	Kogel	TA regelventielen				DN:		Info:	geen	
Leidingwerk:	kunststof									
Ontluchter:										
Info:	geen									
Overig:	geen									
Regeling										
	Nefit	ModuLine 30				Info:	geen			
Tapwater verwarming										
		inhoud	liter	Fabricaat:		Info:		bouwjr:	0	
		inhoud	liter	Fabricaat:		Info:		bouwjr:	0	
		inhoud	liter	Fabricaat:		Info:		bouwjr:	0	
Info:	Zonneboiler	Nefit / Buderus		Loganalux boiler 500 L	Nefit	zonneboiler regelset		bouwjr:	2009	
Info:	Flexcon	25/2,5	zonneboiler expansievat			6x Collector				
Ventilatie										
	2x MV	afzuig	kleedkamer/douches					bouwjr:	0	
								bouwjr:	2009	