

Opname dd.:

Versie 221024

Plaats

School**KBS****Reahûs****St. Bonifacius
Sanleansterdyk 20****School**BrinNr. **05BS****Adres****Postcode****8736 JB**

telefoon:

332248

E-mail:

bonifacius@schoolreahus.nl

directeur:

conciërge:

contact persoon: **Alie**

Info:

geen**BOUWKUNDIG**

Bouwkundige Bouwwaren

1922

1985

1997

2009

bouwlagen: **1+ bergzolder**

dakvorm

plattendak**schuindak**

Isolatie

vloer

deels

wanden

ja

dak

nee

anders

isol op syst plafbeglazing: **dubbel**

Info:

GASmeter**G****6**

stand:

opm.:

bouwjaar:

2009**Verwarming Lokalen**

Verwarming

radiatorenFabricaat: **Veha**

opm.:

Therm. ventielen:

ja

Fabricaat:

Heimeieropm.: **geen**

Voet ventielen:

jaInfo: **geen**

Leidingnet:

plafond**precisie**opm.: **geen**

Leidingnet:

plafond**precisie**opm.: **geen**

Info:

geen**KETELHUIS**

Bouwkundig:

-Asbest: **geen**

Ligging ketelruimte:

op de oude zolder**aan buitengevel**

Info:

geen

				kW Hs	kW				
Ketel:		Fabricaat:		Belasting	Vermogen	Ontsteking			
1x		NEFIT							
		Type:	9000I	HR35	35	gloeispiraal	geen	bouwjr:	2023
Ketel:		Fabricaat:							
1x		Type:	9000I	HR35	35	gloeispiraal	geen	bouwjr:	2021

totaal

0	70
---	----

Bijzonderheden:

Belasting > 130 kW?

nee

Vermogen > 100 kW?

nee

gekeurd dd:

geen

herkeur dd:

afmeting: **geen****geen**Info: **geen**

Beluchting:

geenafmeting: **geen****geen**Info: **geen**

Ontluchting:

Rookgasafvoer:

Aluafmeting: **DN 80****geen**Info: **geen**

Rookgasafvoer:

Aluafmeting: **DN 80****geen**Info: **geen**

Verbrandingslucht:

Uit gecombineerde dakkapafmeting: **geen****geen**Info: **geen**

Info:

geen**Verwarming:**

Info:

geen

Overstort:

elk toestel 1/2"Info: **geen**

Overstort:

elk toestel 1/2"Manometer: **op aanvoerleiding**

Expansievat:

Flexcon 50/0,5bouwjr: **2005**Vulkaan waterleiding: **Wasmachinekraan**

keerklep:

Info: **geen keerklep zichtbaar**

KetelPomp fabricaat:

Grundfos

Type:

Volt: **230**bouwjr: **2023**

Afsluiters:

Cascadeset

DN:

1 1/2flens / draad: **draad**

Gasleiding:

Koper

DN:

Cu 40Druk: **25**

mbar

Filter: **geen**Info: **geen**

Condensafvoer:

pvc

DN:

32

Verdeler / verzamelaar		Cascade	Nefit openverdeler	DN:	1 1/2		
Groep 1	Naam:	alles		Info:	geen		
	Driewegklep:		Type:	DN:	Motor:	bouwjr:	2005
	Pomp fabrikaat:	Grundfos	Type: UPS 25-60 180	Volt 230	aansluitingen: kopp.	bouwjr:	2005
	Afsluiters:	Kogel TA regelventielen		DN: div.	draad	Info: geen	
	Leidingwerk:	precisie buis knel		DN: div.	Info: geen		
	Ontluchter:	Honeywell					
	Info:	geen					
	Overig:	geen					
Regeling	Nefit	MBC 5	modulerende cascade regelaar	Info: geen		bouwjr:	2005
				Info: geen		bouwjr:	
Tapwater verwarming							
	E-boiler	inhoud 10 liter	Fabricaat: Daalderop Close in	Info: in aanrecht keukentje		bouwjr:	0
	E-boiler	inhoud 10 liter	Fabricaat: Daalderop Close up	Info: in werkkast		bouwjr:	0
		inhoud liter	Fabricaat:	Info:		bouwjr:	0
Info:	Zonneboiler	Nefit / Buderus	Loganalux boiler 500 L	Nefit	zonneboiler regelset	5 collectoren	
Info:	Flexcon	25/2,5	zonneboiler expansievat				
Ventilatie	Brink ACC Air Comfort Control systeem	Innoventus luchttoevoer achter radiatoren				bouwjr:	2009
	6x MV box afzuig	Innosource PLM				bouwjr:	2009