

Opname dd.: 12 juni 2014

Plaats

School

KBS

Franeker

Adres

De Kabas

Postcode

Tuinen 28

8801 VW

BrinNr. 06RQ

telefoon:

0517 392219

E-mail:

info@kabas.nl

directeur:

conciërge:

contact persoon:

Info:

geen

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwwaren

1964

1988

2009

bouwlagen: 1

en bergzolder

dakvorm

plattendak

pannendak

Isolatie

vloer

nee

wanden

ja

dak

ja

anders

beglazing: dubbel 2011

Info:

GASmeter

G

6

stand:

33959

opm.:

bouwjaar:

2010

Verwarming Lokalen

Verwarming

radiatoren

Fabricaat: onbekend

opm.:

Therm. ventielen:

ja

Fabricaat: Danfoss

opm.: geen

Voet ventielen:

ja

Info: geen

Leidingnet:

plafond

precisie

opm.: geen

Leidingnet:

plafond

precisie

opm.: geen

Info:

KETELHUIS

Bouwkundig:

lichte wanden

Asbest: geen

Ligging ketelruimte:

aftimmering op zolder

Info:

Ketel:	Fabricaat:	Type:	Belasting	kW Hs		Ontsteking	opm.	bouwjr:
				kW	Vermogen			
1x	REMEHA	QuintaPro	90	95,5	89,5	bougie	geen	
Ketel:	Fabricaat:	Type:					geen	2009
Ketel:	Fabricaat:	Type:					geen	0
Ketel:	Fabricaat:	Type:					geen	0
Ketel:	Fabricaat:	Type:					geen	0
Ketel:	Fabricaat:	Type:					geen	0
Ketel:	Fabricaat:	Type:					geen	0
toestel	Fabricaat:	Type:					geen	0
totaal				95,5	89,5			

Bijzonderheden:

Belasting > 130 kW?

nee

Vermogen > 100 kW?

nee

gekeurd dd:

geen

herkeur dd:

afmeting: geen

Info: geen

Beluchting:

geen

afmeting: geen

Info: geen

Ontluchting:

afmeting: 100

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: geen

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: geen

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: 100

Info: geen

Verbrandingslucht:

Uit gecombineerde dakkap

afmeting: 100

Info: geen

Info:

Doorverbonden verdeler/verzamelaar

Verwarming:

Info:

geen

Overstort:

toestel 1/2"

Info: geen

Overstort:

1/2"

Manometer: op aansluitgroep

Expansievat:

Flexcon 80 / 0,5

bouwjr:

2010

Vulkraan waterleiding: wasmachinekraan

keerklep: CA

!

Info: keerklep in aansluitleiding

KetelPomp fabricaat:

Grundfos

Type: UPS 25-80 130

Volt: 230

bouwjr:

2010

Afsluiters:

Kogel + STAT

DN:

50

flens / draad:

Gasleiding:

koper

DN:

28 22

Druk: 25

mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer:

pvc

DN:

40

Verdeler / verzamelaarDN: [geen](#)

Groep 1 Naam: [radiatoren school](#)
Driewegklep: [Belimo](#)
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#)
Afsluiters: [Kogel](#)
Leidingwerk: [Staal](#)
Ontluchter: [Spirovent AB050](#)
Info: [geen](#)

Type:
Type: [Magna 25-60 180](#)

Info: [geen](#)
DN: Motor: bouwjr: [2010](#)
Volt [230](#) aansluitingen: [koppeling](#) bouwjr: [2010](#)
DN: [40](#) [draad](#) Info: [geen](#)
DN: [40](#) Info: [geen](#)

Groep 2 Naam: [radiatoren BSO](#)
Driewegklep: [Belimo](#)
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#)
Afsluiters: [Kogel](#)
Leidingwerk: [Staal](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Type:
Type: [Magna 25-60 180](#)

Info: [geen](#)
DN: Motor: bouwjr: [2010](#)
Volt [230](#) aansluitingen: bouwjr: [2010](#)
DN: [40](#) [draad](#) Info: [geen](#)
DN: [40](#) Info: [geen](#)

Groep 3 Naam: [LBK school](#)
Driewegklep:
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#)
Afsluiters: [Kogel](#)
Leidingwerk: [Staal](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Type:
Type: [Magna 25-40 180](#)

Info: [geen](#)
DN: Motor: bouwjr: [2010](#)
Volt [230](#) aansluitingen: bouwjr: [2010](#)
DN: [40](#) [draad](#) Info: [geen](#)
DN: [40](#) Info: [geen](#)

Groep 4 Naam:
Driewegklep:
Pomp fabrikaat:
Afsluiters:
Leidingwerk:
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Type:
Type:

Info: [geen](#)
DN: Motor: bouwjr: [0](#)
Volt aansluitingen: bouwjr: [0](#)
DN: Info: [geen](#)
DN: Info: [geen](#)

Overig: [geen](#)

Regeling

[Re3Com](#) [Priva](#) [P-0801001](#)

Info: [geen](#) bouwjr: [2010](#)
Info: [geen](#) bouwjr: [0](#)
Info: [geen](#) bouwjr: [0](#)

Info: [geen](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Tapwater verwarming

[E-boiler](#) inhoud [10](#) liter Fabricaat: [Inventum](#) Info: [in aanrecht keukentje](#) bouwjr: [2010](#)
inhoud 7 Fabricaat: Info: bouwjr: [0](#)
inhoud liter Fabricaat: Info: bouwjr: [0](#)

Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Ventilatie

[3x](#) [MV-box](#) [Stork](#) [CMF 14](#) [toiletgroepen](#) bouwjr: [2011](#)
[WTW installatie](#) [SystemAir](#) [Topvex](#) [SR11 E HWA -R](#) [2620 m3/h](#) [400V](#) [ruimte 32 33](#) bouwjr: [2011](#)
[WTW installatie](#) [SystemAir](#) [Topvex](#) [SR06HWA-R](#) [1200 m3/h](#) [ruimte 27](#) bouwjr: [2011](#)
[WTW installatie](#) [SystemAir](#) [Topvex](#) [SR11 E HWA -R](#) [4735 m3/h](#) [hfd gebouw](#) bouwjr: [2011](#)
[WTW installatie](#) [SystemAir](#) [Topvex](#) [AHU-C](#) [1155 m3/h](#) [ruimte 17](#) bouwjr: [2011](#)