

Opname dd.: 10 juni 2014

Plaats

School

KBS

Dokkum

Adres

St. Bonifatius

Kapellaan 3

Postcode

9101 WB

BrinNr. 07PV

telefoon:

0519 292968

E-mail:

directie@bonischool.nl

directeur:

conciërge:

contact persoon:

Info:

geen

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwwaren

1967

1988

1989

1992

bouwlagen: 1

dakvorm

plattendak

Isolatie

vloer

50%

wanden

ja

dak

70%

anders

beglazing: dubbel deels

Info:

in 2009 is grootste deel kruipruimte voorzien van bodemisolatie

GASmeter

G

10

stand:

75302

opm.: geen

bouwjaar:

2006

Verwarming Lokalen

Verwarming

radiatoren

Fabricaat: onbekend

opm.: ?

Therm. ventielen:

ja

Fabricaat:

Heimeier TA

opm.: geen

Voet ventielen:

ja

Info: geen

Leidingnet:

kruipruimte

dikwandig

opm.: rad aansluitingen lok 7 slecht

Leidingnet:

opm.: geen

Info:

geen

KETELHUIS

Bouwkundig:

gemetseld

Asbest: geen

Ligging ketelruimte:

in dakopbouw verdieping

in kelder

aan buitebgevel

in pandig

Info:

geen

Ketel:		Fabricaat:	Type:	Belasting	kW Hs	Vermogen	Ontsteking	opm.	bouwjr:
1x		REMEHA	Quinta	45	45,7	43	bougie	opm. speellok. Onderbouw	2003
1x		REMEHA	Quinta	85	95,5	89,5	bougie	opm. miden en bovenbouw	2003
								opm. geen	
								opm. geen	
								opm. geen	
								opm. geen	
								opm. geen	
								opm. geen	
toestel								opm. geen	
totaal				141,2	132,5				

Bijzonderheden: ?

Belasting > 130 kW?

ja: NEN 3028

Vermogen > 100 kW?

ja: SCIOS keuren

gekeurd dd:

herkeur dd:

Beluchting:

rooster in dewand gavo

afgedicht !!!!

geen

afmeting: 600 x 400

Info: geen

Ontluchting:

kanaal

door dak

afmeting: DN 250

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu dikw alu

VDDV

afmeting: DN 80

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu dikw alu

VDDV

afmeting: DN 100

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: geen

Info: geen

Verbrandingslucht:

Uit gecombineerde dakkap

afmeting: geen

Info: geen

Info:

geen

Verwarming:

Info:

geen

Info: geen

Overstort:

elk toestel 1/2"

Manometer: op aansluitgroep

Expansievat:

Reflex 80 / 1,5

bouwjr:

2003

Expansievat:

Flexcon 35 / 0,5

Vulkaan waterleiding:

wasmachinekraan

keerklep: DA

Info:

KetelPomp fabricaat:

Remeha

Type:

Volt: 230

bouwjr:

2003

Afsluiters:

DN:

2"

flens / draad:

Gasleiding:

staal

koper

DN:

5/4" 28 22

Druk: 25 mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer:

pvc

DN:

32

Verdelers / verzamelaars				geen				DN: geen			
Groep 1				Naam: lokalen midden en bovenbouw				Info: aangesloten op de Quinta 85			
Driewegklep:				Type:				DN: Motor: bouwjr: 2003			
Pomp fabrikaat:				Type: Magna 32-120 F				Volt 230 aansluitingen: bouwjr: 2003			
Afsluiters:				Pets				DN: 50 draad Info: geen			
Leidingwerk:				Staal				DN: 50 Info: roest op koppelingen			
Ontluchter:				Info: geen Isolatie van leidingwerk ketelhuis							
Groep 2				Naam: lokalen				Info: aangesloten op de Quinta 45			
Driewegklep:				Type:				DN: Motor: bouwjr: 2003			
Pomp fabrikaat:				Type: Ingebouwde ketelpomp				Volt 230 aansluitingen: bouwjr: 2003			
Afsluiters:				Kogel				DN: 20 draad Info: geen			
Leidingwerk:				Staal				DN: 50 Info: geen			
Ontluchter:				Sprovent BAD 50 L							
Info:				geen							
Groep 3				Naam:				Info: geen			
Driewegklep:				Type:				Motor: bouwjr:			
Pomp fabrikaat:				Type:				Volt aansluitingen: bouwjr:			
Afsluiters:								DN: Info: geen			
Leidingwerk:								DN: Info: geen			
Ontluchter:											
Info:											
Groep 4				Naam:				Info: geen			
Driewegklep:				Type:				Motor: bouwjr:			
Pomp fabrikaat:				Type:				Volt aansluitingen: bouwjr:			
Afsluiters:								DN: Info: geen			
Leidingwerk:								DN: Info: geen			
Ontluchter:											
Info:											
Overig:				geen							
Regeling								Info: geen bouwjr: 0			
								Info: geen bouwjr: 0			
								Info: geen bouwjr: 2000			
				2x Siemens RVL 480 2x							
Info:				geen							
Info:				geen							
Info:				geen							
Info:				geen							
Tapwater verwarming											
				E-boiler inhoud 10 liter Fabricaat: Daalderop				Info: in aanrecht keukentje bouwjr: 0			
Info:				geen							
Info:				geen							
Ventilatie											
								bouwjr: 0			