

Opname dd.: 2025

Plaats

School KBS

Adres

Postcode

Telefoon:

E-mail:

directeur:

conciërge:

Leeuwarden
De Sprong (nood lokalen/Atelier)
Idzerdastins 59
8925 AG

BrinNr. 09KF

0582

660779

directie@sprongonline.nl

George

contact persoon:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwjaren

2018

bouwlagen: 2

dakvorm

plattendak

Isolatie:

vloer:

XXX

wanden: XXX

dak:

XXX

beglazing: XXX

Verwarming Lokalen

Verwarming

Radiatoren

Fabricaat: onbekend

opm.: Geen

Therm. ventielen:

ja

Fabricaat: onbekend

opm.: Geen

Voet ventielen:

ja

Fabricaat: onbekend

opm.: Geen

Leidingnet:

Warm water - verlaagd plafond

opm.: Geen

CV ketels

Locatie:

Technische ruimte

Asbest: N/A

Ligging ketelruimte:

Beganegrod

Ketel:

1x

Fabrikant:

REMEHA

Type:

Quinta 45

kW Hs

Belasting

43

kW

Vermogen Ontsteking

40

opm.: geen

bouwjr:

2010

Totaal

43

40

Elektrische bioler (warm water):

Fabrikaant:

Type:

Stuks:

Bouwjaar:

Vermogen:

Locatie:

Opmerkingen:

Ithodaalderop

Close-up 10

X1

2016

2,2 kW

Begane grond

Ithodaalderop

Close-up 10

X1

2019

2,2 kW

Eerste verdieping

Verwarming:

Expansievat:

FLOCO (25 L)

Type:

-

bouwjr: -

Afsluiters:

Staal

DN:

1/2", 3/4"

Gasleiding:

pvc

DN:

3/4"

Druk:

25

mbar

Filter: geen

Condensafvoer:

pvc

DN:

50

Ventilatie:**Afzuigventilatoren:**

Fabrikaant:

Type:

Stuks:

Debiet [m³/h]

Bouwjaar:

Vermogen:

RPM:

Opmerkingen:

ITHO

CVO

X5

1.800

n.b.

n.b.

n.b.

Alle typeplaatjes van de ventilatoren zijn volledig vervaagd en de gegevens daarop zijn niet meer leesbaar.
De hier vermelde waarden zijn slechts een schatting.