

Opname dd.:

Plaats

School**Adres****Postcode**

telefoon:

E-mail:

directeur:

conciërge:

Info:

Blauwhuis
De Singel
Van der Looswei 4
8615 LV
BrinNr. **09ND**

0515 579262

info@gregoriusschool.nl

contact persoon:

er is gezamenlijk gebruik door de school en de sportverenigingen

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwjaren 1988 2002 2006/2007 bouwlagen: 1

dakvorm [platdak](#)

Isolatie vloer [nee](#) wanden [ja](#) dak [ja](#) anders - beglazing: [ja](#)

Info:

GASmeter**G**

-

stand: -

opm.: Centrale gasmeter van de school

bouwjaar:

Verwarming Lokalen

Verwarming [radiatoren en stralingspanelen](#) Fabricaat: opm.:
 Therm. ventielen: [ja](#) Fabricaat: opm.: [geen](#)
 Voet ventielen: [ja](#) Info: [geen](#)
 Leidingnet: opm.: [geen](#)
 Leidingnet: [precisie](#) opm.: [geen](#)
 Info: [geen](#)

KETELHUIS

Bouwkundig: [steen](#) Asbest: [geen](#)

Ligging ketelruimte: [bg achter parkeerterrein](#) [aan buitengevel](#)

Info: [geen](#)

Ketel:	Fabricaat:	Type:	EcomLine	Excellent	HR 43	kW		Ontsteking	opm.	bouwjr:
						Belasting	Vermogen			
1x	NEFIT					45	42,1	gloeispiraal	geen	2007
1x	NEFIT					45	42,1	gloeispiraal	geen	2007
toestel									geen	
totaal						90	84,2			

Bijzonderheden:

Belasting > 130 kW?

[nee](#)

Vermogen > 100 kW?

[nee](#)

gekeurd dd:

herkeur dd:

Beluchting: [deur rooster](#)[geen](#)afmeting: [300 x 300](#)

Info:

Ontluchting:

[geen](#)afmeting: [geen](#)Info: [geen](#)Rookgasafvoer: [Alu](#) [concentrisch naar dakdoorvoer](#)afmeting: [DN 80](#)Info: [geen](#)Rookgasafvoer: [Alu](#) [concentrisch naar dakdoorvoer](#)afmeting: [DN 80](#)Info: [geen](#)Rookgasafvoer: [Alu](#)afmeting: [geen](#)Info: [geen](#)Verbrandingslucht: [Uit gecombineerde dakkap](#)afmeting: [geen](#)Info: [geen](#)

Info:

[geen](#)**Verwarming:**Info: [geen](#)Overstort: [elk toestel 1/2"](#)Info: [in Nefit aansluitset](#)Overstort: [elk toestel 1/2"](#)Manometer: [ketel](#)Expansievat: [Flexcon](#)bouwjr: [2007](#)Expansievat: [Cimm](#)Vulkaan waterleiding: [slangwartelkraan](#)

keerklep: ?

Info: [geen](#)KetelPomp fabricaat: [Grundfos](#)Type: [UPER 25 - 80](#)Volt: [230](#)bouwjr: [2007](#)

Afsluiters:

DN:

[25](#)

flens / draad:

Gasleiding:

 [koper](#)

DN:

[22](#)Druk: [25](#)

mbar

Filter: [geen](#)Info: [geen](#)

Condensafvoer:

[pvc](#)

DN:

[40](#)

Verdeler / verzamelaarDN: [geen](#)**Groep 1** Naam: [Stralingspanelen in de zaal](#)Info: [geen](#)

Driewegklep: Type:
Pomp fabrikaat: Type:
Afsluiters: [kogel](#)
Leidingwerk: [precisiebuis](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

DN: Motor: bouwjr:
Volt aansluitingen: bouwjr:
DN: [draad](#) Info: [geen](#)
DN: [25](#)

Groep 2 Naam: [radiatoren](#)Info: [geen](#)

Driewegklep: Type:
Pomp fabrikaat: Type:
Afsluiters:
Leidingwerk:
Ontluchter:
Info:

DN: Motor: bouwjr:
Volt aansluitingen: bouwjr: [0](#)
DN: Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Groep 3 Naam:Info: [geen](#)

Driewegklep: Type:
Pomp fabrikaat: Type:
Afsluiters:
Leidingwerk:
Ontluchter:
Info: [geen](#)

DN: Motor: bouwjr:
Volt aansluitingen: bouwjr:
DN: [draad](#) [flens](#) Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Groep 4 Naam:Info: [geen](#)

Driewegklep: Type:
Pomp fabrikaat: Type:
Afsluiters:
Leidingwerk:
Ontluchter:
Info: [geen](#)
Overig: [geen](#)

DN: Motor: bouwjr: [0](#)
Volt aansluitingen: bouwjr: [0](#)
DN: [draad](#) [flens](#) Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Regeling[Nefit](#) [Chronotherm IV](#)Info: [geen](#)Info: [geen](#)

bouwjr:

bouwjr: [2007](#)**Tapwater verwarming**

CV-boiler	inhoud	300	liter	Fabricaat:	Info: in techniekruimte	bouwjr: 2007
	inhoud		liter	Fabricaat:	Info:	bouwjr: 0
	inhoud		liter	Fabricaat:	Info:	bouwjr: 0
Info:	geen					
Info:	geen					

Ventilatie

Brink WTW	Renovent op de kleedkamers:	3x Renovent Large	filters !	bouwjr: 2007
		2x Renovent Medium	filters !	bouwjr: 2007
gymzaal	2 dakventilatoren op timers			