

Opname dd.:

Versie 221024

Plaats

School

KBS

Blauwhuis

Adres

St. Gregorius
Van der Looswei 4

BrinNr. 09ND

Postcode

8615 LV

telefoon:

0515 579262

E-mail:

info@gregoriusschool.nl

directeur:

conciërge:

contact persoon:

Info:

geen

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwjaaren

1921

1930

1967

2002

bouwlagen: 1

dakvorm

plattendak

pannendak

beide

Isolatie

vloer

nee

wanden

ja

dak

ja

anders

bodemisolatie

beglazing: dubbel

Info:

in 2009 is grootste deel kruipruimte voorzien van bodemisolatie

GASmeter

G

25

stand:

opm.:

bouwjaar:

1987

Verwarming Lokalen

Verwarming

radiatoren vloerverwarming

Fabricaat: onbekend 1981

opm.: vloerverwarming voor kleuters 2002

Therm. ventielen:

ja

Fabricaat: Heimeier

opm.: geen

Voet ventielen:

ja

Info: geen

Leidingnet:

plafond

zolder

dikwandig

kunststof

opm.: geen

Leidingnet:

plafond

zolder

dikwandig

precisie

kunststof

opm.: geen

Info:

geen

KETELHUIS

Bouwkundig:

steen klassiek gebouw

kleuters ketel in zolderkast

Asbest: geen

Ligging ketelruimte:

bg naast entree

aan buitengevel

Info:

geen

Ketel:

Fabricaat: NEFIT

kW Hs

kW

Belasting

Vermogen

Ontsteking

opm. berging L entree

bouwjr:

2011

Ketel:

1x

Type: TopLine

HR 100

107,1

99,5

gloeispiraal

opm. berging L entree

bouwjr:

2011

Ketel:

1x

Fabricaat: NEFIT

Type: 9000i

HR35

35

gloeispiraal

opm. zolderkast kleuters

bouwjr:

2023

toestel

Fabricaat:

Type:

opm. geen

bouwjr:

totaal

107,1

134,5

niet in één ruimte

Bijzonderheden:

Belasting > 130 kW?

nee

Vermogen > 100 kW?

gekeurd dd:

herkeur dd:

Beluchting:

rooster gevel

geen

afmeting: 300 x 300

Info: dichtgemaakt?

Ontluchting:

geen

afmeting: geen

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu concentrisch naar dakdoorvoer

afmeting: DN 100

Info: geen

Verbrandingslucht:

Uit gecombineerde dakkap

afmeting: geen

Info: geen

Info:

geen

Verwarming:

Info:

geen

Overstort:

elk toestel 1/2"

Info: in Nefit aansluitset

Overstort:

elk toestel 1/2"

Manometer: ketel

Expansievat:

Flexcon 50/05 2x

bij de HR 100

bouwjr:

2010

Expansievat:

Cimm 18/0,5 1x

bij de HR 30

bouwjr:

2002

Vulkaan waterleiding:

slangwarterkraan

keerklep: geen zichtbaar

Info: geen

KetelPomp fabricaat:

Grundfos

Type: UPER 25 - 80

Volt: 230

bouwjr:

2011

Afsluiters:

Nefit TopLine set

DN:

32

flens / draad:

Gasleiding:

koper

DN:

25

Druk: 25 mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer:

pvc

DN:

40

Verdeler / verzamelaarDN: [geen](#)**Groep 1** Naam: [lokalen](#)

Driewegklep:
Pomp fabrikaat:
Afsluiters: [Kogel](#) [Nefitset](#)
Leidingwerk: [Staal](#) [gelast gefit](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Info: [geen](#)

DN:
Volt
DN: [11/2"](#) [draad](#)
DN: [50](#)
Motor:
aansluitingen:
Info: [geen](#)
bouwjr:
bouwjr:
Info: [geen](#)

Groep 2 Naam:

Driewegklep:
Pomp fabrikaat:
Afsluiters:
Leidingwerk:
Ontluchter:
Info:

Info: [geen](#)

DN:
Volt
DN:
DN:
Motor:
aansluitingen:
Info: [geen](#)
bouwjr:
bouwjr: [0](#)
Info: [geen](#)

Groep 3 Naam: [Kleuters](#)

Driewegklep:
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#)
Afsluiters: [Kogel](#)
Leidingwerk: [dunwandig staal](#) [knel](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Info: [vloerverwarmingset Nathan in berging kleuters BG](#)

DN:
Volt [230](#)
DN: [draad](#)
DN: [22](#)
Motor:
aansluitingen:
Info: [geen](#)
bouwjr: [2002](#)
bouwjr: [2002](#)
Info: [geen](#)

Groep 4 Naam:

Driewegklep:
Pomp fabrikaat:
Afsluiters:
Leidingwerk:
Ontluchter:
Info: [geen](#)
Overig: [geen](#)

Info: [geen](#)

DN:
Volt
DN:
DN:
Motor:
aansluitingen:
Info: [geen](#)
bouwjr:
bouwjr:
Info: [geen](#)

Regeling

[Nefit](#) [ModuLine 400](#) [WA](#)
[Nefit](#) [ModuLine 30](#) [Kleuters](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Info: [geen](#)

Info: [geen](#)
Info: [geen jaarklok](#)

bouwjr:
bouwjr: [2011](#)
bouwjr: [2002](#)

Tapwater verwarming

[E-boiler](#) inhoud [10](#) liter
inhoud liter
inhoud liter
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)
Fabricaat: [Daalderop](#)
Fabricaat:
Fabricaat:
Info: [in aanrecht keukentje](#)
Info:
Info:
bouwjr: [0](#)
bouwjr: [0](#)
bouwjr: [0](#)

Ventilatie

[MV box op afzuiging toiletgroep en middenruimte](#)
bouwjr: [0](#)