

Opname dd.: 24 juni 2014 Versie 221024

Plaats: Leeuwarden

School: KBS Jenaplanschool St Paulus

Adres: Julianalaan 40

Postcode: 8932 AB

telefoon: 058 2126480

E-mail:

directeur: hr

conciërge: Shiva

contact persoon:

Info:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwjaren: 2003 bouwlagen: 2

dakvorm: schuindak

Isolatie: vloer ja wanden ja dak ja anders beglazing: dubbel

Info:

GASmeter **G** **25** stand: **247356** opm.: bouwjaar: **2002**

Verwarming Lokalen

Verwarming: radiatoren verd WTW vloerv bg

Therm. ventielen: ja deels Fabricaat: WTH opm.: geen

Voet ventielen: ja deels Fabricaat: Danfoss Heimeier TA opm.: geen

Leidingnet: kruipruimte dikwandig Info: geen kunststof opm.: geen

Leidingnet: plafond dikwandig Info: geen kunststof opm.: geen

Info: geen

KETELHUIS

Bouwkundig: lichte wanden Asbest: geen

Ligging ketelruimte: in dakopbouw verdieping in kelder aan buitebgevel inpandig

Info: geen

Ketel:	Fabricaat:	Type:	Quinta	Ace	65	belasting	Verwarming	Ontsteking	opm.	bouwjr.
1x	Remeha	Quinta	Ace	65		bougie	opm. geen			2023
1x	Remeha	Quinta	Ace	65		bougie	opm. geen			2023
1x	Remeha	Quinta	Ace	65		bougie	opm. geen			2023
							opm. geen			
							opm. geen			
							opm. geen			
							opm. geen			
							opm. geen			
							opm. geen			

toestel

totaal 0 0 Niet in één ruimte

Bijzonderheden: Toestellen staan elk in verschillende ruimte op de verdieping

Belasting > 130 kW? ja: NEN 3028 alleen voor het grootste toestel

Vermogen > 100 kW? ja: SCIOS keuren alleen voor het grootste toestel

Beluchting: kanaal door dak afmeting: DN 300 Info: geen

Ontluchting: kanaal door dak afmeting: DN 300 Info: geen

Rookgasafvoer: Alu dikw alu afmeting: DN 80 Info: geen

Rookgasafvoer: Alu dikw alu afmeting: DN 100 Info: geen

Rookgasafvoer: Alu afmeting: geen Info: geen

Verbrandingslucht: Uit gecombineerde dakkap afmeting: geen Info: geen

Info:

Verwarming:

Info: geen Info: geen

Overstort: 1/2" resp. 170 3/4" Manometer: op aansluitgroep

Expansievat: Flexcon 110/0,5 bouwjaar: 2023

Expansievat: Flexcon

Vulkaan waterleiding: wasmachinekraan keerklep: EA Info: keerklep in aanvoerleiding

KetelPomp fabricaat: Grundfos Type: Magna 40 -80 F 220 Volt: 230 bouwjaar: 2023

Afsluiters: DN: flens / draad:

Gasleiding: staal DN: 1 1/2" Druk: 25 mbar Filter: geen Info: geen

Condensafvoer: pvc DN: 50

Verdelers / verzamelaarDN: [geen](#)**Groep 1** Naam: [Ketelhuis grote ketel 2e verdieping](#)Info: [geen](#)

Ketel: [Thermo System](#) Type: [160](#)
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#) Type: [Magna1 40-80 F 220](#)
Afsluiters:
Leidingwerk: [Staal](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

DN: Motor: bouwjr: [2023](#)
Volt [230](#) aansluitingen: bouwjr: [2023](#)
DN: [flens](#) Info: [geen](#)
DN: [50](#) Info: [geen](#)

Groep 2 Naam: [Ketelhuis 1e verdieping ketel linker gebouwdeel](#)Info: [geen](#)

Ketel: [Thermo System](#) Type: [80](#)
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#) Type: [UPS](#)
Afsluiters:
Leidingwerk: [Staal](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

DN: Motor: bouwjr: [2023](#)
Volt [230](#) aansluitingen: bouwjr: [2023](#)
DN: [draad](#) Info: [geen](#)
DN: [50](#) Info: [geen](#)

Groep 3 Naam: [lokalen](#)Info: [geen](#)

Ketel: [Thermo System](#) Type: [80](#)
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#) Type: [UPS](#)
Afsluiters:
Leidingwerk: [Staal](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

DN: Motor: bouwjr: [2023](#)
Volt [230](#) aansluitingen: bouwjr: [2023](#)
DN: [draad](#) Info: [geen](#)
DN: [50](#) Info: [geen](#)

Naam: [Vloerverwarming verdelers WTH](#)
klep [Thermostatische afsluiter](#) voeler in de retour
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#) Type: [UPS 25-80 180](#)
Afsluiters:
Leidingwerk:
Ontluchter:
Info: [geen](#)
Overig: [geen](#)

Info: [geen](#)
DN: Motor: bouwjr: -
Volt [230](#) aansluitingen: bouwjr: -
DN: Info: [geen](#)
DN: Info: [geen](#)

Regeling[4x Chronotherm IV](#) [Honeywell](#)

Info: [geen](#) bouwjr: [2003](#)
Info: [geen](#) bouwjr:
Info: [geen](#) bouwjr: [0](#)

Info: [geen](#)Info: [geen](#)Info: [Doorgaans te warm](#)Info: [regelventiel vloerverw bg nu van 40 naar 25 graden gezet](#)[geen isolatie leidingwerk bij vloerverw. Verdelers](#)**Tapwater verwarming**

inhoud liter Fabricaat: [Daalderop](#) Info: bouwjr: [0](#)
inhoud liter Fabricaat: [Daalderop](#) Info: bouwjr: [0](#)
2x [E-boiler](#) inhoud [50](#) liter Fabricaat: [Daalderop](#) Info: [in werkkast](#) bouwjr: [2003](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Ventilatie

[2x](#) [Luchtbehandelingsinstallatie](#) Bouwjaar [2025](#)