

Opname dd.: 2025

Plaats

School **KBS**

Adres

Postcode

Telefoon:

E-mail:

directeur:

conciërge:

Woudsend
Bonafitius (IKC Tusken de Marren)
Melchior Clantstrjitte 20
8551 NL

BrinNr. **10YD**

0514 591505

directie@ikctuskendemarren.nl

Froukje Meijberg

geen

contact persoon: [Joyce Stoker](#)**BOUWKUNDIG**

Bouwkundige Bouwjaren

1978

bouwlagen: 1

dakvorm

[platdak](#)

Isolatie:

vloer:

XXX

wanden: XXX

dak:

XXX

beglazing: XXX

Verwarming Lokalen

Verwarming

[radiatoren](#)Fabricaat: [onbekend](#)

opm.:

[geen](#)

Therm. ventielen:

[ja](#)Fabricaat: [onbekend](#)

opm.:

[geen](#)

Voet ventielen:

[ja](#)Fabricaat: [onbekend](#)

opm.:

[geen](#)

Leidingnet:

[Warm water - kruipruimte](#)

opm.:

[geen](#)**Ketelhuis**

Bouwkundig:

[gemetseld](#)Asbest: [N/A](#)

Ligging ketelruimte:

[Beganegrod, weste gevel](#)

Ketel:		Fabrikant:		Belasting	kW _{Hs}	Vermogen	Ontsteking		
	1x	Type: NEFIT	Ecomline	HR30	28,8	28,4		opm:	geen
									bouwjr: 2002
Ketel:	1x	Fabrikant: NEFIT	Ecomline	HR30	28,8	28,4		opm:	geen
									bouwjr: 2002
Ketel:	1x	Fabrikant: NEFIT	Ecomline	HR30	28,8	28,4		opm:	geen
									bouwjr: 2002

Totaal

86,4

85,2

Verwarming:

Expansievat:

[Flexcon](#)Type: [80/1,0](#)

bouwjr:

[2002](#)

KetelPomp fabrikant:

[Grundfos](#)Type: [MAGNA](#)

Volt:

[230V](#)

bouwjr:

[2002](#)

Afsluiters:

DN: [1/2", 3/4"](#)

Gasleiding:

[koper](#)DN: [3/4"](#)Druk: [25](#)

mbar

Filter: [geen](#)

Condensafvoer:

[pvc](#)DN: [63](#)

Verdeler / verzamelaar

Nefit Openverdeler 2"

Groep 1	Naam:	Geen	Type:	DN:	Motor:	bouwjr:
	Driewegklep:	Geen	Type:	Volt		bouwjr:
	Pomp fabrikant:	Geen		DN:	1/2"	
	Afsluiters:			DN:	1/2"	
	Leidingwerk:	Staal		DN:		
	Ontluchter:	Geen		DN:		
Groep 2	Naam:	Geen	Type:	DN:	Motor:	bouwjr:
	Driewegklep:	Geen	Type:	Volt		bouwjr:
	Pomp fabrikant:	Geen		DN:	1/2"	
	Afsluiters:			DN:	1/2"	
	Leidingwerk:	Staal		DN:		
	Ontluchter:	Geen		DN:		
Groep 3	Naam:	Geen	Type:	DN:	Motor:	bouwjr:
	Driewegklep:	Geen	Type:	Volt		bouwjr:
	Pomp fabrikant:	Geen		DN:	1/2"	
	Afsluiters:			DN:	1/2"	
	Leidingwerk:	Staal		DN:		
	Ontluchter:	Geen		DN:		
Groep 4	Naam:	Geen	Type:	DN:	Motor:	bouwjr:
	Driewegklep:	Geen	Type:	Volt		bouwjr:
	Pomp fabrikant:	Geen		DN:	1/2"	
	Afsluiters:			DN:	1/2"	
	Leidingwerk:	Staal		DN:		
	Ontluchter:	Geen		DN:		
Groep 5	Naam:	Geen	Type:	DN:	Motor:	bouwjr:
	Driewegklep:	Geen	Type:	Volt		bouwjr:
	Pomp fabrikant:	Geen		DN:	1/2"	
	Afsluiters:			DN:	1/2"	
	Leidingwerk:	Staal		DN:		
	Ontluchter:	Geen		DN:		
Groep 6	Naam:	Geen	Type:	DN:	Motor:	bouwjr:
	Driewegklep:	Geen	Type:	Volt		bouwjr:
	Pomp fabrikant:	Geen		DN:	1/2"	
	Afsluiters:			DN:	1/2"	
	Leidingwerk:	Staal		DN:		
	Ontluchter:	Geen		DN:		

Regeling	Nefit UBA 4000	Info:	Op elk toestel	bouwjr:	2002
-----------------	----------------	-------	----------------	---------	------

Ventilatie (luchtbehandelingkasten):

Ligging LBK:	Buiten opstelling - op het dak				
Luchtbehandelingkast	Fabrikant:	NorthAir	<u>Debiet [m³/h]</u>	<u>WTW</u>	bouwjr: 2011
	Type:	DUPLEX-N-B 4000	2400	Ja, kruisstroomwisselaar (K750 G)	
			<u>Filter klasse</u>	<u>Volt:</u>	
			G4	230V	
			<u>Max vermogen:</u>	<u>Gewicht:</u>	
			3,05 kW	295 kG	
Opmerkingen:	Per juni 2025 functioneert de luchtbehandelingsunit helemaal niet. Alle ventilatiekanalen die zich op het dak van het gebouw bevinden verkeren in zeer slechte onderhoudsstaat.				